

工業用水HP用水質データ(平成26年度)

大久保浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
水温(°C)	14.0	17.8	20.6	24.3	26.5	21.8	18.0	13.0	7.5	5.6	6.6	10.1	15.5
濁度(度)	0.8	0.9	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
水素イオン濃度(pH)	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
アルカリ度(mg/L)	41.3	33.4	38.1	48.1	47.3	51.2	48.4	48.0	46.5	41.9	42.8	44.2	44.3
総硬度(mg/L)	73.8	55.2	64.5	69.9	79.8	71.7	75.5	85.5	82.5	81.1	79.8	79.1	74.9
蒸発残留物(mg/L)	128	108	132	122	169	153	111	164	146	159	164	177	144
塩化物イオン(mg/L)	18.5	14.6	15.5	8.8	15.5	11.1	10.3	15.8	16.9	20.7	25.4	24.3	16.5
鉄及びその化合物(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02

※水温、濁度、水素イオン濃度、アルカリ度の数値は月平均値であり、その他は月1回の測定の値です。

柿木浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
水温(°C)	16.1	19.9	23.6	26.5	27.8	23.4	19.6	14.2	8.0	6.0	7.2	11.6	17.0
濁度(度)	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.7	1.6	1.6	1.5
水素イオン濃度(pH)	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0
アルカリ度(mg/L)	51.5	31.9	40.7	48.0	47.9	57.0	60.4	63.4	65.9	61.4	65.6	62.0	54.6
総硬度(mg/L)	85.6	58.2	72.2	79.7	83.3	77.8	102.8	100.4	97.8	106.7	108.9	92.5	88.8
蒸発残留物(mg/L)	196	138	180	172	177	136	201	188	218	297	231	220	196
塩化物イオン(mg/L)	29.0	20.6	24.1	16.5	24.6	17.7	17.2	31.8	9.3	49.1	48.4	30.5	26.6
鉄及びその化合物(mg/L)	0.40	0.38	0.29	0.29	0.11	0.23	0.15	0.17	0.19	0.36	0.28	0.23	0.26

※水温、濁度、水素イオン濃度、アルカリ度の数値は月平均値であり、その他は月1回の測定の値です。