

工業用水HP用水質データ(平成30年度)

大久保浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
水温(°C)	15.7	18.9	21.9	27.4	25.9	22.6	18.6	14.4	8.9	5.3	6.6	10.3	16.4
濁度(度)	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.7	0.6
水素イオン濃度(pH)	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
アルカリ度(mg/L)	39.9	39.1	44.8	42.0	46.1	49.9	51.2	49.6	42.4	41.7	40.5	40.8	44.0
総硬度(mg/L)	66.0	49.0	62.0	81.0	73.0	70.0	65.0	88.0	81.0	76.0	81.0	75.0	72.3
蒸発残留物(mg/L)	132	126	121	176	160	121	116	185	176	158	195	186	154
塩化物イオン(mg/L)	17.0	16.0	16.0	20.0	16.0	10.0	10.0	22.0	24.0	22.0	28.0	26.0	18.9
鉄及びその化合物(mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03

※水温、濁度、水素イオン濃度、アルカリ度の数値は月平均値であり、その他は月1回の測定の値です。

柿木浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
水温(°C)	17.4	20.4	22.8	28.1	27.7	23.6	19.9	15.1	8.9	5.2	7.4	11.7	17.4
濁度(度)	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.4	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6
水素イオン濃度(pH)	7.1	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1
アルカリ度(mg/L)	51.9	34.9	41.4	46.4	50.6	53.6	65.8	68.3	71.7	71.6	69.2	65.3	57.6
総硬度(mg/L)	79.8	55.4	62.2	80.7	67.6	63.5	88.4	83.2	111	91.4	112	95.2	82.5
蒸発残留物(mg/L)	220	166	170	228	180	208	192	252	330	306	358	290	242
塩化物イオン(mg/L)	17.6	13.8	13.6	19.5	15.4	8.1	17.8	41.9	76.6	55.2	81.9	70.8	36.0
鉄及びその化合物(mg/L)	0.24	0.16	0.24	0.14	0.07	0.26	0.22	0.08	0.21	0.27	0.21	0.19	0.19

※水温、濁度、水素イオン濃度、アルカリ度の数値は月平均値であり、その他は月1回の測定の値です。