



受理年月日	令和 年 月 日
受理番号	103
備考	

大規模小売店舗届出書

令和 8 年 8 月 28 日

埼玉県知事 様

建物設置者

氏名又は名称 大和リース株式会社

代 表 者 名 代表取締役 北 哲弥

住 所 大阪府大阪市中心区北浜四丁目 1 番 1 号

氏名又は名称 株式会社ベルク

代 表 者 名 代表取締役 原島 一誠

住 所 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折 1 6 4 6 番

大規模小売店舗立地法第 5 条第 1 項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

- 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称：(仮称) フレスポ入間
所在地：埼玉県入間市狭山台一丁目 102

- 大規模小売店舗において小売業を行う者

	氏名 (名称)	代表者氏名	所在地
1	株式会社ベルク	代表取締役 原島 一誠	埼玉県鶴ヶ島市大字脚折 1 6 4 6 番
2	未定	—	—
3	未定	—	—

- 大規模小売店舗の新設をする日
令和 10 年 3 月 31 日

- 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
3,210 m²

5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1) 駐車場の位置及び収容台数

名称	位置	収容台数
駐車場	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図	129 台
合計		129 台

※総収容台数は170台です。

(2) 駐輪場の位置及び収容台数

名称	位置	収容台数
駐輪場①	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図	50 台
駐輪場②		21 台
駐輪場③		21 台
合計		92 台

※総収容台数は96台です。

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

名称	位置	面積
荷さばき施設①	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図	128.0 m ²
荷さばき施設②		49.5 m ²
合計		177.5 m ²

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

名称	位置	容量
廃棄物保管施設①	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図	23.02 m ³
廃棄物保管施設②		2.54 m ³
廃棄物保管施設③		7.00 m ³
合計		32.56 m ³

6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小売業者名	主要販売品	開店時刻	閉店時刻
株式会社ベルク	食料品	午前 9 時 00 分	翌午前 0 時 00 分
未定	日用品		
未定	日用品		

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前 8 時 30 分から翌午前 0 時 30 分

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

名称	位置	出入口の数
出入口①	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図	1 箇所
出入口②		1 箇所
合計		2 箇所

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

名称	時間帯
荷さばき施設①	午前 6 時 00 分～午後 10 時 00 分
荷さばき施設②	

規則第4条の【添付書類】

1 主として販売する物品の種類

	小売業を行う者の氏名又は名称	主として販売する物品の種類
1	株式会社ベルク	食料品等
2	未定	日用品等
3	未定	日用品等

2 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

図面 1 広域見取図

図面 2 周辺見取図

図面 3 建物配置図及び1階平面図

図面 4 求積図

図面 5 立面図

3 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠

事項等		各事項算出のための計算式
地区の区分	その他地区	工業地域、第二種中高層住居専用地域
行政人口	141,850 人	令和8年4月1日 住民基本台帳
S:店舗面積	3,210 千㎡	$3,209.92 \text{ 千㎡} \div 1,000$
A:店舗面積あたりの来店客数原単位	1003.7/千㎡	人口40万人未満の値 $= 1100 - 30 \times S \text{ (} S < 5 \text{ の場合の式)}$
L:駅からの距離	3,330m	JR 八高線 金子駅
B:ピーク率	14.40%	指針の基準値
C:自動車分担率	70%	人口10～40万人且つその他地区の場合
D:平均乗車人員	2.0 人/台	店舗面積10000 ㎡未満の場合の値 $= 2.0 \text{ (固定値)}$
E:平均駐車時間係数	0.794	店舗面積10000 ㎡未満の場合の値 $= (30 + 5.5 \times S) / 60$
必要駐車台数（指針台数）	129 台	$A \times S \times B \times C \div D \times E$
届出駐車場台数（収容台数）	129 台	
日来台数	1,128 台	$A \times S \times C \div D$
ピーク時来台数	162 台	$A \times S \times B \times C \div D$

4 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

(1) 駐車場出入口における入庫処理能力

○駐車場の入庫処理能力

駐車場内は平面自走式で、ゲート等を設置いたしません。

○駐車場内駐車待ちスペースの検証

出入口の場所	駐車待ちスペースの有・無	実際に用意する駐車待ちスペース	発券ブースの有・無	必要な駐車待ちスペース	
				長さ(m)	算出根拠等※
出入口① (別添 図面 3)	有	約 9m	無	-25.00m	$(125/60 \times 1.6 - 7.5) \times 6 = -24.68$
出入口② (別添 図面 3)	有	約 10m	無	-39.08m	$(37/60 \times 1.6 - 7.5) \times 6 = -39.08$

※来客の自動車の方向別来台数は添付書類「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」5ページののとおり、ピーク 1 時間当たり出入口に 162 台の入庫が予想されますが、敷地内の駐車待ちスペースにて対応可能です。

- ・ (当該入口の 1 分当たりの来台数 $\times$ 1.6 - 当該入口の 1 分当たりの入庫処理可能台数) $\times$ 6m (平均車頭時間)

(2) 交通への支障を回避するための方策等

- ・ 駐車場の各出入口に駐車場出入口看板を設置いたします。
- ・ オープン時や繁忙時には駐車場利用状況に応じて、誘導員を駐車場出入口付近に適宜配置いたします。
- ・ 原則左折入出庫として運用します。

(3) 周辺交差点等への影響

当該店舗の大規模小売店舗立地法指針によるピーク時来台数 162 台に、ゾーン別世帯構成比を乗じて予測した方向別ピーク時来台数を現況交通量に上乗せしたものを将来交通量とし、それぞれの交差点における開店後の交差点需要率の予測を行いました。

※予測結果については、別添「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」参照

5 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

(1) 来客自動車を駐車場に案内する経路

別紙 来退店経路図(広域)

別紙 来退店経路図(周辺)

(2) 経路等を来店者に知らせる方法及び交通整理員の配置について

項目	具体的な内容
案内表示の設置	駐車場の出入口に路面表示及び駐車場出入口案内看板を設置します。
チラシの配布	HP やチラシ等に誘導経路を記載し、来退店経路の案内・周知に努めます。
交通整理員の配置	開店後の交通状況に応じて、適宜駐車場出入口付近に適切な交通整理員の配置を実施し、円滑な車両の入出庫、歩行者の安全確保に努めます。

6 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

(1) 荷さばき施設の面積・構造

	想定する車両の大きさ	同時作業可能な台数	待機スペースの有無
荷さばき施設①	4t、10t 車	1 台	無
荷さばき施設②	2t、4t 車	1 台	有

(2) 搬出入車両の出入口の数

	専用出入口の有無	搬出入車両の出入口の数	対応策
荷さばき施設①	有	1 箇所	敷地内通路の走行にあたってはドライバーに安全・低速走行を促します。
荷さばき施設②			

(3) 荷さばき施設において荷さばきを行うことのできる時間帯

荷さばき施設① (単位：台)

時間帯	2t 車	4t 車	10t 車	廃棄物 車両	合計	平均的な 荷さばき処理時間	延べ荷さばき 処理時間
午前 6 時から午前 7 時		2 台	1 台		3 台	2t 車=10 分 4t 車=15 分 10t 車=20 分 廃棄物車両=10 分	50 分
午前 7 時から午前 8 時		2 台	1 台		3 台		50 分
午前 8 時から午前 9 時		1 台	1 台		2 台		35 分
午前 9 時から午前 10 時		1 台			1 台		15 分
午前 10 時から午前 11 時		1 台		1 台	2 台		25 分
午前 11 時から午前 12 時		1 台		1 台	2 台		25 分
午前 12 時から午後 1 時							
午後 1 時から午後 2 時			1 台		1 台		20 分
午後 2 時から午後 3 時							
午後 3 時から午後 4 時							
午後 4 時から午後 5 時		1 台			1 台		15 分
午後 5 時から午後 6 時		1 台			1 台		15 分
午後 6 時から午後 7 時							
午後 7 時から午後 8 時							
午後 8 時から午後 9 時							
午後 9 時から午後 10 時							
合計	0 台	10 台	4 台	2 台	16 台	—	—

※同時作業可能台数が 1 台の作業が可能であり、荷さばき可能時間 60 分まで可能であるのに対し、延べ荷さばき処理時間の最大は 50 分であることから、スムーズな対応が図れるものと考えております。

※計画的な搬入を行い、搬入車両の滞留が生じないよう運用します。

※営業時間中の荷さばき時には従業員や荷受人等により状況に応じて適宜誘導を行います。

荷さばき施設② (単位：台)

時間帯	2t 車	4t 車	10t 車	廃棄物 車両	合計	平均的な 荷さばき処理時間	延べ荷さばき 処理時間
午前 6 時から午前 7 時		1 台			1 台	2t 車=10 分 4t 車=15 分 10t 車=20 分 廃棄物車両=10 分	15 分
午前 7 時から午前 8 時		1 台			1 台		15 分
午前 8 時から午前 9 時							
午前 9 時から午前 10 時	1 台				1 台		10 分
午前 10 時から午前 11 時		1 台		2 台	3 台		35 分
午前 11 時から午前 12 時				1 台	1 台		10 分
午前 12 時から午後 1 時	1 台				1 台		10 分
午後 1 時から午後 2 時							
午後 2 時から午後 3 時							
午後 3 時から午後 4 時	1 台				1 台		10 分
午後 4 時から午後 5 時		1 台		1 台	2 台		25 分
午後 5 時から午後 6 時							
午後 6 時から午後 7 時	1 台				1 台		10 分
午後 7 時から午後 8 時							
午後 8 時から午後 9 時							
午後 9 時から午後 10 時		1 台			1 台		15 分
合計	4 台	5 台	0 台	4 台	13 台	—	—

※同時作業可能台数が 1 台の作業が可能であり、荷さばき可能時間 60 分まで可能であるのに対し、延べ荷さばき処理時間の最大は 35 分であることから、スムーズな対応が図れるものと考えております。

※計画的な搬入を行い、搬入車両の滞留が生じないよう運用します。

※営業時間中の荷さばき時には従業員や荷受人等により状況に応じて適宜誘導を行います。

7 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

騒音源及び予測地点配置図のとおり

8 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間及び位置を示す図面

予測地点	音源名称	予測高さ(m)	用途地域	規制基準	選定理由
冷 01	冷凍機室外機 01	2.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
冷 02	冷凍機室外機 02	2.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
冷 03	冷凍機室外機 03	2.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
冷 04	冷凍機室外機 04	2.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
冷 05	冷凍機室外機 05	2.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
キュー 01	キュービクル 01	2.4	工業地域	60	直近店舗敷地境界
給湯 01	給湯機 01	0.8	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
給湯 02	給湯機 02	0.8	工業地域	60	直近店舗敷地境界
外 01	外調機 01	2.7	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 01	空調機室外機 01	0.9	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 02	空調機室外機 02	1.5	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 03	空調機室外機 03	1.5	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 04	空調機室外機 04	0.7	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 05	空調機室外機 05	0.7	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 06	空調機室外機 06	0.7	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 07	空調機室外機 07	1.2	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 08	空調機室外機 08	1.5	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 09	空調機室外機 09	1.5	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 10	空調機室外機 10	1.5	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 11	空調機室外機 11	0.7	工業地域	60	直近店舗敷地境界
空 12	空調機室外機 12	1.5	工業地域	60	直近店舗敷地境界
空 13	空調機室外機 13	1.5	工業地域	60	直近店舗敷地境界
空 14	空調機室外機 14	1.5	工業地域	60	直近店舗敷地境界
空 15	空調機室外機 15	1.2	工業地域	60	直近店舗敷地境界
空 16	空調機室外機 16	0.7	工業地域	60	直近店舗敷地境界
空 17	空調機室外機 17	0.7	工業地域	60	直近店舗敷地境界
空 18	空調機室外機 18	0.7	工業地域	60	直近店舗敷地境界
空 19	空調機室外機 19	1.5	工業地域	60	直近店舗敷地境界
空 20	空調機室外機 20	0.7	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
空 21	空調機室外機 21	0.7	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 01	排気口 01	3.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 02	排気口 02	3.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 03	排気口 03	3.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 04	排気口 04	3.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 05	排気口 05	3.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 06	排気口 06	3.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 07	排気口 07	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 08	排気口 08	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 09	排気口 09	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 10	排気口 10	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 11	排気口 11	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 12	排気口 12	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 13	排気口 13	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 14	排気口 14	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 15	排気口 15	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 16	排気口 16	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 17	排気口 17	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 18	排気口 18	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 19	排気口 19	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 20	排気口 20	5.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 21	排気口 21	5.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 22	排気口 22	5.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界

予測地点	音源名称	予測高さ(m)	用途地域	規制基準	選定理由
排 23	排気口 23	5.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 24	排気口 24	5.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 25	排気口 25	3.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 26	排気口 26	3.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 27	排気口 27	3.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 28	排気口 28	3.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 29	排気口 29	3.1	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
排 30	排気口 30	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 31	排気口 31	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 32	排気口 32	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 33	排気口 33	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 34	排気口 34	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 35	排気口 35	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 36	排気口 36	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 37	排気口 37	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 38	排気口 38	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 39	排気口 39	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 40	排気口 40	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 41	排気口 41	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 42	排気口 42	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 43	排気口 43	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 44	排気口 44	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 45	排気口 45	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 46	排気口 46	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 47	排気口 47	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 48	排気口 48	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 49	排気口 49	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 50	排気口 50	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 51	排気口 51	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 52	排気口 52	3.1	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 53	排気口 53	5.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
排 54	排気口 54	5.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 001	来客車両走行 001	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 002	来客車両走行 002	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 003	来客車両走行 003	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 004	来客車両走行 004	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 005	来客車両走行 005	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 006	来客車両走行 006	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 007	来客車両走行 007	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 008	来客車両走行 008	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 009	来客車両走行 009	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 010	来客車両走行 010	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 011	来客車両走行 011	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 012	来客車両走行 012	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 013	来客車両走行 013	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 014	来客車両走行 014	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 015	来客車両走行 015	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 016	来客車両走行 016	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 017	来客車両走行 017	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 018	来客車両走行 018	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 019	来客車両走行 019	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 020	来客車両走行 020	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 021	来客車両走行 021	0.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
来走 022	来客車両走行 022	0.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
来走 023	来客車両走行 023	0.0	工業地域	60	直近店舗敷地境界
来走 024	来客車両走行 024	0.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
来走 025	来客車両走行 025	0.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
来走 026	来客車両走行 026	0.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
来走 027	来客車両走行 027	0.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界
来走 028	来客車両走行 028	0.0	第二種中高層住居専用地域	45	直近店舗敷地境界

10 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

【昼間】

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.1	65.5	メーカー値	6 時～22 時	139.3	114.8	105.0	20.9	73.6	22.6	24.3	25.1	29.1	28.2
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.1	69.0	メーカー値	6 時～22 時	141.9	114.5	102.4	21.4	76.6	26.0	27.8	28.8	32.4	31.3
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.1	65.5	メーカー値	6 時～22 時	140.9	118.5	107.3	17.3	72.6	22.5	24.0	24.9	30.9	28.3
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.1	69.0	メーカー値	6 時～22 時	142.4	119.0	106.5	16.8	74.0	25.9	27.5	28.5	34.6	31.6
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.1	69.0	メーカー値	6 時～22 時	143.8	119.1	105.4	16.9	75.4	25.8	27.5	28.5	34.6	31.4
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.4	メーカー値	6 時～22 時	70.5	141.6	182.5	91.6	26.2	16.4	10.4	8.2	14.2	25.0
定常騒音	給湯機 01	0.8	48.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	139.3	122.0	112.5	14.5	68.3	5.1	6.3	7.0	7.7	-0.1
定常騒音	給湯機 02	0.8	48.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	80.6	112.6	149.4	69.9	37.6	9.9	7.0	4.5	0.9	16.5
定常騒音	外調機 01	2.7	67.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	139.1	110.2	100.7	25.6	76.8	24.1	26.2	26.9	30.2	29.3
定常騒音	空調機室外機 01	0.9	62.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	136.6	122.1	115.0	15.8	65.1	19.3	20.3	20.8	21.7	14.4
定常騒音	空調機室外機 02	1.5	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	135.5	122.1	115.9	16.5	64.0	22.4	23.3	23.7	27.7	28.9
定常騒音	空調機室外機 03	1.5	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	134.6	122.1	116.8	17.1	62.9	22.4	23.3	23.7	27.5	29.0
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	67.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	133.6	122.2	117.6	17.8	61.9	24.5	25.3	25.6	25.2	31.2
定常騒音	空調機室外機 05	0.7	67.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	132.8	122.2	118.3	18.4	61.0	24.5	25.3	25.5	25.1	31.3
定常騒音	空調機室外機 06	0.7	50.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	128.9	122.5	121.9	21.8	56.6	7.8	8.2	8.3	7.3	14.9
定常騒音	空調機室外機 07	1.2	59.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	128.0	122.6	122.8	22.6	55.5	16.9	17.2	17.2	18.5	24.1
定常騒音	空調機室外機 08	1.5	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	127.1	122.6	123.7	23.5	54.5	22.9	23.2	23.2	25.7	30.3
定常騒音	空調機室外機 09	1.5	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	126.1	122.7	124.5	24.4	53.4	23.0	23.2	23.1	25.5	30.4
定常騒音	空調機室外機 10	1.5	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	125.2	122.9	125.4	25.3	52.4	23.0	23.2	23.0	25.2	30.6
定常騒音	空調機室外機 11	0.7	54.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	115.1	124.7	135.4	36.1	40.9	12.8	12.1	11.4	22.9	21.8
定常騒音	空調機室外機 12	1.5	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	114.2	125.0	136.2	37.1	39.9	23.8	23.1	22.3	33.6	33.0
定常騒音	空調機室外機 13	1.5	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	113.3	125.2	137.1	38.1	38.9	23.9	23.0	22.3	33.4	33.2
定常騒音	空調機室外機 14	1.5	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	112.5	125.4	138.0	39.1	37.9	24.0	23.0	22.2	33.2	33.4
定常騒音	空調機室外機 15	1.2	59.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	79.6	111.0	148.9	70.9	39.3	21.0	18.1	15.5	12.2	27.1
定常騒音	空調機室外機 16	0.7	49.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	79.0	110.0	148.5	71.5	40.4	11.0	8.2	5.6	1.6	16.9
定常騒音	空調機室外機 17	0.7	49.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	78.5	109.1	148.2	72.1	41.4	11.1	8.2	5.6	1.5	16.7
定常騒音	空調機室外機 18	0.7	48.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	77.9	108.1	147.8	72.8	42.5	10.2	7.3	4.6	0.4	15.4
定常騒音	空調機室外機 19	1.5	64.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	77.4	107.0	147.4	73.4	43.7	26.2	23.4	20.6	17.1	31.2
定常騒音	空調機室外機 20	0.7	48.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	136.7	108.0	100.8	27.8	75.8	5.3	7.3	7.9	6.5	10.4
定常騒音	空調機室外機 21	0.7	54.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	137.7	108.1	99.9	27.7	76.9	11.2	13.3	14.0	12.6	16.3
定常騒音	排気口 01	3.1	38.5	メーカー値	6 時～22 時	138.5	121.8	113.0	15.2	67.6	-4.3	-3.2	-2.6	14.9	1.9
定常騒音	排気口 02	3.1	46.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	137.5	121.7	113.8	15.6	66.5	3.2	4.3	4.9	22.1	9.5
定常騒音	排気口 03	3.1	39.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	135.7	121.7	115.4	16.7	64.4	-3.1	-2.2	-1.7	15.0	3.3
定常騒音	排気口 04	3.1	32.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	132.4	121.8	118.4	19.0	60.8	-9.9	-9.2	-9.0	6.9	-3.2
定常騒音	排気口 05	3.1	37.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	131.1	121.9	119.5	20.1	59.3	-4.9	-4.2	-4.0	11.5	2.0
定常騒音	排気口 06	3.1	38.5	メーカー値	6 時～22 時	129.0	122.0	121.4	21.8	57.1	-3.7	-3.2	-3.2	11.7	3.4
定常騒音	排気口 07	3.1	47.5	メーカー値	6 時～22 時	111.3	125.3	138.8	40.4	37.0	6.6	5.5	4.7	15.4	16.1
定常騒音	排気口 08	3.1	38.5	メーカー値	6 時～22 時	103.8	127.9	146.9	49.3	28.5	-1.8	-3.6	-4.8	4.6	9.4
定常騒音	排気口 09	3.1	38.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	86.3	120.8	152.5	65.3	29.1	-0.2	-3.1	-5.2	2.2	9.2
定常騒音	排気口 10	3.1	38.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	85.2	119.2	151.8	66.0	30.8	-0.1	-3.0	-5.1	2.1	8.7
定常騒音	排気口 11	3.1	38.5	メーカー値	6 時～22 時	77.9	107.0	147.0	72.9	43.7	0.7	-2.1	-4.8	-6.8	5.7
定常騒音	排気口 12	3.1	39.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	74.6	100.2	144.9	77.6	51.2	2.0	-0.5	-3.7	-6.8	5.3
定常騒音	排気口 13	3.1	39.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	74.2	99.4	144.6	78.3	52.2	2.1	-0.4	-3.7	-6.9	5.2
定常騒音	排気口 14	3.1	38.5	メーカー値	6 時～22 時	73.8	98.5	144.4	79.0	53.2	1.1	-1.4	-4.7	-8.0	4.0
定常騒音	排気口 15	3.1	37.5	メーカー値	6 時～22 時	73.4	97.6	144.1	79.7	54.2	0.2	-2.3	-5.7	-9.1	2.8
定常騒音	排気口 16	3.1	46.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	72.9	96.1	143.7	80.8	55.8	8.7	6.3	2.9	-0.8	11.1
定常騒音	排気口 17	3.1	46.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	72.5	95.2	143.5	81.6	56.9	8.8	6.4	2.9	-0.9	10.9
定常騒音	排気口 18	3.1	39.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	72.0	93.7	143.1	82.8	58.7	2.4	0.1	-3.6	-7.6	4.1
定常騒音	排気口 19	3.1	38.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	71.7	92.8	142.9	83.5	59.7	0.9	-1.4	-5.1	-9.2	2.5
定常騒音	排気口 20	5.0	38.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	116.1	68.9	95.5	68.2	89.4	-3.3	1.2	-1.6	-6.8	-1.0
定常騒音	排気口 21	5.0	32.5	メーカー値	6 時～22 時	117.4	68.8	94.2	68.0	90.2	-8.9	-4.3	-7.0	-12.3	-6.6
定常騒音	排気口 22	5.0	47.5	メーカー値	6 時～22 時	118.6	68.8	93.0	67.8	91.0	6.0	10.8	8.1	2.7	8.3
定常騒音	排気口 23	5.0	38.5	メーカー値	6 時～22 時	119.9	68.7	91.8	67.6	91.9	-3.1	1.8	-0.8	-6.3	-0.8
定常騒音	排気口 24	5.0	32.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	121.1	68.7	90.6	67.5	92.8	-9.2	-4.2	-6.6	-12.3	-6.8
定常騒音	排気口 25	3.1	47.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	132.0	92.8	92.6	43.0	82.8	5.1	8.1	8.2	5.8	9.1
定常騒音	排気口 26	3.1	47.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	132.1	96.5	95.4	39.3	80.0	5.1	7.8	7.9	6.8	9.4
定常騒音	排気口 27	3.1	47.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	132.4	97.5	95.9	38.3	79.5	5.1	7.7	7.9	7.0	9.5
定常騒音	排気口 28	3.1	74.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	132.6	98.3	96.3	37.5	79.1	31.5	34.1	34.3	33.8	36.0
定常騒音	排気口 29	3.1	47.5	メーカー値	6 時～22 時	135.2	106.1	100.5	29.8	75.8	4.9	7.0	7.5	9.8	9.9
定常騒音	排気口 30	3.1	39.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	72.5	121.0	161.6	79.2	32.9	2.3	-2.2	-4.7	1.5	9.2
定常騒音	排気口 31	3.1	68.0	メーカー値	6 時～22 時	71.8	121.5	162.5	80.0	32.9	30.9	26.3	23.8	29.9	37.7
定常騒音	排気口 32	3.1	68.0	メーカー値	6 時～22 時	71.1	122.0	163.3	80.9	32.9	31.0	26.3	23.7	29.8	37.7
定常騒音	排気口 33	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	69.1	123.4	165.9	83.3	33.2	31.2	26.2	23.6	29.6	37.6
定常騒音	排気口 34	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	68.4	123.9	166.7	84.2	33.3	31.3	26.1	23.6	29.5	37.5
定常騒音	排気口 35	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	67.7	124.4	167.6	85.0	33.5	31.4	26.1	23.5	29.4	37.5

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2
定常騒音	排気口 36	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	67.1	124.9	168.4	85.8	33.7	31.5	26.1	23.5	29.3	37.5
定常騒音	排気口 37	3.1	38.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	66.4	125.5	169.3	86.7	33.9	2.1	-3.5	-6.1	-0.3	7.9
定常騒音	排気口 38	3.1	68.0	メーカー値	6 時～22 時	64.6	128.1	172.8	89.5	34.0	31.8	25.8	23.2	29.0	37.4
定常騒音	排気口 39	3.1	68.0	メーカー値	6 時～22 時	65.1	128.8	173.0	89.2	33.3	31.7	25.8	23.2	29.0	37.6
定常騒音	排気口 40	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	65.7	129.4	173.3	89.0	32.5	31.6	25.8	23.2	29.0	37.8
定常騒音	排気口 41	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	66.3	130.1	173.6	88.7	31.8	31.6	25.7	23.2	29.0	38.0
定常騒音	排気口 42	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	66.9	130.7	173.8	88.4	31.1	31.5	25.7	23.2	29.1	38.2
定常騒音	排気口 43	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	67.5	131.4	174.1	88.2	30.3	31.4	25.6	23.2	29.1	38.4
定常騒音	排気口 44	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	68.1	132.0	174.4	87.9	29.6	31.3	25.6	23.2	29.1	38.6
定常騒音	排気口 45	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	69.0	133.0	174.8	87.6	28.5	31.2	25.5	23.2	29.2	38.9
定常騒音	排気口 46	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	71.4	137.3	177.6	87.8	25.4	30.9	25.2	23.0	29.1	39.9
定常騒音	排気口 47	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	70.8	137.8	178.4	88.6	25.8	31.0	25.2	23.0	29.0	39.8
定常騒音	排気口 48	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	70.3	138.3	179.3	89.5	26.3	31.1	25.2	22.9	29.0	39.6
定常騒音	排気口 49	3.1	68.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	69.8	138.8	180.1	90.4	26.8	31.1	25.2	22.9	28.9	39.4
定常騒音	排気口 50	3.1	64.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	69.2	139.3	180.9	91.3	27.4	27.7	21.6	19.3	25.3	35.8
定常騒音	排気口 51	3.1	64.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	68.7	139.8	181.8	92.1	27.9	27.8	21.6	19.3	25.2	35.6
定常騒音	排気口 52	3.1	38.5	メーカー値	6 時～22 時	68.2	140.4	182.6	93.0	28.5	1.8	-4.4	-6.7	-0.9	9.4
定常騒音	排気口 53	5.0	39.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	48.0	109.5	168.1	103.1	59.5	5.9	-1.3	-5.0	-7.9	4.0
定常騒音	排気口 54	5.0	39.5	メーカー値	8 時 30 分～22 時	48.9	108.8	167.1	102.3	59.3	5.7	-1.2	-5.0	-7.8	4.0
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	22.5	113.4	186.6	131.9	85.4	47.0	32.9	28.6	21.4	35.4
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	30.1	103.8	180.0	132.0	90.8	44.4	33.7	28.9	21.2	34.8
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	38.0	97.1	180.7	143.2	106.5	42.4	34.3	28.9	20.4	33.4
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	49.5	86.9	173.6	143.9	112.8	40.1	35.2	29.2	20.3	33.0
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	51.4	82.0	164.5	132.4	103.5	39.8	35.7	29.7	20.9	33.7
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	45.9	89.8	163.7	120.2	87.3	40.8	34.9	29.7	21.8	35.2
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	37.0	101.1	172.0	120.5	80.7	42.6	33.9	29.3	22.0	35.9
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	53.1	88.3	156.0	108.8	78.4	39.5	35.1	30.1	22.6	36.1
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	61.6	77.0	147.9	109.8	86.7	38.2	36.3	30.6	22.4	35.2
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	65.8	67.8	148.8	123.1	103.0	37.6	37.4	30.6	21.4	33.7
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	62.4	71.6	157.7	134.3	111.2	38.1	36.9	30.0	20.7	33.1
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	76.4	56.9	142.0	126.0	111.8	36.3	38.9	31.0	21.1	33.0
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	80.8	54.3	132.9	115.1	105.0	35.8	39.3	31.5	21.8	33.6
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	77.4	65.4	131.9	100.7	89.0	36.2	37.7	31.6	23.0	35.0
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	69.0	76.9	140.1	98.4	79.4	37.2	36.3	31.1	23.3	36.0
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	84.9	67.3	124.2	89.7	83.4	35.4	37.4	32.1	23.8	35.6
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	93.2	56.2	116.0	93.6	93.9	34.6	39.0	32.7	23.4	34.5
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	96.1	42.7	117.1	108.9	109.2	34.3	41.4	32.6	22.2	33.2
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	91.1	43.1	126.3	119.3	114.7	34.8	41.3	32.0	21.5	32.8
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	106.1	31.3	110.7	114.5	119.7	33.5	44.1	33.1	21.7	32.4
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	111.6	34.6	101.3	104.8	115.5	33.0	43.2	33.9	22.4	32.7
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	109.2	50.3	100.0	88.7	101.2	33.2	40.0	34.0	23.8	33.9
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	100.9	60.4	108.3	83.1	90.1	33.9	38.4	33.3	24.3	34.9
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	114.5	57.5	94.7	79.6	97.5	32.8	38.8	34.5	24.6	34.2
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	120.4	49.0	88.7	86.9	107.5	32.4	40.2	35.0	23.9	33.4
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	122.6	32.6	90.2	103.2	121.1	32.2	43.7	34.9	22.5	32.3
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	119.1	25.2	97.5	112.0	125.4	32.5	46.0	34.2	21.9	32.0
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 952 台	126.8	16.8	94.4	119.1	134.8	31.9	49.5	34.5	21.4	31.4
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 46 台	85.8	138.1	169.5	73.7	13.4	50.4	46.3	44.5	51.7	66.5
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 46 台	80.3	131.5	166.4	75.4	20.9	51.0	46.7	44.7	51.5	62.7
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	75.4	125.4	163.7	77.7	27.9	51.6	47.1	44.8	51.3	60.2
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	88.4	130.5	160.2	66.7	19.4	50.2	46.8	45.0	52.6	63.4
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	81.6	126.4	160.6	71.8	24.5	50.9	47.1	45.0	52.0	61.3
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	74.3	131.5	170.1	81.5	24.7	51.7	46.7	44.5	50.9	61.2
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	85.8	138.1	169.5	73.7	13.4	53.3	49.2	47.4	54.6	69.4
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	80.3	131.5	166.4	75.4	20.9	53.9	49.6	47.6	54.4	65.6
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	75.4	125.4	163.7	77.7	27.9	54.5	50.0	47.7	54.2	63.1
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	88.4	130.5	160.2	66.7	19.4	53.1	49.7	47.9	55.5	66.3
変動騒音	大型車両後進ブザー-01	1.5	90.0	騒音手引	昼 16 台	75.4	125.4	163.7	77.7	27.9	52.5	48.0	45.7	52.2	61.1
変動騒音	大型車両後進ブザー-02	1.5	90.0	騒音手引	昼 16 台	80.3	131.5	166.4	75.4	20.9	51.9	47.6	45.6	52.5	63.6
変動騒音	大型車両後進ブザー-03	1.5	90.0	騒音手引	昼 16 台	88.4	130.5	160.2	66.7	19.3	51.1	47.7	45.9	53.5	64.3
変動騒音	大型車両後進ブザー-04	1.5	90.0	騒音手引	昼 11 台	81.6	126.4	160.6	71.8	24.4	51.8	48.0	45.9	52.9	62.2
変動騒音	大型車両後進ブザー-05	1.5	90.0	騒音手引	昼 11 台	74.3	131.5	170.1	81.5	24.7	52.6	47.6	45.4	51.8	62.1
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	94.5	127.2	152.8	58.8	23.9	50.5	47.9	46.3	54.6	62.4
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	70.7	134.4	175.2	86.7	26.5	53.0	47.4	45.1	51.2	61.5
変動騒音	台車平坦走行 01(4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 10 回	94.5	127.2	152.8	58.8	23.9	31.5	28.9	27.3	35.6	43.4
変動騒音	台車平坦走行 01(10t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 4 回	94.5	127.2	152.8	58.8	23.9	31.5	28.9	27.3	35.6	43.4
変動騒音	台車平坦走行 02(2t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 4 回	70.7	134.4	175.2	86.7	26.5	34.0	28.4	26.1	32.2	42.5
変動騒音	台車平坦走行 02(4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 5 回	70.7	134.4	175.2	86.7	26.5	34.0	28.4	26.1	32.2	42.5

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2
衝撃騒音	荷さばき作業 01 (4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 10 回	94.5	127.2	152.8	58.8	23.9	46.6	44.0	42.4	50.7	58.5
衝撃騒音	荷さばき作業 01 (10t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 4 回	94.5	127.2	152.8	58.8	23.9	46.6	44.0	42.4	50.7	58.5
衝撃騒音	荷さばき作業 02 (2t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 4 回	70.7	134.4	175.2	86.7	26.5	49.1	43.5	41.2	47.3	57.6
衝撃騒音	荷さばき作業 02 (4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 5 回	70.7	134.4	175.2	86.7	26.5	49.1	43.5	41.2	47.3	57.6
衝撃騒音	台車段差越え 01 (4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 10 台	94.5	127.2	152.8	58.8	23.9	43.5	40.9	39.3	47.6	55.4
衝撃騒音	台車段差越え 01 (10t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	94.5	127.2	152.8	58.8	23.9	43.5	40.9	39.3	47.6	55.4
衝撃騒音	台車段差越え 02 (2t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	70.7	134.4	175.2	86.7	26.5	46.0	40.4	38.1	44.2	54.5
衝撃騒音	台車段差越え 02 (4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 5 台	70.7	134.4	175.2	86.7	26.5	46.0	40.4	38.1	44.2	54.5
各予測地点における 昼間(午前 6 時～午後 10 時)の等価騒音レベル			各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型												
A 地点(高さ 1.2m):46.9dB			工業専用地域			C 類型					基準値:60dB				
B 地点(高さ 1.2m):45.2dB			工業専用地域			C 類型					基準値:60dB				
C 地点(高さ 1.2m):42.1dB			第二種中高層住居専用地域			A 類型					基準値:55dB				
D 地点(高さ 1.2m):46.9dB			第二種中高層住居専用地域			A 類型					基準値:55dB				
E 地点(高さ 1.2m):54.3dB			工業地域			C 類型					基準値:60dB				

<評価>

全ての予測地点において、昼間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。

【夜間】

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 又は 騒音発生回数 (台数)	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル[dB]				
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.1	65.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	139.3	114.8	105.0	20.9	73.6	22.6	24.3	25.1	29.1	28.2
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.1	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	141.9	114.5	102.4	21.4	76.6	26.0	27.8	28.8	32.4	31.3
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.1	65.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	140.9	118.5	107.3	17.3	72.6	22.5	24.0	24.9	30.9	28.3
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.1	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	142.4	119.0	106.5	16.8	74.0	25.9	27.5	28.5	34.6	31.6
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.1	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	143.8	119.1	105.4	16.9	75.4	25.8	27.5	28.5	34.6	31.4
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.4	メーカー値	22 時～翌 6 時	70.5	141.6	182.5	91.6	26.2	16.4	10.4	8.2	14.2	25.0
定常騒音	給湯機 01	0.8	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	139.3	122.0	112.5	14.5	68.3	5.1	6.3	7.0	7.7	-0.1
定常騒音	給湯機 02	0.8	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	80.6	112.6	149.4	69.9	37.6	9.9	7.0	4.5	0.9	16.5
定常騒音	外調機 01	2.7	67.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	139.1	110.2	100.7	25.6	76.8	24.1	26.2	26.9	30.2	29.3
定常騒音	空調機室外機 01	0.9	62.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	136.6	122.1	115.0	15.8	65.1	19.3	20.3	20.8	21.7	14.4
定常騒音	空調機室外機 02	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	135.5	122.1	115.9	16.5	64.0	22.4	23.3	23.7	27.7	28.9
定常騒音	空調機室外機 03	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	134.6	122.1	116.8	17.1	62.9	22.4	23.3	23.7	27.5	29.0
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	67.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	133.6	122.2	117.6	17.8	61.9	24.5	25.3	25.6	25.2	31.2
定常騒音	空調機室外機 05	0.7	67.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	132.8	122.2	118.3	18.4	61.0	24.5	25.3	25.5	25.1	31.3
定常騒音	空調機室外機 06	0.7	50.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	128.9	122.5	121.9	21.8	56.6	7.8	8.2	8.3	7.3	14.9
定常騒音	空調機室外機 07	1.2	59.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	128.0	122.6	122.8	22.6	55.5	16.9	17.2	17.2	18.5	24.1
定常騒音	空調機室外機 08	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	127.1	122.6	123.7	23.5	54.5	22.9	23.2	23.2	25.7	30.3
定常騒音	空調機室外機 09	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	126.1	122.7	124.5	24.4	53.4	23.0	23.2	23.1	25.5	30.4
定常騒音	空調機室外機 10	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	125.2	122.9	125.4	25.3	52.4	23.0	23.2	23.0	25.2	30.6
定常騒音	空調機室外機 11	0.7	54.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	115.1	124.7	135.4	36.1	40.9	12.8	12.1	11.4	22.9	21.8
定常騒音	空調機室外機 12	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	114.2	125.0	136.2	37.1	39.9	23.8	23.1	22.3	33.6	33.0
定常騒音	空調機室外機 13	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	113.3	125.2	137.1	38.1	38.9	23.9	23.0	22.3	33.4	33.2
定常騒音	空調機室外機 14	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	112.5	125.4	138.0	39.1	37.9	24.0	23.0	22.2	33.2	33.4
定常騒音	空調機室外機 15	1.2	59.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	79.6	111.0	148.9	70.9	39.3	21.0	18.1	15.5	12.2	27.1
定常騒音	空調機室外機 16	0.7	49.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	79.0	110.0	148.5	71.5	40.4	11.0	8.2	5.6	1.6	16.9
定常騒音	空調機室外機 17	0.7	49.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	78.5	109.1	148.2	72.1	41.4	11.1	8.2	5.6	1.5	16.7
定常騒音	空調機室外機 18	0.7	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	77.9	108.1	147.8	72.8	42.5	10.2	7.3	4.6	0.4	15.4
定常騒音	空調機室外機 19	1.5	64.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	77.4	107.0	147.4	73.4	43.7	26.2	23.4	20.6	17.1	31.2
定常騒音	空調機室外機 20	0.7	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	136.7	108.0	100.8	27.8	75.8	5.3	7.3	7.9	6.5	10.4
定常騒音	空調機室外機 21	0.7	54.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	137.7	108.1	99.9	27.7	76.9	11.2	13.3	14.0	12.6	16.3
定常騒音	排気口 01	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	138.5	121.8	113.0	15.2	67.6	-4.3	-3.2	-2.6	14.9	1.9
定常騒音	排気口 02	3.1	46.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	137.5	121.7	113.8	15.6	66.5	3.2	4.3	4.9	22.1	9.5
定常騒音	排気口 03	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	135.7	121.7	115.4	16.7	64.4	-3.1	-2.2	-1.7	15.0	3.3
定常騒音	排気口 04	3.1	32.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	132.4	121.8	118.4	19.0	60.8	-9.9	-9.2	-9.0	6.9	-3.2
定常騒音	排気口 05	3.1	37.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	131.1	121.9	119.5	20.1	59.3	-4.9	-4.2	-4.0	11.5	2.0
定常騒音	排気口 06	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	129.0	122.0	121.4	21.8	57.1	-3.7	-3.2	-3.2	11.7	3.4
定常騒音	排気口 07	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	111.3	125.3	138.8	40.4	37.0	6.6	5.5	4.7	15.4	16.1
定常騒音	排気口 08	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	103.8	127.9	146.9	49.3	28.5	-1.8	-3.6	-4.8	4.6	9.4
定常騒音	排気口 09	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	86.3	120.8	152.5	65.3	29.1	-0.2	-3.1	-5.2	2.2	9.2

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル[dB]				
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2
定常騒音	排気口 10	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	85.2	119.2	151.8	66.0	30.8	-0.1	-3.0	-5.1	2.1	8.7
定常騒音	排気口 11	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	77.9	107.0	147.0	72.9	43.7	0.7	-2.1	-4.8	-6.8	5.7
定常騒音	排気口 12	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	74.6	100.2	144.9	77.6	51.2	2.0	-0.5	-3.7	-6.8	5.3
定常騒音	排気口 13	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	74.2	99.4	144.6	78.3	52.2	2.1	-0.4	-3.7	-6.9	5.2
定常騒音	排気口 14	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	73.8	98.5	144.4	79.0	53.2	1.1	-1.4	-4.7	-8.0	4.0
定常騒音	排気口 15	3.1	37.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	73.4	97.6	144.1	79.7	54.2	0.2	-2.3	-5.7	-9.1	2.8
定常騒音	排気口 16	3.1	46.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	72.9	96.1	143.7	80.8	55.8	8.7	6.3	2.9	-0.8	11.1
定常騒音	排気口 17	3.1	46.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	72.5	95.2	143.5	81.6	56.9	8.8	6.4	2.9	-0.9	10.9
定常騒音	排気口 18	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	72.0	93.7	143.1	82.8	58.7	2.4	0.1	-3.6	-7.6	4.1
定常騒音	排気口 19	3.1	38.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	71.7	92.8	142.9	83.5	59.7	0.9	-1.4	-5.1	-9.2	2.5
定常騒音	排気口 20	5.0	38.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	116.1	68.9	95.5	68.2	89.4	-3.3	1.2	-1.6	-6.8	-1.0
定常騒音	排気口 21	5.0	32.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	117.4	68.8	94.2	68.0	90.2	-8.9	-4.3	-7.0	-12.3	-6.6
定常騒音	排気口 22	5.0	47.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	118.6	68.8	93.0	67.8	91.0	6.0	10.8	8.1	2.7	8.3
定常騒音	排気口 23	5.0	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	119.9	68.7	91.8	67.6	91.9	-3.1	1.8	-0.8	-6.3	-0.8
定常騒音	排気口 24	5.0	32.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	121.1	68.7	90.6	67.5	92.8	-9.2	-4.2	-6.6	-12.3	-6.8
定常騒音	排気口 25	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	132.0	92.8	92.6	43.0	82.8	5.1	8.1	8.2	5.8	9.1
定常騒音	排気口 26	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	132.1	96.5	95.4	39.3	80.0	5.1	7.8	7.9	6.8	9.4
定常騒音	排気口 27	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	132.4	97.5	95.9	38.3	79.5	5.1	7.7	7.9	7.0	9.5
定常騒音	排気口 28	3.1	74.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	132.6	98.3	96.3	37.5	79.1	31.5	34.1	34.3	33.8	36.0
定常騒音	排気口 29	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	135.2	106.1	100.5	29.8	75.8	4.9	7.0	7.5	9.8	9.9
定常騒音	排気口 30	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	72.5	121.0	161.6	79.2	32.9	2.3	-2.2	-4.7	1.5	9.2
定常騒音	排気口 31	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	71.8	121.5	162.5	80.0	32.9	30.9	26.3	23.8	29.9	37.7
定常騒音	排気口 32	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	71.1	122.0	163.3	80.9	32.9	31.0	26.3	23.7	29.8	37.7
定常騒音	排気口 33	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	69.1	123.4	165.9	83.3	33.2	31.2	26.2	23.6	29.6	37.6
定常騒音	排気口 34	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	68.4	123.9	166.7	84.2	33.3	31.3	26.1	23.6	29.5	37.5
定常騒音	排気口 35	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	67.7	124.4	167.6	85.0	33.5	31.4	26.1	23.5	29.4	37.5
定常騒音	排気口 36	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	67.1	124.9	168.4	85.8	33.7	31.5	26.1	23.5	29.3	37.5
定常騒音	排気口 37	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	66.4	125.5	169.3	86.7	33.9	2.1	-3.5	-6.1	-0.3	7.9
定常騒音	排気口 38	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	64.6	128.1	172.8	89.5	34.0	31.8	25.8	23.2	29.0	37.4
定常騒音	排気口 39	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	65.1	128.8	173.0	89.2	33.3	31.7	25.8	23.2	29.0	37.6
定常騒音	排気口 40	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	65.7	129.4	173.3	89.0	32.5	31.6	25.8	23.2	29.0	37.8
定常騒音	排気口 41	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	66.3	130.1	173.6	88.7	31.8	31.6	25.7	23.2	29.0	38.0
定常騒音	排気口 42	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	66.9	130.7	173.8	88.4	31.1	31.5	25.7	23.2	29.1	38.2
定常騒音	排気口 43	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	67.5	131.4	174.1	88.2	30.3	31.4	25.6	23.2	29.1	38.4
定常騒音	排気口 44	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	68.1	132.0	174.4	87.9	29.6	31.3	25.6	23.2	29.1	38.6
定常騒音	排気口 45	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	69.0	133.0	174.8	87.6	28.5	31.2	25.5	23.2	29.2	38.9
定常騒音	排気口 46	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	71.4	137.3	177.6	87.8	25.4	30.9	25.2	23.0	29.1	39.9
定常騒音	排気口 47	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	70.8	137.8	178.4	88.6	25.8	31.0	25.2	23.0	29.0	39.8
定常騒音	排気口 48	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	70.3	138.3	179.3	89.5	26.3	31.1	25.2	22.9	29.0	39.6
定常騒音	排気口 49	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	69.8	138.8	180.1	90.4	26.8	31.1	25.2	22.9	28.9	39.4
定常騒音	排気口 50	3.1	64.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	69.2	139.3	180.9	91.3	27.4	27.7	21.6	19.3	25.3	35.8
定常騒音	排気口 51	3.1	64.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	68.7	139.8	181.8	92.1	27.9	27.8	21.6	19.3	25.2	35.6
定常騒音	排気口 52	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	68.2	140.4	182.6	93.0	28.5	1.8	-4.4	-6.7	-0.9	9.4
定常騒音	排気口 53	5.0	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	48.0	109.5	168.1	103.1	59.5	5.9	-1.3	-5.0	-7.9	4.0
定常騒音	排気口 54	5.0	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	48.9	108.8	167.1	102.3	59.3	5.7	-1.2	-5.0	-7.8	4.0
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	22.5	113.4	186.6	131.9	85.4	47.0	32.9	28.6	21.4	35.4
定常騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	30.1	103.8	180.0	132.0	90.8	44.4	33.7	28.9	21.2	34.8
定常騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	38.0	97.1	180.7	143.2	106.5	42.4	34.3	28.9	20.4	33.4
定常騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	49.5	86.9	173.6	143.9	112.8	40.1	35.2	29.2	20.3	33.0
定常騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	51.4	82.0	164.5	132.4	103.5	39.8	35.7	29.7	20.9	33.7
定常騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	45.9	89.8	163.7	120.2	87.3	40.8	34.9	29.7	21.8	35.2
定常騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	37.0	101.1	172.0	120.5	80.7	42.6	33.9	29.3	22.0	35.9
定常騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	53.1	88.3	156.0	108.8	78.4	39.5	35.1	30.1	22.6	36.1
定常騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	61.6	77.0	147.9	109.8	86.7	38.2	36.3	30.6	22.4	35.2
定常騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	65.8	67.8	148.8	123.1	103.0	37.6	37.4	30.6	21.4	33.7
定常騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	62.4	71.6	157.7	134.3	111.2	38.1	36.9	30.0	20.7	33.1
定常騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	76.4	56.9	142.0	126.0	111.8	36.3	38.9	31.0	21.1	33.0
定常騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	80.8	54.3	132.9	115.1	105.0	35.8	39.3	31.5	21.8	33.6
定常騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	77.4	65.4	131.9	100.7	89.0	36.2	37.7	31.6	23.0	35.0
定常騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	69.0	76.9	140.1	98.4	79.4	37.2	36.3	31.1	23.3	36.0
定常騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	84.9	67.3	124.2	89.7	83.4	35.4	37.4	32.1	23.8	35.6
定常騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	93.2	56.2	116.0	93.6	93.9	34.6	39.0	32.7	23.4	34.5
定常騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	96.1	42.7	117.1	108.9	109.2	34.3	41.4	32.6	22.2	33.2
定常騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	91.1	43.1	126.3	119.3	114.7	34.8	41.3	32.0	21.5	32.8
定常騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	106.1	31.3	110.7	114.5	119.7	33.5	44.1	33.1	21.7	32.4
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	111.6	34.6	101.3	104.8	115.5	33.0	43.2	33.9	22.4	32.7
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	109.2	50.3	100.0	88.7	101.2	33.2	40.0	34.0	23.8	33.9
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	100.9	60.4	108.3	83.1	90.1	33.9	38.4	33.3	24.3	34.9

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	114.5	57.5	94.7	79.6	97.5	32.8	38.8	34.5	24.6	34.2
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	120.4	49.0	88.7	86.9	107.5	32.4	40.2	35.0	23.9	33.4
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	122.6	32.6	90.2	103.2	121.1	32.2	43.7	34.9	22.5	32.3
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	119.1	25.2	97.5	112.0	125.4	32.5	46.0	34.2	21.9	32.0
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜 176 台	126.8	16.8	94.4	119.1	134.8	31.9	49.5	34.5	21.4	31.4
各予測地点における 夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型											
A 地点(高さ 1.2m):42.7dB			工業専用地域			C 類型					基準値:50dB				
B 地点(高さ 1.2m):41.2dB			工業専用地域			C 類型					基準値:50dB				
C 地点(高さ 1.2m):38.7dB			第二種中高層住居専用地域			A 類型					基準値:45dB				
D 地点(高さ 1.2m):43.3dB			第二種中高層住居専用地域			A 類型					基準値:45dB				
E 地点(高さ 1.2m):48.5dB			工業地域			C 類型					基準値:50dB				

<評価>

全ての予測地点において、夜間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。

11 夜間において大規模小売店舗の施設運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠（当該店舗敷地境界）

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	発生源 の高さ 【m】	基準距離 における 騒音レベル 【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	r	L _{Amax,i}	規制 基準値 【dB】
						予測地点 までの距離 【m】	各予測地点における 騒音レベル 【dB】	
冷凍機室外機 01	22 時～翌 6 時	2.1	65.5	冷 01	2.1	11.8	35.0	45
冷凍機室外機 02	22 時～翌 6 時	2.1	69.0	冷 02	2.1	12.3	38.1	45
冷凍機室外機 03	22 時～翌 6 時	2.1	65.5	冷 03	2.1	8.2	38.0	45
冷凍機室外機 04	22 時～翌 6 時	2.1	69.0	冷 04	2.1	7.7	42.0	45
冷凍機室外機 05	22 時～翌 6 時	2.1	69.0	冷 05	2.1	7.7	42.0	45
キュービクル 01	22 時～翌 6 時	2.4	53.4	キュー 01	2.4	10.5	33.0	60
給湯機 01	22 時～翌 0 時 30 分	0.8	48.0	給湯 01	0.8	4.5	13.9	45
給湯機 02	22 時～翌 0 時 30 分	0.8	48.0	給湯 02	0.8	26.6	19.5	60
外調機 01	22 時～翌 0 時 30 分	2.7	67.0	外 01	2.7	16.6	42.6	45
空調機室外機 01	22 時～翌 0 時 30 分	0.9	62.0	空 01	0.9	4.4	28.5	45
空調機室外機 02	22 時～翌 0 時 30 分	1.5	65.0	空 02	1.5	4.4	35.6	45
空調機室外機 03	22 時～翌 0 時 30 分	1.5	65.0	空 03	1.5	4.4	35.6	45
空調機室外機 04	22 時～翌 0 時 30 分	0.7	67.0	空 04	0.7	4.4	32.6	45
空調機室外機 05	22 時～翌 0 時 30 分	0.7	67.0	空 05	0.7	4.4	32.6	45
空調機室外機 06	22 時～翌 0 時 30 分	0.7	50.0	空 06	0.7	4.4	15.6	45
空調機室外機 07	22 時～翌 0 時 30 分	1.2	59.0	空 07	1.2	4.3	27.3	45
空調機室外機 08	22 時～翌 0 時 30 分	1.5	65.0	空 08	1.5	4.3	35.6	45
空調機室外機 09	22 時～翌 0 時 30 分	1.5	65.0	空 09	1.5	4.3	35.6	45
空調機室外機 10	22 時～翌 0 時 30 分	1.5	65.0	空 10	1.5	4.3	35.6	45
空調機室外機 11	22 時～翌 0 時 30 分	0.7	54.0	空 11	0.7	4.3	41.2	60
空調機室外機 12	22 時～翌 0 時 30 分	1.5	65.0	空 12	1.5	4.3	52.2	60
空調機室外機 13	22 時～翌 0 時 30 分	1.5	65.0	空 13	1.5	4.3	52.2	60
空調機室外機 14	22 時～翌 0 時 30 分	1.5	65.0	空 14	1.5	4.3	52.2	60
空調機室外機 15	22 時～翌 0 時 30 分	1.2	59.0	空 15	1.2	28.4	29.9	60
空調機室外機 16	22 時～翌 0 時 30 分	0.7	49.0	空 16	0.7	29.5	19.6	60
空調機室外機 17	22 時～翌 0 時 30 分	0.7	49.0	空 17	0.7	30.6	19.3	60
空調機室外機 18	22 時～翌 0 時 30 分	0.7	48.0	空 18	0.7	31.8	18.0	60
空調機室外機 19	22 時～翌 0 時 30 分	1.5	64.0	空 19	1.5	32.9	33.6	60
空調機室外機 20	22 時～翌 0 時 30 分	0.7	48.0	空 20	0.7	18.7	2.5	45
空調機室外機 21	22 時～翌 0 時 30 分	0.7	54.0	空 21	0.7	18.7	8.5	45
排気口 01	22 時～翌 6 時	3.1	38.5	排 01	3.1	4.8	24.9	45
排気口 02	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	46.0	排 02	3.1	4.8	32.4	45
排気口 03	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	39.5	排 03	3.1	4.8	25.9	45
排気口 04	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	32.5	排 04	3.1	4.8	18.9	45
排気口 05	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	37.5	排 05	3.1	4.8	23.9	45
排気口 06	22 時～翌 6 時	3.1	38.5	排 06	3.1	4.8	24.9	45
排気口 07	22 時～翌 6 時	3.1	47.5	排 07	3.1	4.8	33.9	60
排気口 08	22 時～翌 6 時	3.1	38.5	排 08	3.1	4.8	24.9	60
排気口 09	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	38.5	排 09	3.1	17.2	13.8	60
排気口 10	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	38.5	排 10	3.1	19.0	12.9	60
排気口 11	22 時～翌 6 時	3.1	38.5	排 11	3.1	32.8	8.2	60
排気口 12	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	39.5	排 12	3.1	40.5	7.3	60
排気口 13	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	39.5	排 13	3.1	41.6	7.1	60
排気口 14	22 時～翌 6 時	3.1	38.5	排 14	3.1	42.6	5.9	60
排気口 15	22 時～翌 6 時	3.1	37.5	排 15	3.1	43.7	4.7	60
排気口 16	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	46.0	排 16	3.1	45.4	12.9	60
排気口 17	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	46.0	排 17	3.1	46.5	12.7	60
排気口 18	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	39.5	排 18	3.1	48.3	5.8	60
排気口 19	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	38.0	排 19	3.1	49.3	4.1	60
排気口 20	22 時～翌 0 時 30 分	5.0	38.0	排 20	5.0	57.9	2.8	45
排気口 21	22 時～翌 6 時	5.0	32.5	排 21	5.0	57.9	-2.7	45
排気口 22	22 時～翌 6 時	5.0	47.5	排 22	5.0	57.9	12.3	45
排気口 23	22 時～翌 6 時	5.0	38.5	排 23	5.0	57.9	3.3	45
排気口 24	22 時～翌 0 時 30 分	5.0	32.5	排 24	5.0	57.9	-2.7	45
排気口 25	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	47.5	排 25	3.1	33.9	16.9	45
排気口 26	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	47.5	排 26	3.1	30.1	17.9	45
排気口 27	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	47.5	排 27	3.1	29.1	18.2	45
排気口 28	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	74.0	排 28	3.1	28.3	44.9	45
排気口 29	22 時～翌 6 時	3.1	47.5	排 29	3.1	20.6	21.2	45
排気口 30	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	39.5	排 30	3.1	23.8	12.0	60
排気口 31	22 時～翌 6 時	3.1	68.0	排 31	3.1	23.8	40.5	60
排気口 32	22 時～翌 6 時	3.1	68.0	排 32	3.1	23.8	40.5	60
排気口 33	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 33	3.1	23.8	40.5	60
排気口 34	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 34	3.1	23.8	40.5	60

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	発生源 の高さ 【m】	基準距離 における 騒音レベル 【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	r	L _{Amax,i}	規制 基準値 【dB】
						予測地点 までの距離 【m】	各予測地点における 騒音レベル 【dB】	
排気口 35	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 35	3.1	23.8	40.5	60
排気口 36	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 36	3.1	23.8	40.5	60
排気口 37	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	38.5	排 37	3.1	23.8	11.0	60
排気口 38	22 時～翌 6 時	3.1	68.0	排 38	3.1	22.9	40.8	60
排気口 39	22 時～翌 6 時	3.1	68.0	排 39	3.1	22.1	41.1	60
排気口 40	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 40	3.1	21.3	41.4	60
排気口 41	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 41	3.1	20.5	41.7	60
排気口 42	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 42	3.1	19.7	42.1	60
排気口 43	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 43	3.1	18.9	42.5	60
排気口 44	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 44	3.1	18.1	42.8	60
排気口 45	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 45	3.1	16.9	43.4	60
排気口 46	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 46	3.1	12.7	45.9	60
排気口 47	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 47	3.1	12.7	45.9	60
排気口 48	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 48	3.1	12.7	45.9	60
排気口 49	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	68.0	排 49	3.1	12.7	45.9	60
排気口 50	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	64.5	排 50	3.1	12.7	42.4	60
排気口 51	22 時～翌 0 時 30 分	3.1	64.5	排 51	3.1	12.7	42.4	60
排気口 52	22 時～翌 6 時	3.1	38.5	排 52	3.1	12.7	16.4	60
排気口 53	22 時～翌 0 時 30 分	5.0	39.5	排 53	5.0	27.3	10.8	60
排気口 54	22 時～翌 0 時 30 分	5.0	39.5	排 54	5.0	28.3	10.5	60
来客車両走行 001	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 001	0.0	0.0	82.0	60
来客車両走行 002	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 002	0.0	12.9	51.8	60
来客車両走行 003	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 003	0.0	12.9	51.8	60
来客車両走行 004	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 004	0.0	12.9	51.8	60
来客車両走行 005	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 005	0.0	15.4	50.3	60
来客車両走行 006	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 006	0.0	29.2	44.7	60
来客車両走行 007	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 007	0.0	12.9	51.8	60
来客車両走行 008	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 008	0.0	29.2	44.7	60
来客車両走行 009	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 009	0.0	31.8	44.0	60
来客車両走行 010	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 010	0.0	15.4	50.3	60
来客車両走行 011	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 011	0.0	15.4	50.3	60
来客車両走行 012	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 012	0.0	15.4	50.3	60
来客車両走行 013	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 013	0.0	15.4	50.3	60
来客車両走行 014	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 014	0.0	31.8	44.0	60
来客車両走行 015	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 015	0.0	45.0	40.9	60
来客車両走行 016	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 016	0.0	48.1	40.3	60
来客車両走行 017	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 017	0.0	31.8	44.0	60
来客車両走行 018	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 018	0.0	15.4	50.3	60
来客車両走行 019	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 019	0.0	15.4	50.3	60
来客車両走行 020	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 020	0.0	15.4	50.3	60
来客車両走行 021	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 021	0.0	15.4	50.3	45
来客車両走行 022	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 022	0.0	31.8	44.0	45
来客車両走行 023	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 023	0.0	48.2	40.3	60
来客車両走行 024	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 024	0.0	48.2	40.3	45
来客車両走行 025	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 025	0.0	31.8	44.0	45
来客車両走行 026	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 026	0.0	15.4	50.3	45
来客車両走行 027	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 027	0.0	15.4	50.3	45
来客車両走行 028	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 028	0.0	0.0	82.0	45
各予測地点における区域の区分と基準値								
予測地点 キュ 01、給湯 02、空 11～19 排 07～19・30～54、走 001～020・023		工業地域		第四種区域		基準値:60dB		
予測地点 冷 01～05 給湯 01 外 01 空 01～10・20・21 排 01～06・20～29、来 021・022・024～028		第二種住居専用地域		第一種区域		基準値:45dB		

※網掛け部分は基準値を上回ります。

<評価>

夜間に発生する来客走行 001・021・026～028 の騒音レベルの最大値が規制基準値を上回ります。そこで、基準値を超過している音源について、隣地敷地境界において再度予測いたしました。

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	発生源 の高さ 【m】	基準距離 における 騒音レベル 【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	r	L _{Amax,i}	規制 基準値 【dB】
						予測地点 までの距離 【m】	各予測地点における 騒音レベル 【dB】	
来客車両走行 001	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 001'	0.0	15.8	50.0	60
来客車両走行 021	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 021'	0.0	24.1	46.4	60
来客車両走行 026	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 026'	0.0	24.1	46.3	60
来客車両走行 027	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 027'	0.0	24.1	46.4	60
来客車両走行 028	最大値 176 台	0.0	74.0	来走 028'	0.0	8.7	55.2	60
各予測地点における区域の区分と基準値								
予測地点 来走 001'・021'、026'～028'		工業専用地域		第四種区域		基準値:60dB		

<評価>

隣地敷地境界において騒音レベルの最大値が規制基準値を下回ります。従って、店舗出店に係る周辺の生活環境に与える騒音の影響は軽微であると推測致します。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

(定常騒音合成値)

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r				L _{Amax,i}			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]				各予測地点における騒音レベル[dB]			
						P1 1.2	P2 1.2	P3 2.1	P4 2.4	P1 1.2	P2 1.2	P3 2.1	P4 2.4
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.1	65.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	125.0	105.8	11.9	88.7	23.6	25.0	34.9	26.5
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.1	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	127.4	105.6	12.4	91.8	26.9	28.5	38.1	29.7
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.1	65.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	126.7	109.5	8.3	88.4	23.4	24.7	37.9	26.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.1	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	128.2	110.0	7.7	89.8	26.8	28.2	42.0	29.9
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.1	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	129.5	110.1	7.9	91.3	26.8	28.2	41.9	29.8
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.4	メーカー値	22 時～翌 6 時	63.1	134.2	90.1	10.5	17.4	10.8	8.0	33.0
定常騒音	給湯機 01	0.8	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	125.4	113.0	6.9	84.5	6.0	6.9	18.2	9.5
定常騒音	給湯機 02	0.8	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	67.6	104.5	65.8	39.7	11.4	7.6	3.5	16.0
定常騒音	外調機 01	2.7	67.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	124.5	101.2	16.6	91.3	25.1	26.9	34.3	27.8
定常騒音	空調機室外機 01	0.9	62.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	122.8	113.1	9.5	81.3	20.2	20.9	30.6	23.8
定常騒音	空調機室外機 02	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	121.8	113.1	10.5	80.1	23.3	23.9	34.6	26.9
定常騒音	空調機室外機 03	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	120.9	113.1	11.5	79.0	23.4	23.9	34.0	27.0
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	67.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	119.9	113.1	12.6	78.0	25.4	25.9	33.4	29.2
定常騒音	空調機室外機 05	0.7	67.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	119.2	113.2	13.4	77.0	25.5	25.9	33.0	29.3
定常騒音	空調機室外機 06	0.7	50.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	115.4	113.4	17.7	72.5	8.8	8.9	14.3	12.8
定常騒音	空調機室外機 07	1.2	59.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	114.5	113.5	18.7	71.4	17.8	17.9	24.0	21.9
定常騒音	空調機室外機 08	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	113.6	113.6	19.8	70.4	23.9	23.9	30.4	28.1
定常騒音	空調機室外機 09	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	112.7	113.7	20.8	69.3	24.0	23.9	30.0	28.2
定常騒音	空調機室外機 10	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	111.8	113.9	21.9	68.2	24.0	23.9	29.6	28.3
定常騒音	空調機室外機 11	0.7	54.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	102.3	115.9	33.8	56.2	13.8	12.7	14.1	19.0
定常騒音	空調機室外機 12	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	101.5	116.1	34.8	55.1	24.9	23.7	26.3	30.2
定常騒音	空調機室外機 13	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	100.7	116.3	35.9	54.1	24.9	23.7	26.1	30.3
定常騒音	空調機室外機 14	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	99.9	116.6	36.9	53.0	25.0	23.7	25.9	30.5
定常騒音	空調機室外機 15	1.2	59.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	66.4	103.0	66.5	40.8	22.6	18.7	14.5	26.8
定常騒音	空調機室外機 16	0.7	49.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	65.7	102.1	67.1	41.6	12.6	8.8	4.2	16.6
定常騒音	空調機室外機 17	0.7	49.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	65.0	101.1	67.6	42.4	12.7	8.9	4.1	16.5
定常騒音	空調機室外機 18	0.7	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	64.4	100.1	68.1	43.2	11.8	8.0	3.0	15.3
定常騒音	空調機室外機 19	1.5	64.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	63.7	99.1	68.6	44.1	27.9	24.1	19.2	31.1
定常騒音	空調機室外機 20	0.7	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	122.0	99.0	18.8	90.0	6.3	8.1	12.3	8.9
定常騒音	空調機室外機 21	0.7	54.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	123.0	99.1	18.8	91.1	12.2	14.1	18.3	14.8
定常騒音	排気口 01	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	124.6	112.7	7.7	83.7	-3.4	-2.5	20.8	0.0
定常騒音	排気口 02	3.1	46.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	123.7	112.7	8.6	82.6	4.2	5.0	27.4	7.7
定常騒音	排気口 03	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	121.9	112.7	10.4	80.5	-2.2	-1.5	19.2	1.4
定常騒音	排気口 04	3.1	32.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	118.7	112.8	13.8	76.7	-9.0	-8.5	9.7	-5.2
定常騒音	排気口 05	3.1	37.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	117.5	112.9	15.2	75.3	-3.9	-3.6	13.9	0.0
定常騒音	排気口 06	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	115.5	113.0	17.5	72.9	-2.8	-2.6	13.7	1.2
定常騒音	排気口 07	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	98.7	116.5	38.1	51.9	7.6	6.2	15.9	13.2
定常騒音	排気口 08	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	91.8	119.2	47.5	42.5	-0.8	-3.0	5.0	5.9
定常騒音	排気口 09	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	74.2	112.6	62.1	34.4	1.1	-2.5	-4.0	7.8
定常騒音	排気口 10	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	72.9	111.0	62.7	35.4	1.2	-2.4	-4.2	7.5
定常騒音	排気口 11	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	64.2	99.0	68.1	44.3	2.3	-1.4	-5.6	5.6
定常騒音	排気口 12	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	60.2	92.5	72.2	50.3	3.9	0.2	-5.3	5.5
定常騒音	排気口 13	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	59.7	91.6	72.8	51.1	4.0	0.3	-5.4	5.3
定常騒音	排気口 14	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	59.2	90.8	73.3	52.0	3.0	-0.7	-6.5	4.2
定常騒音	排気口 15	3.1	37.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	58.8	89.9	74.0	52.8	2.1	-1.6	-7.6	3.0
定常騒音	排気口 16	3.1	46.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	58.0	88.5	75.0	54.3	10.7	7.1	0.7	11.3
定常騒音	排気口 17	3.1	46.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	57.6	87.6	75.7	55.2	10.8	7.1	0.6	11.2
定常騒音	排気口 18	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	56.9	86.2	76.8	56.7	4.4	0.8	-6.0	4.4
定常騒音	排気口 19	3.1	38.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	56.5	85.3	77.4	57.6	3.0	-0.6	-7.6	2.8
定常騒音	排気口 20	5.0	38.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	100.3	59.9	59.4	95.9	-2.0	2.5	-5.4	-1.6
定常騒音	排気口 21	5.0	32.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	101.5	59.8	59.1	97.0	-7.6	-3.0	-10.9	-7.2
定常騒音	排気口 22	5.0	47.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	102.8	59.8	58.9	98.0	7.3	12.0	4.1	7.7
定常騒音	排気口 23	5.0	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	104.0	59.7	58.6	99.0	-1.8	3.0	-4.8	-1.4
定常騒音	排気口 24	5.0	32.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	105.3	59.7	58.5	100.0	-7.9	-3.0	-10.8	-7.5
定常騒音	排気口 25	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	116.7	83.8	34.0	94.5	6.2	9.0	8.5	8.0
定常騒音	排気口 26	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	116.9	87.5	30.3	92.2	6.1	8.7	9.6	8.2
定常騒音	排気口 27	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	117.3	88.5	29.3	91.9	6.1	8.6	9.9	8.2
定常騒音	排気口 28	3.1	74.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	117.5	89.3	28.5	91.6	32.6	35.0	36.6	34.8
定常騒音	排気口 29	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	120.5	97.0	20.8	89.5	5.9	7.8	13.1	8.5
定常騒音	排気口 30	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	60.9	113.3	75.9	29.5	3.8	-1.6	-5.0	10.1
定常騒音	排気口 31	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	60.3	113.8	76.7	29.0	32.4	26.9	23.5	38.8
定常騒音	排気口 32	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	59.8	114.3	77.6	28.4	32.5	26.8	23.4	38.9
定常騒音	排気口 33	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	58.0	115.9	80.2	27.1	32.7	26.7	23.1	39.4
定常騒音	排気口 34	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	57.5	116.4	81.0	26.6	32.8	26.7	23.0	39.5
定常騒音	排気口 35	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	56.9	117.0	81.9	26.2	32.9	26.6	23.0	39.6
定常騒音	排気口 36	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	56.4	117.5	82.7	25.9	33.0	26.6	22.9	39.7

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r				LAmax,i			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]				各予測地点における騒音レベル[dB]			
						P1 1.2	P2 1.2	P3 2.1	P4 2.4	P1 1.2	P2 1.2	P3 2.1	P4 2.4
定常騒音	排気口 37	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	55.9	118.0	83.6	25.5	3.6	-2.9	-6.7	10.4
定常騒音	排気口 38	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	54.7	120.8	86.7	23.7	33.2	26.4	22.6	40.5
定常騒音	排気口 39	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	55.3	121.4	86.5	22.9	33.1	26.3	22.6	40.8
定常騒音	排気口 40	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	56.0	122.1	86.3	22.1	33.0	26.3	22.7	41.1
定常騒音	排気口 41	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	56.7	122.7	86.1	21.4	32.9	26.2	22.7	41.4
定常騒音	排気口 42	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	57.4	123.3	85.9	20.6	32.8	26.2	22.8	41.7
定常騒音	排気口 43	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	58.1	124.0	85.7	19.8	32.7	26.1	22.9	42.1
定常騒音	排気口 44	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	58.8	124.6	85.5	19.1	32.6	26.1	22.9	42.4
定常騒音	排気口 45	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	59.8	125.5	85.3	17.9	32.5	26.0	23.0	42.9
定常騒音	排気口 46	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	62.9	129.8	85.9	13.5	32.0	25.7	23.3	45.4
定常騒音	排気口 47	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	62.5	130.3	86.8	13.2	32.1	25.7	23.2	45.6
定常騒音	排気口 48	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	62.1	130.8	87.7	13.0	32.1	25.7	23.1	45.7
定常騒音	排気口 49	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	61.8	131.4	88.6	12.9	32.2	25.6	23.0	45.8
定常騒音	排気口 50	3.1	64.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	61.4	131.9	89.5	12.8	28.7	22.1	19.4	42.4
定常騒音	排気口 51	3.1	64.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	61.1	132.5	90.4	12.7	28.8	22.1	19.4	42.4
定常騒音	排気口 52	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	60.7	133.0	91.3	12.8	2.8	-4.0	-6.7	16.4
定常騒音	排気口 53	5.0	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	34.3	103.1	98.2	49.1	8.8	-0.8	-7.4	5.7
定常騒音	排気口 54	5.0	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	35.1	102.4	97.4	49.2	8.6	-0.7	-7.3	5.7
定常騒音の合成値										46.3	42.5	48.7	55.7
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値						各予測地点における区域の区分と基準値							
P1 地点(高さ 1.2m)						工業地域		第四種区域		基準値:60dB			
P2 地点(高さ 1.2m)						第二種中高層住居専用地域		第一種区域		基準値:45dB			
P3 地点(高さ 2.1m)						第二種中高層住居専用地域		第一種区域		基準値:45dB			
P4 地点(高さ 2.4m)						工業地域		第四種区域		基準値:60dB			

※網掛け部分は基準値を上回ります。

<評価>

予測地点 P3 において、定常騒音の騒音レベルの合成値は規制基準値を上回ります。

そこで、保全対象側において再度予測いたしました。

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r			LAmax,i		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル[dB]		
						P3' 2.1	P3" 1.2	P3" 4.2	P3' 2.1	P3" 1.2	P3" 4.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.1	65.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	20.9	53.7	53.7	32.0	23.3	30.9
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.1	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	21.4	54.2	54.2	35.3	26.7	34.3
定常騒音	冷凍機室外機 03	2.1	65.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	17.3	50.0	50.1	33.4	23.7	26.4
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.1	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	16.8	49.6	49.6	37.1	27.3	29.8
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.1	69.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	16.8	49.6	49.6	37.1	27.3	29.8
定常騒音	キュービクル 01	2.4	53.4	メーカー値	22 時～翌 6 時	91.6	103.7	103.7	14.2	13.1	13.1
定常騒音	給湯機 01	0.8	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	14.5	46.6	46.7	9.0	-2.2	-1.0
定常騒音	給湯機 02	0.8	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	70.0	91.2	91.2	3.3	8.8	8.8
定常騒音	外調機 01	2.7	67.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	25.6	58.4	58.4	33.5	26.2	31.7
定常騒音	空調機室外機 01	0.9	62.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	15.9	46.9	47.1	23.0	12.1	13.4
定常騒音	空調機室外機 02	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	16.5	47.2	47.3	29.1	18.9	20.2
定常騒音	空調機室外機 03	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	17.1	47.4	47.5	28.8	18.9	20.2
定常騒音	空調機室外機 04	0.7	67.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	17.9	47.7	47.8	26.4	16.1	17.2
定常騒音	空調機室外機 05	0.7	67.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	18.5	47.9	48.0	26.2	16.1	17.2
定常騒音	空調機室外機 06	0.7	50.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	21.8	49.3	49.4	8.5	-1.1	0.0
定常騒音	空調機室外機 07	1.2	59.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	22.6	49.7	49.7	19.7	10.6	12.1
定常騒音	空調機室外機 08	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	23.5	50.1	50.1	26.9	18.5	19.8
定常騒音	空調機室外機 09	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	24.4	50.5	50.6	26.6	18.5	19.8
定常騒音	空調機室外機 10	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	25.3	51.0	51.0	26.4	18.4	19.7
定常騒音	空調機室外機 11	0.7	54.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	36.1	57.1	57.2	22.8	18.9	18.9
定常騒音	空調機室外機 12	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	37.1	57.7	57.8	33.6	29.8	29.8
定常騒音	空調機室外機 13	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	38.1	58.4	58.4	33.4	29.7	29.7
定常騒音	空調機室外機 14	1.5	65.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	39.1	59.0	59.1	33.2	29.6	29.6
定常騒音	空調機室外機 15	1.2	59.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	70.9	92.5	92.6	14.6	19.7	19.7
定常騒音	空調機室外機 16	0.7	49.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	71.6	93.4	93.5	4.0	9.6	9.6
定常騒音	空調機室外機 17	0.7	49.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	72.2	94.3	94.3	4.0	9.5	9.5

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r			LAmax,i		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル[dB]		
						P3' 2.1	P3'' 1.2	P3''' 4.2	P3' 2.1	P3'' 1.2	P3''' 4.2
定常騒音	空調機室外機 18	0.7	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	72.8	95.2	95.2	2.9	8.4	8.4
定常騒音	空調機室外機 19	1.5	64.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	73.4	96.0	96.1	19.7	24.4	24.3
定常騒音	空調機室外機 20	0.7	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	27.8	60.5	60.6	9.2	0.9	4.2
定常騒音	空調機室外機 21	0.7	54.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	27.8	60.5	60.6	15.2	6.9	10.2
定常騒音	排気口 01	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	15.1	47.0	47.0	14.9	5.1	5.1
定常騒音	排気口 02	3.1	46.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	15.5	47.2	47.1	22.2	12.5	12.5
定常騒音	排気口 03	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	16.6	47.5	47.5	15.1	6.0	6.0
定常騒音	排気口 04	3.1	32.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	19.0	48.4	48.4	6.9	-1.2	-1.2
定常騒音	排気口 05	3.1	37.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	20.0	48.8	48.8	11.5	3.7	3.7
定常騒音	排気口 06	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	21.8	49.6	49.5	11.7	4.6	4.6
定常騒音	排気口 07	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	40.3	60.1	60.1	15.4	11.9	11.9
定常騒音	排気口 08	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	49.3	66.4	66.4	4.6	2.1	2.1
定常騒音	排気口 09	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	65.3	84.1	84.1	2.2	0.0	0.0
定常騒音	排気口 10	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	66.0	85.3	85.3	2.1	-0.1	-0.1
定常騒音	排気口 11	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	72.9	95.6	95.6	-4.0	-1.1	-1.1
定常騒音	排気口 12	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	77.6	101.8	101.8	-3.7	-0.7	-0.7
定常騒音	排気口 13	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	78.3	102.6	102.6	-3.8	-0.7	-0.7
定常騒音	排気口 14	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	79.0	103.5	103.5	-4.9	-1.8	-1.8
定常騒音	排気口 15	3.1	37.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	79.7	104.3	104.3	-6.0	-2.9	-2.9
定常騒音	排気口 16	3.1	46.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	80.8	105.7	105.7	2.3	5.5	5.5
定常騒音	排気口 17	3.1	46.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	81.6	106.7	106.7	2.2	5.4	5.4
定常騒音	排気口 18	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	82.8	108.1	108.1	-4.4	-1.2	-1.2
定常騒音	排気口 19	3.1	38.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	83.5	109.0	109.0	-6.0	-2.7	-2.7
定常騒音	排気口 20	5.0	38.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	68.2	100.6	100.5	1.3	-2.1	-2.0
定常騒音	排気口 21	5.0	32.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	68.0	100.4	100.4	-4.1	-7.5	-7.5
定常騒音	排気口 22	5.0	47.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	67.8	100.3	100.2	10.9	7.5	7.5
定常騒音	排気口 23	5.0	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	67.6	100.2	100.1	1.9	-1.5	-1.5
定常騒音	排気口 24	5.0	32.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	67.4	100.1	100.0	-4.1	-7.5	-7.5
定常騒音	排気口 25	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	43.0	75.8	75.7	9.5	4.5	9.9
定常騒音	排気口 26	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	39.3	72.0	72.0	10.4	5.1	10.4
定常騒音	排気口 27	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	38.3	71.0	71.0	10.7	5.3	10.5
定常騒音	排気口 28	3.1	74.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	37.5	70.2	70.2	37.4	31.9	37.1
定常騒音	排気口 29	3.1	47.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	29.7	62.5	62.5	18.0	11.6	11.6
定常騒音	排気口 30	3.1	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	79.2	97.5	97.5	1.5	-0.3	-0.3
定常騒音	排気口 31	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	80.0	98.2	98.2	29.9	28.2	28.2
定常騒音	排気口 32	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	80.9	98.9	98.9	29.8	28.1	28.1
定常騒音	排気口 33	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	83.3	100.9	100.9	29.6	27.9	27.9
定常騒音	排気口 34	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	84.2	101.6	101.6	29.5	27.9	27.9
定常騒音	排気口 35	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	85.0	102.3	102.3	29.4	27.8	27.8
定常騒音	排気口 36	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	85.8	103.0	103.0	29.3	27.7	27.7
定常騒音	排気口 37	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	86.6	103.7	103.7	-0.3	-1.8	-1.8
定常騒音	排気口 38	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	89.5	105.8	105.8	29.0	27.5	27.5
定常騒音	排気口 39	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	89.2	105.3	105.3	29.0	27.5	27.5
定常騒音	排気口 40	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	89.0	104.9	104.8	29.0	27.6	27.6
定常騒音	排気口 41	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	88.7	104.4	104.4	29.0	27.6	27.6
定常騒音	排気口 42	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	88.4	103.9	103.9	29.1	27.7	27.7
定常騒音	排気口 43	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	88.2	103.4	103.4	29.1	27.7	27.7
定常騒音	排気口 44	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	87.9	103.0	102.9	29.1	27.7	27.7
定常騒音	排気口 45	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	87.6	102.3	102.3	29.2	27.8	27.8
定常騒音	排気口 46	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	87.8	101.1	101.1	29.1	27.9	27.9
定常騒音	排気口 47	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	88.6	101.8	101.8	29.0	27.8	27.8
定常騒音	排気口 48	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	89.5	102.6	102.6	29.0	27.8	27.8
定常騒音	排気口 49	3.1	68.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	90.4	103.4	103.4	28.9	27.7	27.7
定常騒音	排気口 50	3.1	64.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	91.2	104.1	104.1	25.3	24.1	24.1
定常騒音	排気口 51	3.1	64.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	92.1	104.9	104.9	25.2	24.1	24.1
定常騒音	排気口 52	3.1	38.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	93.0	105.7	105.7	-0.9	-2.0	-2.0
定常騒音	排気口 53	5.0	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	103.1	124.5	124.5	-0.8	-2.4	-2.4
定常騒音	排気口 54	5.0	39.5	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	102.3	123.9	123.8	-0.7	-2.4	-2.4
定常騒音の合成値									47.2	42.8	44.5
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値				各予測地点における区域の区分と基準値							
P3'地点(高さ 2.1m)				第二種中高層住居専用地域		第一種区域			基準値:45dB		
P3''地点(高さ 1.2m)				第一種中高層住居専用地域		第一種区域			基準値:45dB		
P3'''地点(高さ 4.2m)				第一種中高層住居専用地域		第一種区域			基準値:45dB		

※網掛け部分は基準値を上回ります。

<評価>

隣地敷地境界 P3' において再度予測いたしました。P3' においては、なお規制基準値を上回っております。そこで、さらに直近住居外壁にて再度予測いたしましたところ、定常騒音の騒音レベルの合成値は規制基準値を下回ります。

静穏に努めて運用してまいりますが、万一周辺住民の方より騒音に関するご意見を頂いた場合には誠意を持って対応いたします。

12 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測結果及びその算出根拠

廃棄物 種 別	S：店舗面積		A：1日当たり 廃棄物排出量 指針原単位×S	B： 平均保 管日数	C： 見かけ比 重（t/m³）	排出 予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等 （再資源可能なものに限る）	6000 m²以下	3.210 千m²	0.668t	1.00 日	0.10	6.68 m³
	6000 m²超					
			計 0.668t			
金属製廃棄物 （アルミ製・スチール製の容器 等）	6000 m²以下	3.210 千m²	0.022t	1.00 日	0.10	0.22 m³
	6000 m²超					
			計 0.022t			
ガラス製廃棄物 （ガラス製の容器）	6000 m²以下	3.210 千m²	0.019t	1.00 日	0.10	0.19 m³
	6000 m²超					
			計 0.019 t			
プラスチック製廃棄物 （食料容器、食料品トレイ等）	6000 m²以下	3.210 千m²	0.064t	1.00 日	0.01	6.42 m³
	6000 m²超					
			計 0.064t			
生ごみ等 （食品廃棄物等）	6000 m²以下	3.210 千m²	0.542t	1.00 日	0.55	0.99 m³
	6000 m²超					
			計 0.542t			
その他の 可燃性廃棄物等	6000 m²以下	3.210 千m²	0.173t	1.00 日	0.38	0.46 m³
	6000 m²超					
			計 0.173t			
				合計		14.96 m³

当該店舗の廃棄物保管施設の容量は 32.56 m³確保しており、排出予測量を上回るため充足します。

【指針に基づく配慮事項】

- 1 必要な駐輪場の確保と適切な管理
 - ・ 駐輪場について、総収容台数96台であり、指針の参考値（1台/35㎡≒92台）の必要台数を満たします。
 - ・ 営業時間内は、従業員等による定期的な巡回及び整理を行います。
- 2 歩行者の通行の利便の確保等
 - ・ 駐車場内の車両の乱走行を防止するため、車止めを設置します。
 - ・ 出口において停止線や止まれの路面標示等を行います。
 - ・ 駐車場内は十分な幅員の車路を確保します。
 - ・ 駐車場内に照明を設置します。
- 3 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
 - ・ 計画的な商品仕入れや商品管理を行い、廃棄物の発生量を抑制します。
 - ・ リサイクルボックスを設置し、牛乳パック、食品トレー、ペットボトル等の分別回収をします。
 - ・ 廃棄物の保管施設においては、定期的な清掃により悪臭の発生防止に努めます。
- 4 防災・防犯対策への協力
 - ・ 防災協定について、具体的な協力要請があれば、可能な範囲で必要な協力を行います。
 - ・ 防犯対策について、地元警察の支援を頂きながら、防犯対策に努めます。
- 5 騒音問題に対応するための対応策
 - ・ 作業の効率化を図ることによって作業時間の短縮に努めます。
 - ・ 荷さばき車両のアイドリングストップに努めるなど、作業員の静穏意識の徹底を図ります。
- 6 廃棄物等の保管について
 - ・ 廃棄物保管施設は密閉型とし、悪臭が漏れないよう配慮します。
 - ・ 廃棄物の分別保管を徹底します。
 - ・ 定期的に清掃を実施し、清潔に努めます。
- 7 廃棄物等の運搬や処理について
 - ・ 専門業者により運搬・収集を委託します。
- 8 その他設置者としての廃棄物等に関連する対応方策について
 - ・ レジ袋の削減など、環境問題に取り組みます。
 - ・ 再利用、リサイクルの促進はもとより、ごみを出さないことに重点を置いたごみ減量化を図ります。
- 9 街並みづくりに対する配慮事項
 - ・ 条例等を遵守したものとし、周囲と調和した建物とします。
 - ・ 屋外照明については、光線を原則として内側下向きに照射することで、近隣に及ぼす影響が小さくなるよう配慮します。

【ガイドライン及び商店街活性化条例に基づく配慮事項】

- 1 地域の祭りや各種行事への参加などまちづくりへの協力
 - ・ ご要望を頂いた場合は、地域で開催される祭り等の際、商品仕入れの協力をさせて頂くなど、地域の行事への参加協力を検討します。
- 2 商店街、商工団体への加入や共同売出しやイベント等への協力など
 - ・ 地域と共に発展できるよう地域のイベント等への協力を検討させて頂くとともに、地元商店街や商工団体への加入などの要望についても検討します。
- 3 地元商業者のテナント出店や販売商品への配慮など
 - ・ 店舗内における地元農家の農産物を扱うコーナーの設置や、地元業者との取引を積極的に行うなど、地域産業の活性化推進について検討します。