

騒音の種類	【昼間】				発生源の位置及び高さ等 (m)				騒音継続時間又は回数				基準距離における騒音レベル (dB)		A				B				C				D				E				等価騒音レベル (dB)		
	騒音源	用 途	No	位置	X	Y	Z	秒	(開始)	(停止)	騒音レベル	種類	基準と予測値の距離	距離減衰	回折減衰	騒音レベル	基準と予測値の距離	距離減衰	回折減衰	騒音レベル	基準と予測値の距離	距離減衰	回折減衰	騒音レベル	基準と予測値の距離	距離減衰	回折減衰	騒音レベル	基準と予測値の距離	距離減衰	回折減衰	騒音レベル	基準と予測値の距離	距離減衰	回折減衰	騒音レベル	
																40.7								54.6												51.0	
実動騒音	後進ブザー	荷さばき施設	荷13	1F	124.4	11.9	1.0	5秒	12	台	90.0	手引書	219.8	-46.8	-	43.2	13.4	113.1	-41.1	-	48.9	19.1	50.5	-34.1	-	55.9	26.1	14.3	-23.1	-	66.9	37.1	182.4	-44.2	-	45.8	16.0
			荷12	1F	124.4	18.2	1.0	5秒	12	台	90.0	手引書	213.5	-46.6	-	43.4	13.6	108.6	-40.7	-	49.3	19.5	50.7	-34.1	-	55.9	26.1	19.4	-25.8	-	64.2	34.4	158.4	-44.0	-	46.0	16.2
			荷14	1F	136.2	18.2	1.0	5秒	12	台	90.0	手引書	213.7	-46.6	-	43.4	13.6	100.5	-40.0	-	50.0	20.2	39.0	-31.8	-	58.2	28.4	27.3	-28.7	-	61.3	31.5	167.9	-44.5	-	45.5	15.7
			荷15	1F	130.2	19.4	1.0	5秒	5	台	90.0	手引書	212.3	-46.5	-	43.5	9.9	103.7	-40.3	-	49.7	16.1	45.1	-33.1	-	56.9	23.3	23.8	-27.5	-	62.5	28.9	182.3	-44.2	-	45.8	12.2
			荷16	1F	130.2	25.5	1.0	5秒	5	台	90.0	手引書	206.2	-46.3	-	43.7	10.1	99.4	-39.9	-	50.1	16.5	46.3	-33.3	-	56.7	23.1	28.7	-29.2	-	60.8	27.2	158.7	-44.0	-	46.0	12.4
			荷17	1F	130.2	30.8	1.0	5秒	5	台	90.0	手引書	200.9	-46.1	-	43.9	10.3	95.8	-39.6	-	50.4	16.8	48.0	-33.6	-	56.4	22.8	33.2	-30.4	-	59.6	26.0	155.8	-43.9	-	46.1	12.5
			荷18	1F	124.4	32.1	1.0	5秒	5	台	90.0	手引書	199.6	-46.0	-	44.0	10.4	99.4	-39.9	-	50.1	16.5	53.9	-34.6	-	55.4	21.8	32.2	-30.2	-	59.8	26.2	150.2	-43.5	-	46.5	12.9
			荷19	1F	113.3	28.2	1.0	5秒	5	台	90.0	手引書	203.9	-46.2	-	43.8	10.2	110.6	-40.9	-	49.1	15.5	63.4	-36.0	-	54.0	20.4	26.8	-28.6	-	61.4	27.8	143.5	-43.1	-	46.9	13.3
			荷5	1F	55.9	18.5	1.0	5秒	5	台	90.0	手引書	224.6	-47.0	-	43.0	9.4	164.5	-44.3	-	45.7	12.1	119.1	-41.5	-	48.5	14.9	61.2	-35.7	-	54.3	20.7	112.6	-41.0	-	49.0	15.4
			荷6	1F	55.9	22.4	1.0	5秒	5	台	90.0	手引書	220.9	-46.9	-	43.1	9.5	162.8	-44.2	-	45.8	12.2	119.3	-41.5	-	48.5	14.9	62.4	-35.9	-	54.1	20.5	109.3	-40.8	-	49.2	15.6
実動騒音	収集作業	非圧縮時	荷7	1F	55.9	27.3	1.0	5秒	5	台	90.0	手引書	216.2	-46.7	-	43.3	9.7	160.7	-44.1	-	45.9	12.3	119.8	-41.6	-	48.4	14.8	64.3	-36.2	-	53.8	20.2	105.1	-40.4	-	49.6	16.0
			荷6	1F	55.9	22.4	1.0	5秒	5	台	90.0	手引書	220.9	-46.9	-	43.1	9.5	162.8	-44.2	-	45.8	12.2	119.3	-41.5	-	48.5	14.9	62.4	-35.9	-	54.1	20.5	109.3	-40.8	-	49.2	15.6
			荷3	1F	49.1	27.2	1.0	5秒	5	台	90.0	手引書	218.6	-46.8	-	43.2	9.6	166.9	-44.4	-	45.6	12.0	126.6	-42.0	-	48.0	14.4	70.5	-37.0	-	53.0	19.4	101.7	-40.1	-	49.9	16.3
			荷4	1F	38.5	27.2	1.0	5秒	5	台	90.0	手引書	222.2	-46.9	-	43.1	9.5	175.8	-44.9	-	45.1	11.5	136.1	-42.7	-	47.3	13.7	79.5	-38.0	-	52.0	18.4	97.5	-35.8	-	50.2	16.6
			荷22	1F	27.1	221.1	1.0	5秒	6	台	90.0	手引書	99.9	-40.0	-	50.0	17.2	216.1	-46.7	-	43.3	10.5	254.9	-48.1	-	41.9	9.1	236.5	-47.5	-	42.5	9.7	108.2	-40.7	-	49.3	16.5
			荷23	1F	19.1	217.7	1.0	5秒	6	台	90.0	手引書	108.2	-40.7	-	49.3	16.5	220.7	-46.9	-	43.1	10.3	256.9	-48.2	-	41.8	9.0	236.5	-47.5	-	42.5	9.7	103.2	-40.3	-	49.7	16.9
			荷24	1F	19.1	209.6	1.0	5秒	6	台	90.0	手引書	109.6	-40.8	-	49.2	16.4	216.3	-46.7	-	43.3	10.5	250.5	-48.0	-	42.0	9.2	229.1	-47.2	-	42.8	10.0	95.2	-39.6	-	50.4	17.6
			荷14	1F	136.2	18.2	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	213.7	-46.6	-	43.4	20.6	100.5	-40.0	-	50.0	27.2	39.0	-31.8	-	58.2	35.4	27.3	-28.7	-	61.3	38.5	167.9	-44.5	-	45.5	22.7
			荷17	1F	130.2	30.8	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	200.9	-46.1	-	43.9	21.1	95.8	-39.6	-	50.4	27.6	48.0	-33.6	-	56.4	33.6	33.2	-30.4	-	59.6	36.8	155.8	-43.9	-	46.1	23.3
			荷19	1F	113.3	28.2	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	203.9	-46.2	-	43.8	21.0	110.6	-40.9	-	49.1	26.3	63.4	-36.0	-	54.0	31.2	26.8	-28.6	-	61.4	38.6	143.5	-43.1	-	46.9	24.1
			荷7	1F	55.9	27.3	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	216.2	-46.7	-	43.3	20.5	160.7	-44.1	-	45.8	23.1	119.8	-41.6	-	48.4	25.6	64.3	-36.2	-	53.8	31.0	105.1	-40.4	-	49.6	26.8
	台車走行	荷さばき作業	荷4	1F	39.5	27.2	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	222.2	-46.9	-	43.1	20.3	175.8	-44.9	-	45.1	22.3	136.1	-42.7	-	47.3	24.5	79.5	-38.0	-	52.0	29.2	97.5	-35.8	-	50.2	27.4
			荷24	1F	19.1	209.6	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	109.6	-40.8	-	49.2	26.4	216.3	-46.7	-	43.3	20.5	250.5	-48.0	-	42.0	19.2	229.1	-47.2	-	42.8	20.0	95.2	-39.6	-	50.4	27.6
			荷14	1F	136.2	18.2	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	213.7	-46.6	-	43.4	20.6	100.5	-40.0	-	50.0	27.2	39.0	-31.8	-	58.2	35.4	27.3	-28.7	-	61.3	38.5	167.9	-44.5	-	45.5	22.7
			荷17	1F	130.2	30.8	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	200.9	-46.1	-	43.9	21.1	95.8	-39.6	-	50.4	27.6	48.0	-33.6	-	56.4	33.6	33.2	-30.4	-	59.6	36.8	155.8	-43.9	-	46.1	23.3
			荷19	1F	113.3	28.2	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	203.9	-46.2	-	43.8	21.0	110.6	-40.9	-	49.1	26.3	63.4	-36.0	-	54.0	31.2	26.8	-28.6	-	61.4	38.6	143.5	-43.1	-	46.9	24.1
			荷7	1F	55.9	27.3	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	216.2	-46.7	-	43.3	20.5	160.7	-44.1	-	45.9	23.1	119.8	-41.6	-	48.4	25.6	64.3	-36.2	-	53.8	31.0	105.1	-40.4	-	49.6	26.8
			荷4	1F	39.5	27.2	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	222.2	-46.9	-	43.1	20.3	175.8	-44.9	-	45.1	22.3	136.1	-42.7	-	47.3	24.5	79.5	-38.0	-	52.0	29.2	97.5	-35.8	-	50.2	27.4
			荷24	1F	19.1	209.6	1.0	300秒	1	台	90.0	手引書	109.6	-40.8	-	49.2	26.4	216.3	-46.7	-	43.3	20.5	250.5	-48.0	-	42.0	19.2	229.1	-47.2	-	42.8	20.0	95.2	-39.6	-	50.4	27.6
			荷14	1F	136.2	18.2	0.0	100秒	10	台	71.0	手引書	213.7	-46.6	-	24.4	6.8	100.5	-40.0	-	31.0	13.4	39.0	-31.8	-	39.2	21.6	27.3	-28.7	-	42.3	24.7	167.9	-44.5	-	26.5	8.9
			荷17	1F	130.2	30.8	0.0	100秒	3	台	71.0	手引書	200.9	-46.1	-	24.9	2.1	95.8	-39.6	-	31.4	8.6	48.0	-33.6	-	37.4	14.6	33.3	-30.4	-	40.6	17.8	155.8	-43.9	-	27.1	4.3
			荷19	1F	113.3	28.2	0.0	100秒	3	台	71.0	手引書	203.9	-46.2	-	24.8	2.0	110.6	-40.9	-	30.1	7.3	63.4	-36.0	-	35.0	12.2	26.9	-28.6	-	42.4	19.6	143.5	-43.1	-	27.9	5.1
			荷7	1F	55.9	27.3	0.0	100秒	3	台	71.0	手引書	216.2	-46.7	-	24.3	1.5	160.7	-44.1	-	26.9	4.1	119.8	-41.6	-	29.4	6.6	64.3	-36.2	-	34.8	12.0	105.1	-40.4	-	30.6	7.8
			荷4	1F	39.5	27.2	0.0	100秒	3	台	71.0	手引書	222.2	-46.9	-	24.1	1.3	175.8	-44.9	-	26.1	3.3	136.1	-42.7	-	28.3	5.5	79.5	-38.0	-	33.0	10.2	97.5	-35.8	-	31.2	8.4
			荷24	1F	19.1	209.6	0.0	100秒	4	台	71.0	手引書	109.6	-40.8	-	30.2	8.6	216.3	-46.7	-	24.3	2.7	250.5	-48.0	-	23.0	1.4	229.1	-47.2	-	23.8	2.2	95.2	-35.6	-	31.4	9.8
			荷14	1F	136.2	18.2	1.0	300秒	1	台	86.6	手引書	213.7	-46.6	-	32.0	9.2	100.5	-40.0	-	46.6	23.8	39.0	-31.8	-	46.8	24.0	27.3	-28.7	-	49.9	27.1	167.9	-44.5	-</		

17

定常騒音

A				B				C				D				E								
X	Y	Z		X	Y	Z		X	Y	Z		X	Y	Z		X	Y	Z						
126.4	231.7	1.2		202.0	94.2	1.2		174.9	13.4	1.2		114.7	1.4	1.2		0.0	116.3	1.2						
A				B				C				D				E								
等価音階 レベル (dB)				等価音階 レベル (dB)				等価音階 レベル (dB)				等価音階 レベル (dB)				等価音階 レベル (dB)								
音源と 平均点の 距離	距離 減衰	回折 減衰	騒音 レベル	音源と 平均点の 距離	距離 減衰	回折 減衰	騒音 レベル	音源と 平均点の 距離	距離 減衰	回折 減衰	騒音 レベル	音源と 平均点の 距離	距離 減衰	回折 減衰	騒音 レベル	音源と 平均点の 距離	距離 減衰	回折 減衰	騒音 レベル					
44.1				44.1				48.2				48.9				42.9			44.7					
212.3	-46.5	-	-1.5	-3.5	92.7	-39.3	-	5.7	3.7	29.6	-29.4	-	15.6	13.6	36.6	-31.3	-	13.7	11.7	174.8	-44.9	-	0.1	-1.9
212.6	-46.6	-	-1.6	-3.6	90.9	-39.2	-	5.8	3.8	26.8	-28.6	-	16.4	14.4	39.2	-31.9	-	13.1	11.1	177.2	-45.0	-	0.0	-2.0
218.0	-46.8	-	18.2	18.2	80.7	-38.1	-	26.9	26.9	5.7	-15.1	-9.6	40.3	40.3	60.9	-35.7	-	29.3	29.3	198.7	-46.0	-	19.0	19.0
218.3	-46.8	-	18.2	18.2	80.2	-38.1	-	26.9	26.9	5.4	-14.6	-9.7	40.7	40.7	62.4	-35.9	-	29.1	29.1	200.0	-46.0	-	19.0	19.0
218.6	-46.8	-	18.2	18.2	79.7	-38.0	-	27.0	27.0	5.5	-14.8	-9.7	40.5	40.5	63.8	-36.1	-	28.9	28.9	201.3	-46.1	-	18.9	18.9
219.0	-46.8	-	18.2	18.2	79.3	-38.0	-	27.0	27.0	6.0	-15.6	-9.6	39.8	39.8	65.3	-36.3	-	28.7	28.7	202.6	-46.1	-	18.9	18.9
219.1	-46.8	-	16.2	16.2	78.2	-37.9	-	25.1	25.1	7.6	-17.6	-9.3	36.1	36.1	67.5	-36.6	-	26.4	26.4	204.3	-46.2	-	16.8	16.8
219.2	-46.8	-	16.2	16.2	77.3	-37.8	-	25.2	25.2	8.3	-19.4	-9.0	34.6	34.6	69.5	-36.8	-	26.2	26.2	205.9	-46.3	-	16.7	16.7
193.3	-45.7	-	-0.7	-2.7	45.7	-33.2	-	11.8	9.8	40.0	-32.0	-	13.0	11.0	90.8	-39.2	-	5.8	3.8	202.8	-46.1	-	-1.1	-3.1
191.4	-45.6	-	-0.6	-2.6	43.8	-32.8	-	12.2	10.2	41.8	-32.4	-	12.6	10.6	91.9	-39.3	-	5.7	3.7	202.2	-46.1	-	-1.1	-3.1
167.8	-44.5	-	18.5	16.5	57.0	-35.1	-	27.9	25.9	57.5	-35.2	-	27.8	25.8	75.3	-37.5	-	25.5	23.5	160.8	-44.1	-	18.9	16.9
168.0	-44.5	-	18.5	16.5	55.8	-34.9	-	28.1	26.1	56.9	-35.1	-	27.9	25.9	76.0	-37.6	-	25.4	23.4	162.3	-44.2	-	18.8	16.8
168.3	-44.5	-	5.5	3.5	54.5	-34.7	-	15.3	13.3	56.4	-35.0	-	15.0	13.0	76.8	-37.7	-	12.3	10.3	163.7	-44.3	-	5.7	3.7
168.5	-44.5	-	6.0	4.0	53.2	-34.5	-	16.0	14.0	55.9	-34.9	-	15.6	13.6	77.6	-37.8	-	12.7	10.7	165.1	-44.4	-	6.1	4.1
173.1	-44.8	-	7.2	5.2	40.8	-32.2	-	19.8	17.8	52.2	-34.4	-	17.6	15.6	87.2	-38.8	-	13.2	11.2	181.2	-45.2	-	6.8	4.8
173.5	-44.8	-	6.2	4.2	39.8	-32.0	-	19.0	17.0	52.2	-34.4	-	16.6	14.6	88.3	-38.9	-	1						

6.夜間の騒音レベルの最大値予測結果と算出根拠

(1)各騒音源ごとの騒音レベルの最大値と予測結果と算出根拠

は、規制基準値を超える音源である。

騒音の種類	【夜間】		音源の諸条件						店舗敷地境界		騒音レベル (dB)		保全区域		騒音レベル (dB)		保全対象での予測地点		直近住居外壁		騒音レベル (dB)		直近住居外壁での予測地点	
	騒音源		音源の位置及び座標						基準距離騒音レベル (dB)		音源の基準距離 (m)		音源の基準距離 (m)		音源の基準距離 (m)		音源の基準距離 (m)		音源の基準距離 (m)		音源の基準距離 (m)		音源の基準距離 (m)	
	用途	No	位置	X	Y	Z	騒音レベル	根拠	基準距離騒音レベル (dB)	根拠	音源の基準距離 (m)	距離減衰	音源の基準距離 (m)	距離減衰	音源の基準距離 (m)	距離減衰	音源の基準距離 (m)	距離減衰	音源の基準距離 (m)	距離減衰	音源の基準距離 (m)	距離減衰	音源の基準距離 (m)	距離減衰
室内機	給湯用	BS1	1F	146.1	20.3	1.0	45.0	実測値	3.0	-9.5	-	35.5												
		BS2	1F	149.0	20.3	1.0	45.0	実測値	2.6	-8.3	-	36.7												
		BS3	1F	173.1	18.8	1.5	65.0	実測値	4.8	-13.6	-7.1	44.3												
		BS4	1F	174.6	18.8	1.5	65.0	実測値	5.1	-14.2	-9.4	41.4												
		BS5	1F	176.1	18.8	1.5	65.0	実測値	5.3	-14.5	-9.3	41.2												
		BS6	1F	177.6	18.8	1.5	65.0	実測値	5.5	-14.8	-9.2	41.0												
		BS7	1F	179.8	19.2	1.5	63.0	実測値	6.3	-16.0	-9.1	37.9												
		BS8	1F	181.8	19.6	1.5	63.0	実測値	7.0	-16.9	-9.0	37.1												
	冷凍冷蔵用	BS9	1F	191.6	49.7	1.0	45.0	実測値	33.4	-30.5	-	14.5												
		BS10	1F	191.6	51.7	1.0	45.0	実測値	33.4	-30.5	-	14.5												
		BS11	RF	152.7	66.1	7.0	63.0	実測値	48.5	-33.7	-	29.3												
		BS12	RF	154.2	66.1	7.0	63.0	実測値	48.7	-33.8	-	29.2												
		BS13	RF	155.7	66.1	7.0	50.0	実測値	47.6	-33.6	-	16.4												
		BS14	RF	157.2	66.1	7.0	50.5	実測値	46.2	-33.3	-	17.2												
		BS15	RF	173.8	65.3	7.0	52.0	実測値	32.2	-30.2	-	21.8												
		BS16	RF	175.3	65.3	7.0	51.0	実測値	31.0	-29.8	-	21.2												
	空調用	BS17	RF	176.8	65.3	7.0	54.0	実測値	29.8	-29.5	-	24.5												
		BS18	RF	178.3	65.3	7.0	60.0	実測値	28.7	-29.2	-	30.8												
		BS19	RF	179.8	65.3	7.0	63.0	実測値	27.6	-28.8	-	34.2												
		BS20	RF	152.2	40.7	7.0	63.0	実測値	23.3	-27.3	-	35.7												
		BS21	RF	153.7	40.7	7.0	63.0	実測値	23.5	-27.4	-	35.6												
		BS22	RF	155.2	40.7	7.0	63.0	実測値	23.8	-27.5	-	35.5												
		BS23	RF	156.7	40.7	7.0	63.0	実測値	24.0	-27.6	-	35.4												
		BS24	RF	150.7	36.9	7.0	63.0	実測値	19.3	-25.7	-	37.3												
		BS25	RF	152.2	36.9	7.0	63.0	実測値	19.5	-25.8	-	37.2												
		BS26	RF	153.7	36.9	7.0	63.0	実測値	19.8	-25.9	-	37.1												
		BS27	RF	155.2	36.9	7.0	49.0	実測値	20.0	-26.0	-	23.0												
		BS28	RF	156.7	36.9	7.0	54.5	実測値	20.2	-26.1	-	28.4												
		BS29	RF	152.2	29.2	7.0	46.0	実測値	11.9	-21.5	-	24.5												
		BS30	RF	153.7	29.2	7.0	48.0	実測値	12.2	-21.7	-	26.3												
		BS31	RF	155.2	29.2	7.0	46.0	実測値	12.4	-21.9	-	24.1												
		BS32	RF	156.7	29.2	7.0	49.0	実測値	12.6	-22.0	-	27.0												
		BS33	RF	180.6	29.2	7.0	52.0	実測値	16.3	-24.2	-	27.8												
		BS34	RF	182.1	29.2	7.0	63.0	実測値	16.5	-24.3	-	38.7												
		BS35	RF	183.6	29.2	7.0	45.0	実測値	16.7	-24.5	-	20.5												
		BS36	RF	185.1	29.2	7.0	45.0	実測値	17.0	-24.6	-	20.4												
		CS1	RF	14.2	206.5	7.0	49.0	実測値	4.2	-12.5	-	36.5												
		CS2	RF	16.5	207.4	7.0	61.0	実測値	6.5	-16.3	-	44.7												
		CS3	RF	18.8	207.4	7.0	61.0	実測値	8.8	-18.9	-	42.1												
		CS4	RF	21.4	207.4	7.0	61.0	実測値	11.4	-21.1	-	39.9												
		CS5	RF	23.7	207.4	7.0	61.0	実測値	13.7	-22.7	-	38.3												
		CS6	RF	16.5	206.4	7.0	61.0	実測値	6.5	-16.3	-	44.7												
		CS7	RF	18.8	206.4	7.0	61.0	実測値	8.8	-18.9	-	42.1												
		CS8	RF	21.4	206.4	7.0	61.0	実測値	11.4	-21.1	-	39.9												
		CS9	RF	23.7	206.4	7.0	61.0	実測値	13.7	-22.7	-	38.3												
		CS10	RF	12.7	150.2	7.0	49.0	実測値	2.7	-8.6	-	40.4												
		CS11	RF	12.7	147.8	7.0	49.0	実測値	2.7	-8.6	-	40.4												
		CS12	RF	16.6	143.2	7.0	54.5	実測値	6.6	-16.4	-	38.1												
		CS13	RF	80.2	151.7	7.0	61.0	実測値	70.2	-36.9	-	24.1												
		CS14	RF	80.2	150.3	7.0	61.0	実測値	70.2	-36.9	-	24.1												
		CS15	RF	80.2	149.0	7.0	61.0	実測値	70.2	-36.9	-	24.1												
		CS16	RF	82.3	151.7	7.0	61.0	実測値	72.3	-37.2	-	23.8												
		CS17	RF	82.3	150.3	7.0	61.0	実測値	72.3	-37.2	-	23.8												
		CS18	RF	82.3	149.0	7.0	61.0	実測値	72.3	-37.2	-	23.8												
		CS19	RF	84.3	149.0	7.0	61.0	実測値	74.3	-37.4	-	23.6												
		CS20	RF	82.2	178.3	7.0	61.0	実測値	55.2	-34.8	-	26.2												
		CS21	RF	83.2	178.3	7.0	61.0	カタログ値	54.8	-34.8	-	26.2												
		CS22	RF	84.2	178.3	7.0	61.0	カタログ値	54.4	-34.7	-	26.3												
		CS23	RF	85.3	178.3	7.0	61.0	カタログ値	54.0	-34.6	-	26.4												
		CS24	RF	86.3	178.3	7.0	61.0	カタログ値	53.6	-34.6	-	26.4												
		CS25	RF	87.4	178.3	7.0	61.0	カタログ値	53.2	-34.5	-	26.5												
給排気口	給排気口	BK1	1F	134.2	58.3	3.5	60.5	カタログ値	42.2	-32.5	-	28.0												
		BK2	1F	134.2	55.6	3.5	60.5	カタログ値	39.6	-32.0	-	28.5												
		BK3	1F	134.2	47.9	3.5	60.5	カタログ値	32.4	-30.2	-	30.3												
		BK4	1F	134.2	27.1	3.5	60.5	実測値	15.4	-23.8	-	36.7												
		BK5	1F	138.0	11.9	3.5	60.5	実測値	8.6	-18.7	-	41.8												
		BK6	1F	144.6	11.3	3.5	48.0	実測値	2.0	-6.0	-	42.0												
		BK7	1F	144.6	13.0	3.5	48.0	実測値	2.0	-6.0	-	42.0												
		BK8	1F	144.6	15.2	3.5	48.0	実測値	2.0	-6.0	-	42.0												
		BK10	1F	181.3	21.9	3.5	60.5	実測値	9.2	-19.3	-	41.2												
		BK11	1F	183.1	21.9																			

【夜間】			音 源 の 諸 条 件							店舗敷地境界				騒音レベル (dB)		保全区域		騒音レベル (dB)		直近住居外壁		騒音レベル (dB)		直近住居外壁での予測地点		
騒音の種類	騒音源		音源の位置及び座標				基準距離音圧レベル (dB)		音源の直線距離 (m)	距離減衰	同折による減衰	騒音レベル	音源の直線距離 (m)	距離減衰	同折による減衰	騒音レベル	保全対象での予測地点	音源の直線距離 (m)	距離減衰	同折による減衰	騒音レベル					
	位置	X	Y	Z	騒音レベル	視程																				
騒音の種類			BK21	1F	191.1	69.2	3.5	48.0	実測値	25.8	-28.2	-	19.8													
			BK22	1F	191.1	70.0	3.5	48.0	実測値	25.5	-28.1	-	19.9													
			BK23	1F	191.1	71.6	3.5	48.0	実測値	25.2	-28.0	-	20.0													
			BK24	1F	191.1	72.6	3.5	48.0	実測値	25.0	-28.0	-	20.0													
			BK27	1F	188.2	42.0	1.3	60.5	実測値	29.5	-29.4	-	31.1													
			BK28	1F	188.2	42.9	1.3	60.5	実測値	30.5	-29.7	-	30.8													
			BK29	1F	188.2	43.8	1.3	60.5	実測値	31.5	-30.0	-	30.5													
			AK5	1F	62.6	26.2	3.5	60.5	実測値	11.0	-20.8	-	39.7													
			AK9	1F	125.9	33.9	2.5	60.5	実測値	26.1	-28.3	-	32.2													
			bk1	1F	14.9	59.2	4.0	60.5	実測値	5.0	-14.0	-	46.5													
			bk7	1F	26.4	33.7	4.0	60.5	実測値	6.5	-16.3	-	44.2													
			CK1	1F	18.3	129.2	4.0	48.0	実測値	8.3	-18.4	-	29.6													
			CK2	1F	19.9	129.2	4.0	48.0	実測値	9.9	-19.9	-	28.1													
			CK3	1F	22.5	129.2	4.0	48.0	実測値	12.5	-21.9	-	26.1													
			CK4	1F	86.2	129.2	4.0	60.5	実測値	76.2	-37.6	-	22.9													
			CK5	1F	91.8	129.2	4.0	60.5	実測値	81.8	-38.3	-	22.2													
			キュービクル		BQ	1F	187.3	17.0	1.5	52.0	実測値	5.2	-14.3	-	37.7											
					AQ	1F	55.7	51.9	1.5	52.0	実測値	36.0	-31.1	-	20.9											
					CQ	RF	16.2	133.1	7.5	52.0	実測値	6.2	-15.8	-	36.2											
			騒音の種類			A1	駐車場	125.5	0.5	75.8	※	ASJ	1.0	0.0	-	67.8	7.5	-17.5	-	50.3	a1	8.0	-18.1	-	49.7	a'1
A2	駐車場	210.9				125.5	0.5	75.8	※	ASJ	9.5	-19.6	-	48.2												
A3	駐車場	198.2				126.4	0.5	75.8	※	ASJ	12.5	-21.9	-	45.9												
A4	駐車場	198.2				112.7	0.5	75.8	※	ASJ	6.0	-15.6	-	52.2	6.0	-15.6	-	52.2	a4	7.2	-17.1	-	50.7	a'4		
A5	駐車場	194.9				98.9	0.5	75.8	※	ASJ	7.8	-17.8	-	50.0												
A6	駐車場	192.5				85.3	0.5	75.8	※	ASJ	12.0	-21.6	-	46.2												
A7	駐車場	200.5				88.2	0.5	75.8	※	ASJ	1.0	0.0	-	67.8	6.0	-15.6	-	52.2	a7	9.0	-19.1	-	48.7	a'7		
A8	駐車場	182.3				85.2	0.5	75.8	※	ASJ	17.0	-24.6	-	43.2												
A9	駐車場	166.3				85.2	0.5	75.8	※	ASJ	33.0	-30.4	-	37.4												
A10	駐車場	150.3				85.2	0.5	75.8	※	ASJ	49.0	-33.8	-	34.0												
A11	駐車場	134.3				82.5	0.5	75.8	※	ASJ	65.0	-36.3	-	31.5												
A12	駐車場	118.3				74.2	0.5	75.8	※	ASJ	63.0	-36.0	-	31.8												
A13	駐車場	102.3				74.2	0.5	75.8	※	ASJ	66.0	-36.4	-	31.4												
A14	駐車場	86.3				74.2	0.5	75.8	※	ASJ	63.0	-36.0	-	31.8												
A15	駐車場	70.3				74.2	0.5	75.8	※	ASJ	60.0	-35.6	-	32.2												
A16	駐車場	54.3				74.2	0.5	75.8	※	ASJ	44.3	-32.9	-	34.9												
A17	駐車場	49.1				74.2	0.5	75.8	※	ASJ	39.1	-31.8	-	36.0												
A18	駐車場	38.2				74.2	0.5	75.8	※	ASJ	28.2	-29.0	-	38.8												
A19	駐車場	22.0				74.2	0.5	75.8	※	ASJ	12.0	-21.6	-	46.2												
A20	駐車場	9.8				74.2	0.5	75.8	※	ASJ	1.0	0.0	-	67.8	9.8	-19.8	-	48.0	a20	28.5	-29.1	-	38.7	a'20		
A21	駐車場	22.0				88.2	0.5	75.8	※	ASJ	12.0	-21.6	-	46.2												
A22	駐車場	22.0				102.3	0.5	75.8	※	ASJ	12.0	-21.6	-	46.2												
A23	駐車場	22.0				116.3	0.5	75.8	※	ASJ	12.0	-21.6	-	46.2												
A24	駐車場	9.8				116.3	0.5	75.8	※	ASJ	1.0	0.0	-	67.8	9.8	-19.8	-	48.0	a24	15.0	-23.5	-	44.3	a'24		
A25	駐車場	38.2				116.3	0.5	75.8	※	ASJ	28.2	-29.0	-	38.8												
A26	駐車場	54.3				116.3	0.5	75.8	※	ASJ	44.3	-32.9	-	34.9												
A27	駐車場	70.3				116.3	0.5	75.8	※	ASJ	60.3	-35.6	-	32.2												
A28	駐車場	86.3				116.3	0.5	75.8	※	ASJ	76.3	-37.7	-	30.1												
A29	駐車場	102.3				116.3	0.5	75.8	※	ASJ	89.5	-39.0	-	28.8												
A30	駐車場	118.3				116.3	0.5	75.8	※	ASJ	79.5	-38.0	-	29.8												
A31	駐車場	134.3	116.3	0.5	75.8	※	ASJ	70.0	-36.9	-	30.9															
A32	駐車場	138.4	120.6	0.5	75.8	※	ASJ	64.0	-36.1	-	31.7															
A33	駐車場	138.4	126.4	0.5	75.8	※	ASJ	59.0	-35.4	-	32.4															
A34	駐車場	150.3	126.4	0.5	75.8	※	ASJ	52.5	-34.4	-	33.4															
A35	駐車場	155.4	126.4	0.5	75.8	※	ASJ	49.0	-33.8	-	34.0															
A36	駐車場	166.3	126.4	0.5	75.8	※	ASJ	39.5	-31.9	-	35.9															
A37	駐車場	182.3	126.4	0.5	75.8	※	ASJ	25.0	-28.0	-	39.8															
A38	駐車場	182.3	112.7	0.5	75.8	※	ASJ	22.0	-26.8	-	41.0															
A39	駐車場	182.3	98.9	0.5	75.8	※	ASJ	20.0	-26.0	-	41.8															
A40	駐車場	166.3	112.7	0.5	75.8	※	ASJ	37.5	-31.5	-	36.3															
A41	駐車場	166.3	98.9	0.5	75.8	※	ASJ	35.5	-31.0	-	36.8															
A42	駐車場	150.3	112.7	0.5	75.8	※	ASJ	54.0	-34.6	-	33.2															
A43	駐車場	150.3	98.9	0.5	75.8	※	ASJ	52.0	-34.3	-	33.5															
A44	駐車場	134.3	99.4	0.5	75.8	※	ASJ	67.0	-36.5	-	31.3															
A45	駐車場	118.3	102.3	0.5	75.8	※	ASJ	83.5	-38.4	-	29.4															
A46	駐車場	118.3	88.2	0.5	75.8	※	ASJ	75.5	-37.6	-	30.2															
A47	駐車場	102.3	102.3	0.5	75.8	※	ASJ	94.0	-39.5	-	28.3															
A48	駐車場	102.3	88.2	0.5	75.8	※	ASJ	80.0	-38.1	-	29.7															
A49	駐車場	86.3	102.3	0.5	75.8	※	ASJ	76.3	-37.7	-	30.1															
A50	駐車場	86.3	88.2	0.5	75.8	※	ASJ	76.0	-37.6	-	30.2															

【夜間】			音 源 の 諸 条 件							店舗敷地境界		騒音レベル (dB)		保全区域		騒音レベル (dB)		直近住居外壁		騒音レベル (dB)		直近住居外壁での予測地点	
騒音の種類	騒 音 源		音源の位置及び座標				基準距離騒音レベル (dB)		音源の直線距離 (m)	距離減衰	屈折による減衰		音源の直線距離 (m)	距離減衰	屈折による減衰		騒音レベル	保全対象での予測地点	音源の直線距離 (m)	距離減衰	屈折による減衰		騒音レベル
	用途	No	位置	X	Y	Z	騒音レベル	視距			騒音レベル	騒音レベル			騒音レベル								
交通騒音	走行	来客車両	A51	駐車場	70.3	102.3	0.5	75.8	※	ASJ	60.3	-35.6	-	32.2									
			A52	駐車場	70.3	88.2	0.5	75.8	※	ASJ	60.3	-35.6	-	32.2									
			A53	駐車場	54.3	102.3	0.5	75.8	※	ASJ	44.3	-32.9	-	34.9									
			A54	駐車場	54.3	88.2	0.5	75.8	※	ASJ	44.3	-32.9	-	34.9									
			A55	駐車場	38.2	102.3	0.5	75.8	※	ASJ	28.2	-29.0	-	38.8									
			A56	駐車場	38.2	88.2	0.5	75.8	※	ASJ	28.2	-29.0	-	38.8									
			A57	駐車場	123.5	220.3	0.5	75.8	※	ASJ	1.0	0.0	-	67.8	11.8	-21.4	-	46.4	a57				
			A58	駐車場	121.0	212.5	0.5	75.8	※	ASJ	8.0	-18.1	-	49.7									
			A59	駐車場	120.4	200.0	0.5	75.8	※	ASJ	15.5	-23.8	-	44.0									
			A60	駐車場	129.4	184.6	0.5	75.8	※	ASJ	25.0	-28.0	-	39.8									
			A61	駐車場	138.4	182.1	0.5	75.8	※	ASJ	18.5	-25.3	-	42.5									
			A62	駐車場	155.4	177.3	0.5	75.8	※	ASJ	10.0	-20.0	-	47.8									
			A63	駐車場	155.4	160.5	0.5	75.8	※	ASJ	21.0	-26.4	-	41.4									
			A64	駐車場	155.4	143.5	0.5	75.8	※	ASJ	35.0	-30.9	-	36.9									
			A65	駐車場	138.4	169.8	0.5	75.8	※	ASJ	25.5	-28.1	-	39.7									
			A66	駐車場	138.4	157.6	0.5	75.8	※	ASJ	34.0	-30.6	-	37.2									
			A67	駐車場	138.4	142.0	0.5	75.8	※	ASJ	45.5	-33.2	-	34.6									
			A68	駐車場	128.4	157.6	0.5	75.8	※	ASJ	41.5	-32.4	-	35.4									
			A69	駐車場	118.4	177.9	0.5	75.8	※	ASJ	42.5	-32.6	-	35.2									
			A70	駐車場	118.4	167.8	0.5	75.8	※	ASJ	49.0	-33.8	-	34.0									
			A71	駐車場	118.4	157.6	0.5	75.8	※	ASJ	57.5	-35.2	-	32.6									
			A72	駐車場	118.4	145.3	0.5	75.8	※	ASJ	66.0	-36.4	-	31.4									
			A73	駐車場	118.4	133.1	0.5	75.8	※	ASJ	79.0	-38.0	-	29.8									
			A74	駐車場	99.6	133.1	0.5	75.8	※	ASJ	71.0	-37.0	-	30.8									
			A75	駐車場	99.6	145.3	0.5	75.8	※	ASJ	64.0	-36.1	-	31.7									
			A76	駐車場	99.6	157.6	0.5	75.8	※	ASJ	55.0	-34.8	-	33.0									
			A77	駐車場	99.6	174.1	0.5	75.8	※	ASJ	51.5	-34.2	-	33.6									
			A78	駐車場	111.7	177.9	0.5	75.8	※	ASJ	43.5	-32.8	-	35.0									
			A79	駐車場	111.7	191.2	0.5	75.8	※	ASJ	31.5	-30.0	-	37.8									
			A80	駐車場	111.7	204.5	0.5	75.8	※	ASJ	18.5	-25.3	-	42.5									
			A81	駐車場	111.7	217.7	0.5	75.8	※	ASJ	7.0	-16.9	-	50.9	18.0	-25.1	-	42.7	a81				
			A82	駐車場	92.6	219.8	2.0	75.8	※	ASJ	11.5	-21.2	-	46.6									
			A83	駐車場	73.1	219.8	3.5	75.8	※	ASJ	18.0	-25.1	-	42.7									
			A84	駐車場	53.7	219.8	5.0	75.8	※	ASJ	19.0	-25.6	-	42.2									
			A85	駐車場	46.0	205.6	6.5	75.8	※	ASJ	33.0	-30.4	-	37.4									
			A86	駐車場	37.4	205.6	6.5	75.8	※	ASJ	27.4	-28.8	-	39.0									
			A87	駐車場	21.4	200.3	6.5	75.8	※	ASJ	11.4	-21.1	-	46.7									
			A88	駐車場	21.4	184.7	6.5	75.8	※	ASJ	11.4	-21.1	-	46.7									
			A89	駐車場	21.4	169.1	6.5	75.8	※	ASJ	11.4	-21.1	-	46.7									
			A90	駐車場	21.4	153.5	6.5	75.8	※	ASJ	11.4	-21.1	-	46.7									
			A91	駐車場	21.4	137.9	6.5	75.8	※	ASJ	11.4	-21.1	-	46.7									
			A92	駐車場	37.4	137.9	6.5	75.8	※	ASJ	27.4	-28.8	-	39.0									
			A93	駐車場	53.5	137.9	6.5	75.8	※	ASJ	43.5	-32.8	-	35.0									
			A94	駐車場	69.4	137.9	6.5	75.8	※	ASJ	59.4	-35.5	-	32.3									
			A95	駐車場	87.0	137.9	6.5	75.8	※	ASJ	77.0	-37.7	-	30.1									
			A96	駐車場	37.4	188.6	6.5	75.8	※	ASJ	27.4	-28.8	-	39.0									
			A97	駐車場	37.4	171.7	6.5	75.8	※	ASJ	27.4	-28.8	-	39.0									
			A98	駐車場	37.4	154.8	6.5	75.8	※	ASJ	27.4	-28.8	-	39.0									
A99	駐車場	53.5	205.6	6.5	75.8	※	ASJ	33.5	-30.5	-	37.3												
A100	駐車場	53.5	188.6	6.5	75.8	※	ASJ	43.5	-32.8	-	35.0												
A101	駐車場	53.5	171.7	6.5	75.8	※	ASJ	43.5	-32.8	-	35.0												
A102	駐車場	53.5	154.8	6.5	75.8	※	ASJ	43.5	-32.8	-	35.0												
A103	駐車場	69.4	205.6	6.5	75.8	※	ASJ	33.0	-30.4	-	37.4												
A104	駐車場	69.4	188.6	6.5	75.8	※	ASJ	49.0	-33.8	-	34.0												
A105	駐車場	69.4	171.7	6.5	75.8	※	ASJ	59.4	-35.5	-	32.3												
A106	駐車場	69.4	154.8	6.5	75.8	※	ASJ	59.4	-35.5	-	32.3												
A107	駐車場	87.0	205.6	6.5	75.8	※	ASJ	27.5	-28.8	-	39.0												
A108	駐車場	87.0	188.6	6.5	75.8	※	ASJ	44.0	-32.9	-	34.9												

●夜間最大値の予測地点は各音源と同じ高さで予測しております。 ※バワーレベルを示す。基準距離騒音レベルにするために-9dBで計算しています

●Noは、図面№2 騒音発生源位置図にある整理番号と同じです。

6.夜間の騒音レベルの最大値予測結果と算出根拠
(2)騒音レベルの最大値の合成の予測結果と算出根拠

										A		X	Y	Z			I	X	Y	Z						
												174.9	13.4	1.2				114.7	1.4	1.2						
騒音の種類	騒音源	用途	No	発生源の位置及び高さ等 (m)			騒音継続時間又は回数			基準距離における騒音レベル (dB)			A			騒音レベルの合成値 (dB)			I			騒音レベルの合成値 (dB)				
				位置	X	Y	Z	秒	(開始)	(停止)	根拠	騒音レベル	音源と予測との距離	距離減衰	回折減衰	騒音レベル	49.3	音源と予測との距離	距離減衰	回折減衰	騒音レベル	42.7	音源と予測との距離	距離減衰	回折減衰	騒音レベル
定常騒音	室外機	給湯用	BS1	1F	146.1	20.3	1.0	18000	22.00	3:00	45.0	実測値	29.6	-29.4	-	15.6	15.6	56.6	-31.3	-	13.7	13.7				
			BS2	1F	148.0	20.3	1.0	18000	22.00	3:00	45.0	実測値	26.8	-28.6	-	16.4	16.4	39.2	-31.9	-	13.1	13.1				
			BS3	1F	173.1	18.8	1.5	28800	22.00	6:00	65.0	実測値	5.7	-15.1	-9.6	40.3	40.3	60.9	-35.7	-	29.3	29.3				
			BS4	1F	174.6	18.8	1.5	28800	22.00	6:00	65.0	実測値	5.4	-14.6	-9.7	40.7	40.7	62.4	-35.9	-	29.1	29.1				
			BS5	1F	176.1	18.8	1.5	28800	22.00	6:00	65.0	実測値	5.5	-14.8	-9.7	40.5	40.5	63.3	-36.1	-	28.9	28.9				
			BS6	1F	177.6	18.8	1.5	28800	22.00	6:00	65.0	実測値	6.0	-15.6	-9.6	39.8	39.8	65.3	-36.3	-	28.7	28.7				
			BS7	1F	179.8	19.2	1.5	28800	22.00	6:00	63.0	実測値	7.6	-17.6	-9.3	36.1	36.1	67.5	-36.6	-	26.4	26.4				
			BS8	1F	181.8	19.6	1.5	28800	22.00	6:00	63.0	実測値	9.3	-19.4	-9.0	34.6	34.6	69.5	-36.8	-	26.2	26.2				
			BS9	1F	191.6	49.7	1.0	18000	22.00	3:00	45.0	実測値	40.0	-32.0	-	13.0	13.0	90.8	-39.2	-	5.8	5.8				
			BS10	1F	191.6	51.7	1.0	18000	22.00	3:00	45.0	実測値	41.8	-32.4	-	12.6	12.6	91.9	-39.3	-	5.7	5.7				
		冷凍冷蔵庫用	BS11	RF	152.7	66.1	7.0	18000	22.00	3:00	63.0	実測値	57.5	-35.2	-	27.8	27.8	75.3	-37.5	-	25.5	25.5				
			BS12	RF	154.2	66.1	7.0	18000	22.00	3:00	63.0	実測値	56.9	-35.1	-	27.9	27.9	76.0	-37.6	-	25.4	25.4				
			BS13	RF	155.7	66.1	7.0	18000	22.00	3:00	50.0	実測値	56.4	-35.0	-	15.0	15.0	76.8	-37.7	-	12.3	12.3				
			BS14	RF	157.2	66.1	7.0	18000	22.00	3:00	50.5	実測値	55.9	-34.9	-	15.6	15.6	77.6	-37.8	-	12.7	12.7				
			BS15	RF	173.8	65.3	7.0	18000	22.00	3:00	52.0	実測値	52.2	-34.4	-	17.6	17.6	87.2	-38.8	-	13.2	13.2				
			BS16	RF	175.3	65.3	7.0	18000	22.00	3:00	51.0	実測値	52.2	-34.4	-	16.6	16.6	88.3	-38.9	-	12.1	12.1				
			BS17	RF	176.8	65.3	7.0	18000	22.00	3:00	54.0	実測値	52.3	-34.4	-	19.6	19.6	89.3	-39.0	-	15.0	15.0				
			BS18	RF	178.3	65.3	7.0	18000	22.00	3:00	60.0	実測値	52.3	-34.4	-	25.6	25.6	90.3	-39.1	-	20.9	20.9				
			BS19	RF	179.8	65.3	7.0	18000	22.00	3:00	63.0	実測値	52.5	-34.4	-	28.6	28.6	91.4	-39.2	-	23.8	23.8				
			BS20	RF	152.2	40.7	7.0	18000	22.00	3:00	63.0	実測値	36.0	-31.1	-	31.9	31.9	54.6	-34.7	-	28.3	28.3				
			BS21	RF	153.7	40.7	7.0	18000	22.00	3:00	63.0	実測値	35.0	-30.9	-	32.1	32.1	55.7	-34.9	-	28.1	28.1				
			BS22	RF	155.2	40.7	7.0	18000	22.00	3:00	63.0	実測値	34.2	-30.7	-	32.3	32.3	56.7	-35.1	-	27.9	27.9				
			BS23	RF	156.7	40.7	7.0	18000	22.00	3:00	63.0	実測値	33.3	-30.4	-	32.6	32.6	57.8	-35.2	-	27.8	27.8				
			BS24	RF	150.7	36.9	7.0	18000	22.00	3:00	63.0	実測値	34.2	-30.7	-	32.3	32.3	50.9	-34.1	-	28.9	28.9				
			BS25	RF	152.2	36.9	7.0	18000	22.00	3:00	63.0	実測値	33.2	-30.4	-	32.6	32.6	52.0	-34.3	-	28.7	28.7				
			BS26	RF	153.7	36.9	7.0	18000	22.00	3:00	63.0	実測値	32.2	-30.2	-	32.8	32.8	53.1	-34.5	-	28.5	28.5				
			BS27	RF	155.2	36.9	7.0	18000	22.00	3:00	49.0	実測値	31.2	-29.9	-	19.1	19.1	54.2	-34.7	-	14.3	14.3				
			BS28	RF	156.7	36.9	7.0	18000	22.00	3:00	54.5	実測値	30.3	-29.6	-	24.9	24.9	55.3	-34.9	-	19.6	19.6				
			BS29	RF	152.2	29.2	7.0	18000	22.00	3:00	46.0	実測値	28.3	-29.0	-	17.0	17.0	47.0	-33.4	-	12.6	12.6				
			BS30	RF	153.7	29.2	7.0	18000	22.00	3:00	48.0	実測値	27.1	-28.7	-	19.3	19.3	48.2	-33.7	-	14.3	14.3				
			BS31	RF	155.2	29.2	7.0	18000	22.00	3:00	46.0	実測値	25.9	-28.3	-	17.7	17.7	49.5	-33.9	-	12.1	12.1				
			BS32	RF	156.7	29.2	7.0	18000	22.00	3:00	49.0	実測値	24.8	-27.9	-	21.1	21.1	50.7	-34.1	-	14.9	14.9				
			BS33	RF	180.6	29.2	7.0	18000	22.00	3:00	52.0	実測値	17.8	-25.0	-	27.0	27.0	71.3	-37.1	-	14.9	14.9				
			BS34	RF	182.1	29.2	7.0	18000	22.00	3:00	63.0	実測値	18.3	-25.2	-	37.8	37.8	73.1	-37.3	-	25.7	25.7				
			BS35	RF	183.6	29.2	7.0	18000	22.00	3:00	45.0	実測値	18.9	-25.5	-	19.5	19.5	74.5	-37.4	-	7.6	7.6				
		空調用	BS36	RF	185.1	29.2	7.0	18000	22.00	3:00	45.0	実測値	19.7	-25.9	-	19.1	19.1	75.9	-37.6	-	7.4	7.4				
			CS1	RF	14.2	206.5	7.0	28800	22.00	6:00	49.0	実測値	251.3	-48.0	-	1.0	1.0	228.5	-47.2	-	1.8	1.8				
			CS2	RF	16.5	207.4	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	250.5	-48.0	-	13.0	13.0	228.3	-47.2	-	13.8	13.8				
			CS3	RF	18.8	207.4	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	249.1	-47.9	-	13.1	13.1	227.3	-47.1	-	13.9	13.9				
			CS4	RF	21.4	207.4	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	247.5	-47.9	-	13.1	13.1	226.2	-47.1	-	13.9	13.9				
			CS5	RF	23.7	207.4	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	246.0	-47.8	-	13.2	13.2	225.3	-47.1	-	13.9	13.9				
			CS6	RF	16.5	206.4	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	249.7	-47.9	-	13.1	13.1	227.4	-47.1	-	13.9	13.9				
			CS7	RF	18.8	206.4	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	248.3	-47.9	-	13.1	13.1	226.4	-47.1	-	13.9	13.9				
			CS8	RF	21.4	206.4	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	246.7	-47.8	-	13.2	13.2	225.3	-47.1	-	13.9	13.9				
			CS9	RF	23.7	206.4	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	245.2	-47.8	-	13.2	13.2	224.4	-47.0	-	14.0	14.0				
			CS10	RF	12.7	150.2	7.0	28800	22.00	6:00	49.0	実測値	212.3	-46.5	-	2.5	2.5	180.5	-45.1	-	3.9	3.9				
			CS11	RF	12.7	147.8	7.0	28800	22.00	6:00	49.0	実測値	210.7	-46.5	-	2.5	2.5	178.5	-45.0	-	4.0	4.0				
			CS12	RF	16.6	143.2	7.0	28800	22.00	6:00	54.5	実測値	204.8	-46.2	-	8.3	8.3	172.5	-44.7	-	9.8	9.8				
			CS13	RF	80.2	151.7	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	167.7	-44.5	-	16.5	16.5	154.3	-43.8	-	17.2	17.2				
			CS14	RF	80.2	150.3	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	166.6	-44.4	-	16.6	16.6	153.0	-43.7	-	17.3	17.3				
			CS15	RF	80.2	148.0	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	165.5	-44.4	-	16.6	16.6	151.7	-43.6	-	17.4	17.4				
			CS16	RF	82.3	151.7	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	166.5	-44.4	-	16.6	16.6	153.9	-43.7	-	17.3	17.3				
			CS17	RF	82.3	150.3	7.0	28800	22.00	6:00	61.0	実測値	165.4	-44.4	-	16.6	16.6	152.5	-43.7	-	17					