

平成20年度ダイオキシン類調査結果

検査内容	検査試料	採取日・測定日	分析結果	基準値
水質	浸出水	H21.1.28	0.0056 pg-TEQ/L	—
	放流水(第1処理施設)	H21.1.28	0.00096 pg-TEQ/L	10
	放流水(第2処理施設)	H21.1.28	0.00045 pg-TEQ/L	
	埋立地地下水	H21.1.28	0.062 pg-TEQ/L	1
	河川水	H21.1.28	0.068 pg-TEQ/L	1
底質	塩沢川底質(上流側)	H21.1.28	4.1 pg-TEQ/g	150
	塩沢川底質(下流側)	H21.1.28	0.61 pg-TEQ/g	
土壌	3号埋立地周辺	H21.1.15	1.4 pg-TEQ/g	1,000
大気	3号埋立地周辺	H21.1.15~H21.1.22	0.030 pg-TEQ/m ³	0.6
	管理棟屋上	H21.1.15~H21.1.22	0.033 pg-TEQ/m ³	