

平成27年度 最終処分場の維持管理情報の記録

【えん堤・遮水工の点検】

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
えん堤	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		
遮水工	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		

※ 毎日…土日祝日を除く

【調整槽の点検】

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
外観目視点検	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		
調整槽の水位の変動	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		

※ 毎日…土日祝日を除く

【浸出水処理施設の点検】

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
流入調整設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		
前処理沈澱処理設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		
生物処理設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		
消化脱窒処理設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		
凝集沈殿処理設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		
砂ろ過処理設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		
高度処理設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		
汚泥処理設備※2	-	-	14,27日	異常なし	12,19日	異常なし	16,17日	異常なし	-	-	4,11,15日	異常なし	15,22日	異常なし	6,12日	異常なし	11,22日	異常なし	7,13,19日	異常なし	17日	異常なし		
監視盤	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		
各回転機器類	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし		
pH計	8,23日	異常なし	13,27日	異常なし	10,24日	異常なし	9,23日	異常なし	12,26日	異常なし	9,25日	異常なし	9,21日	異常なし	6,18日	異常なし	10,24日	異常なし	13,27日	異常なし	10,24日	異常なし		
DO計	9日	異常なし	14日	異常なし	11日	異常なし	13日	異常なし	13日	異常なし	15日	異常なし	13日	異常なし	13日	異常なし	11日	異常なし	14日	異常なし	12日	異常なし		
ORP計	10日	異常なし	15日	異常なし	16日	異常なし	13日	異常なし	13日	異常なし	16日	異常なし	13日	異常なし	11日	異常なし	11日	異常なし	15日	異常なし	15日	異常なし		
UV計	14日	異常なし	19日	異常なし	19日	異常なし	15日	異常なし	17,18日	異常なし	10,17日	異常なし	16,19日	異常なし	24日	異常なし	17日	異常なし	7,8日	異常なし	18,19日	異常なし		
T-N計	10,13日	異常なし	20日	異常なし	8,15,16日	異常なし	14日	異常なし	17日	異常なし	10,17日	異常なし	15,16日	異常なし	6,16日	異常なし	8,9,16日	異常なし	7日	異常なし	18,19日	異常なし		
地下水電気伝導率計	7,15,20,28日	異常なし	7,12,18,26日	異常なし	5,11,18,25日	異常なし	2,7,14,22,29日	異常なし	5,11,19,25,31日	異常なし	10,18,24,30日	異常なし	5,13,23,27日	異常なし	4,10,17,25日	異常なし	3,8,16,24,28日	異常なし	8,14,21,26日	異常なし	2,10,16,24日	異常なし		
地下水濁度計	7,15,20,28日	異常なし	7,12,18,26日	異常なし	5,11,18,25日	異常なし	2,7,14,22,29日	異常なし	5,11,19,25,31日	異常なし	10,18,24,30日	異常なし	5,13,23,27日	異常なし	4,10,17,25日	異常なし	3,8,16,24,28日	異常なし	8,14,21,26日	異常なし	2,10,16,24日	異常なし		
蓄電池設備	15,30日	異常なし	15,29日	異常なし	15,30日	異常なし	15,31日	異常なし	14,31日	異常なし	15,30日	異常なし	16,30日	異常なし	13,30日	異常なし	15,29日	異常なし	15,29日	異常なし	15,29日	異常なし		
薬品及び重油タンク	9,15,23,30日	異常なし	1,12,18,25日	異常なし	3,10,17,24日	異常なし	1,9日	異常なし	6,12,19,26日	異常なし	7,14,21,28日	異常なし	7,14,21,28日	異常なし	5,12,19,26日	異常なし	2,9,16,24,28日	異常なし	4,12,18,25日	異常なし	1,8,15,22,29日	異常なし		
加温用ボイラー設備※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8,9,10日	異常なし	26,28,29日	異常なし	1,2,3,4,5,8,9,10,12日	異常なし		

※ 毎日…土日祝日を除く。

※2 使用時に点検を実施する。

【埋立残容量】 全体埋立容量 2,758,000 m<sup>3</sup>

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月別埋立容量[m <sup>3</sup> ]	3,384	3,275	3,497	3,240	2,870	3,213	3,750	3,218	3,636	3,751	3,939	
埋立残容量 [m <sup>3</sup> ]	1,223,632	1,220,356	1,216,860	1,213,620	1,210,750	1,207,537	1,203,786	1,200,569	1,196,933	1,193,182	1,189,243	