令和8年度　最終処分場の維持管理情報の記録

【えん堤・遮水工の点検】

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
えん堤	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし																		
遮水工	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし																		

※ 毎日…土日祝日を除く

【調整槽の点検】

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
外観目視点検	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし																		
調整槽の水位の変動	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし																		

※ 毎日…土日祝日を除く

【浸出水処理施設の点検】

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
流入調整設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし																		
前処理沈澱処理設備	－	－	－	－	－	－																		
生物処理設備	－	－	－	－	－	－																		
消化脱窒処理設備	－	－	－	－	－	－																		
凝集沈殿処理設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし																		
砂ろ過処理設備	－	－	－	－	－	－																		
高度処理設備	－	－	－	－	－	－																		
汚泥処理設備※2	1日	異常なし	8日	異常なし	12日	異常なし																		
監視盤	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし																		
各回転機器類	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし																		
pH計	7,22日	異常なし	13,27日	異常なし	3,17日	異常なし																		
DO計	－	－	－	－	－	－																		
ORP計	－	－	－	－	－	－																		
UV計	10日	異常なし	15日	異常なし	10日	異常なし																		
T-N(T-N,T-P)計	1日	異常なし	1日	異常なし	1日	異常なし																		
地下水導電率計	6,15,20,28日	異常なし	8,11,18,25日	異常なし	2,12,16,23,30日	異常なし																		
地下水濁度計	6,15,20,28日	異常なし	8,11,18,25日	異常なし	2,12,16,23,30日	異常なし																		
蓄電池設備	－	－	－	－	－	－																		
薬品タンク	6,13,20,27日	異常なし	7,11,18,25日	異常なし	1,8,15,22,29日	異常なし																		
加温用ボイラー設備※2	－	－	－	－	－	－																		

※　毎日…土日祝日を除く。

※2　使用時に点検を実施する。

【埋立残容量】

全体埋立容量　2,758,000　m^3

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月別埋立容量[m^3]	1,841	1,654	1,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋立残容量 [m^3]	828,588	826,934	825,394									