平 成 元 年 度 観 測 井 戸 検 査 結 果

検査項目	記号	単位	NO. 1	NO. 2	NO. 3（旧NO.9）	NO. 4（旧NO.10）	NO. 5（旧NO.11）	NO. 6（関根宅）	NO. 7（ｵﾘｴﾝﾀﾙ）	NO. 8（中村宅）
			H01/11/29	H01/11/29	H01/11/29	H01/11/29	H01/11/29	H01/11/17	H01/11/17	H01/11/17
硝酸性及び亜硝酸性窒素	NO3-N,N2-N	mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.7	3.1	0.4
塩素イオン	Cl-	mg/ℓ	3	2	3	2	2	1	2	4
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		mg/ℓ	11.9	3.4	7.4	44.6	6.5	2.6	2.4	4.4
一般細菌		個/mℓ	13000	1100	46	10000	7700	1000	155	130
大腸菌群		——	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
シアン	CN	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
水銀	Hg	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機りん	O-P	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
銅	Cu	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.05	0.05	<0.05
鉄	Fe	mg/ℓ	12.3	0.51	5.27	21.3	4.97	0.07	<0.1	0.28
マンガン	Mn	mg/ℓ	1.6	0.11	0.08	0.63	0.08	<0.1	<0.1	4
亜鉛	Zn	mg/ℓ	0.03	0.03	0.03	0.07	0.07	0.03	<0.05	<0.05
鉛	Pb	mg/ℓ	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
六価クロム	Cr6+	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カドミウム	Cd	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ヒ素	As	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
フッ素	F	mg/ℓ	0.5	0.2	2.3	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/ℓ	44.3	102.5	4.6	45	165	34	31.5	220
蒸発残留物		mg/ℓ	185	221	409	361	376	67	97	305
フェノール類		mg/ℓ	0.01	0.008	0.006	0.008	0.009	<0.005	<0.005	<0.005
陰イオン界面活性剤	MBAS	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<0.2
pH値	pH	——	6.9	7.9	9.1	7.5	8	5.8	6.1	6.7
臭気		——	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味		——	異常あり	異常なし	異常あり	異常あり	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし
色度		度	36	7	9	60	7	<5	<5	<5
濁度		度	62	<1	119	92	77	<1	<1	<1
ポリ塩化ビフェニル	PCB	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ノルマルヘキサン抽出物質	n-Hex	mg/ℓ	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
トリクロロエチレン		mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，1，1ートリクロロエタン		mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001