


第1種指定地域 届出制

第1種指定地域 届出基準 吐出口 6 cm^2 以下
(吐出口が2つ以上ある場合はその合計面積で 6 cm^2 以下であること)



地下水採取量規制 一日当たり 最大 50 m^3 以下