

令和5年度PFOS及びPFOA測定結果（測定単位：ng/L）

定量下限：1ng/L

	大久保浄水場			庄和浄水場		行田浄水場		新三郷浄水場		吉見浄水場	
	原水	中央浄水	西部浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
4月						2	1				
5月	3	1	0	2	0						
6月								3	1	0	0
7月						2	2				
8月	2	1	1	2	2						
9月								3	3	2	0
10月						2	5				
11月	2	2	2	2	2						
12月								2	2	0	2
1月						0	1				
2月	2	2	1	2	2						
3月								3	2	4	2

暫定目標値：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L以下

定量下限値（1ng/L）未満は0と表記する。