

(3)「医療救護活動施設」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1	南部保健所	本館	保健医療政策課	川口市	1995	新基準	RC	2	1,800.64	A-②	-	I b	
2	朝霞保健所	事務所	保健医療政策課	朝霞市	1983	新基準	RC	2	1,593.59	A-②	-	I a	
3	鴻巣保健所	A棟	保健医療政策課	鴻巣市	1993	新基準	RC	2	1,662.36	A-②	-	I b	
4	鴻巣保健所	B棟	保健医療政策課	鴻巣市	1993	新基準	RC	2	597.41	A-②	-	I b	
5	坂戸保健所	事務所増築	保健医療政策課	坂戸市	1991	新基準	RC	2	498.66	A-②	-	I b	
6	本庄保健所	エレベーター棟	保健医療政策課	本庄市	1994	新基準	RC	2	36.90	A-②	-	I b	
7	加須保健所	事務所	保健医療政策課	加須市	1985	新基準	RC	2	1,449.94	A-②	-	I b	
8	狭山保健所	庁舎	保健医療政策課	狭山市	1987	新基準	RC	2	1,681.24	A-②	-	I b	
9	坂戸保健所	事務所棟	保健医療政策課	坂戸市	1978	旧基準	RC	2	967.13	A-②	0.61	I b	
10	東松山保健所	事務所	保健医療政策課	東松山市	1965	旧基準	RC	2+B1	1,213.87	A-②	1.32	I b	
11	秩父保健所	事務所	保健医療政策課	秩父市	1969	旧基準	RC	2	1,302.28	A-②	0.85	I b	
12	本庄保健所	本館	保健医療政策課	本庄市	1971	旧基準	RC	2	1,289.73	A-②	1.06	I b	
13	幸手保健所	庁舎	保健医療政策課	幸手市	1972	旧基準	RC	3	1,494.95	A-②	0.82	I b	
14	衛生研究所	本館	保健医療政策課	吉見町	1978	旧基準	RC	5	7,885.00	A-②	1.09	I b	
15	衛生研究所	高度研究棟	保健医療政策課	吉見町	2013	新基準	RC	2	2,966.86	A-②	-	I a	