

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|----|---------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 1 | 川越月吉町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1981 | 旧基準 | RC | 4 | 1,467.00 | C | 0.86 | I b | |
| 2 | 熊谷赤城団地 | 1号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1979 | 旧基準 | RC | 5 | 2,662.40 | C | 0.86 | I b | |
| 3 | 熊谷伊勢町団地 | RA号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1952 | 旧基準 | RC | 4 | 952.07 | C | 0.65 | I b | |
| 4 | 熊谷伊勢町団地 | RB号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1964 | 旧基準 | RC | 4 | 340.32 | C | 0.68 | I b | |
| 5 | 熊谷玉井団地 | 1号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1972 | 旧基準 | RC | 4 | 777.60 | C | 0.86 | I b | |
| 6 | 熊谷玉井団地 | 2号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1968 | 旧基準 | RC | 4 | 1,020.96 | C | 0.60 | I b | |
| 7 | 熊谷玉井団地 | 6号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1966 | 旧基準 | RC | 4 | 661.44 | C | 0.60 | I b | |
| 8 | 熊谷玉井団地 | 21号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,532.10 | C | 0.86 | I b | |
| 9 | 熊谷玉井団地 | 22号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,532.10 | C | 0.86 | I b | |
| 10 | 熊谷玉井団地 | 24号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1980 | 旧基準 | RC | 5 | 1,331.20 | C | 0.86 | I b | |
| 11 | 熊谷玉井団地 | 25号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 2,662.40 | C | 0.86 | I b | |
| 12 | 熊谷石原団地 | 1号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 1,798.48 | C | 0.86 | I b | |
| 13 | 熊谷石原団地 | 2号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1975 | 旧基準 | SRC | 10 | 5,018.09 | C | 0.64 | I b | |
| 14 | 川口神根団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1978 | 旧基準 | SRC | 8 | 8,861.31 | C | 0.70 | I b | 補強工事済み |
| 15 | 川口東本郷団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 1,198.08 | C | 0.86 | I b | |
| 16 | 川口柳崎団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1977 | 旧基準 | RC | 5 | 1,286.00 | C | 0.86 | I b | |
| 17 | 川口柳崎団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1977 | 旧基準 | RC | 5 | 2,572.00 | C | 0.86 | I b | |
| 18 | 川口柳崎団地 | 3号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1978 | 旧基準 | RC | 5 | 2,720.00 | C | 0.86 | I b | |
| 19 | 川口安行原団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1976 | 旧基準 | SRC | 12 | 12,373.53 | C | 0.64 | I b | 補強工事済み |
| 20 | 浦和瀬ヶ崎団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 3 | 1,189.80 | C | 0.86 | I b | |
| 21 | 浦和瀬ヶ崎団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 4 | 1,586.40 | C | 0.86 | I b | |
| 22 | 浦和瀬ヶ崎団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | RC | 4 | 2,115.20 | C | 0.86 | I b | |
| 23 | 浦和瀬ヶ崎団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | RC | 4 | 2,115.20 | C | 0.86 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|----|----------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 24 | 浦和瀬ヶ崎団地 | 5号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1979 | 旧基準 | RC | 3 | 1,511.37 | C | 0.86 | I b | |
| 25 | 浦和瀬ヶ崎団地 | 6号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1979 | 旧基準 | RC | 3 | 815.36 | C | 0.86 | I b | |
| 26 | 浦和辻団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1976 | 旧基準 | RC | 4 | 1,029.28 | C | 0.86 | I b | |
| 27 | 浦和辻団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 3 | 771.60 | C | 0.86 | I b | |
| 28 | 浦和辻団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 3 | 771.60 | C | 0.86 | I b | |
| 29 | 浦和領家立野団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 3 | 793.20 | C | 0.86 | I b | |
| 30 | 浦和領家立野団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | RC | 3 | 1,189.80 | C | 0.86 | I b | |
| 31 | 浦和細野団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 5 | 1,286.00 | C | 0.86 | I b | |
| 32 | 浦和細野団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 5 | 1,286.00 | C | 0.86 | I b | |
| 33 | 浦和細野団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | RC | 5 | 3,305.00 | C | 0.86 | I b | |
| 34 | 浦和井沼方団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1976 | 旧基準 | RC | 4 | 1,543.92 | C | 0.86 | I b | |
| 35 | 浦和井沼方団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1976 | 旧基準 | RC | 5 | 1,929.90 | C | 0.86 | I b | |
| 36 | 浦和井沼方団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 5 | 3,305.00 | C | 0.86 | I b | |
| 37 | 浦和高層団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | SRC | 14 | 11,603.17 | C | 0.63 | I b | |
| 38 | 浦和高層団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | SRC | 14 | 11,736.68 | C | 0.63 | I b | |
| 39 | 浦和第2高層団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | SRC | 14 | 12,675.62 | C | 0.68 | I b | |
| 40 | 浦和大久保団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 967.70 | C | 0.86 | I b | |
| 41 | 浦和大久保団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 967.70 | C | 0.86 | I b | |
| 42 | 浦和大久保団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 967.70 | C | 0.86 | I b | |
| 43 | 浦和大久保団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 967.70 | C | 0.86 | I b | |
| 44 | 浦和大久保団地 | 5号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 967.70 | C | 0.86 | I b | |
| 45 | 浦和大久保団地 | 6号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,521.90 | C | 0.86 | I b | |
| 46 | 浦和大久保団地 | 7号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,521.90 | C | 0.86 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|----|---------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 47 | 浦和大久保団地 | 8号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,521.90 | C | 0.86 | I b | |
| 48 | 浦和大久保団地 | 9号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,015.00 | C | 0.86 | I b | |
| 49 | 浦和大久保団地 | 10号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,015.00 | C | 0.86 | I b | |
| 50 | 浦和大久保団地 | 11号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,015.00 | C | 0.86 | I b | |
| 51 | 浦和大久保団地 | 12号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,521.90 | C | 0.86 | I b | |
| 52 | 浦和大久保団地 | 13号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1973 | 旧基準 | RC | 5 | 1,578.90 | C | 0.86 | I b | |
| 53 | 浦和大久保団地 | 14号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1973 | 旧基準 | RC | 5 | 1,578.90 | C | 0.86 | I b | |
| 54 | 浦和大久保団地 | 15号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1973 | 旧基準 | RC | 5 | 2,105.20 | C | 0.86 | I b | |
| 55 | 浦和大久保団地 | 16号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,015.00 | C | 0.86 | I b | |
| 56 | 浦和大久保団地 | 17号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,521.90 | C | 0.86 | I b | |
| 57 | 浦和大久保団地 | 18号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,521.90 | C | 0.86 | I b | |
| 58 | 浦和大久保団地 | 19号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,521.90 | C | 0.86 | I b | |
| 59 | 浦和大久保団地 | 20号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,521.90 | C | 0.86 | I b | |
| 60 | 浦和大久保団地 | 21号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,521.90 | C | 0.86 | I b | |
| 61 | 浦和大久保団地 | 22号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,015.00 | C | 0.86 | I b | |
| 62 | 大宮寿能団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,994.00 | C | 0.60 | I b | |
| 63 | 大宮寿能団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,478.70 | C | 0.61 | I b | |
| 64 | 大宮寿能団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,933.20 | C | 0.63 | I b | |
| 65 | 大宮寿能団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,449.90 | C | 0.61 | I b | |
| 66 | 大宮寿能団地 | 5号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 2,324.08 | C | 0.62 | I b | |
| 67 | 大宮寿能団地 | 6号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,354.50 | C | 0.60 | I b | |
| 68 | 大宮寿能団地 | 7号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | SRC | 8 | 9,390.60 | C | 0.68 | I b | |
| 69 | 大宮寿能団地 | 8号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | SRC | 8 | 7,792.20 | C | 0.66 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|----|------------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 70 | 大宮寿能団地 | 集会室 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | S+RC | 1 | 300.23 | C | 0.62 | I b | |
| 71 | 大宮植竹団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1966 | 旧基準 | RC | 4 | 1,024.80 | C | 0.73 | I b | |
| 72 | 大宮植竹団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1966 | 旧基準 | RC | 4 | 1,024.80 | C | 0.73 | I b | |
| 73 | 大宮植竹団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1967 | 旧基準 | RC | 4 | 1,395.30 | C | 0.73 | I b | |
| 74 | 大宮土手町団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1976 | 旧基準 | RC | 3 | 771.96 | C | 0.86 | I b | |
| 75 | 大宮土手町団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 4 | 1,028.80 | C | 0.86 | I b | |
| 76 | 大宮土手町団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 3 | 771.60 | C | 0.86 | I b | |
| 77 | 大宮日進あかしや団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1979 | 旧基準 | RC | 3 | 760.17 | C | 0.86 | I b | |
| 78 | 大宮加茂宮団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | RC | 2 | 252.80 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 79 | 大宮加茂宮団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | RC | 2 | 316.00 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 80 | 大宮加茂宮団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | RC | 2 | 252.80 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 81 | 大宮稻荷下団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 4 | 1,586.40 | C | 0.86 | I b | |
| 82 | 大宮稻荷下団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | RC | 5 | 1,322.00 | C | 0.86 | I b | |
| 83 | 大宮稻荷下団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | RC | 4 | 1,586.40 | C | 0.86 | I b | |
| 84 | 大宮櫛引団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1977 | 旧基準 | RC | 4 | 1,057.60 | C | 0.86 | I b | |
| 85 | 大宮櫛引団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1978 | 旧基準 | RC | 3 | 1,189.80 | C | 0.86 | I b | |
| 86 | 大宮砂団地 | 19号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1965 | 旧基準 | RC | 4 | 1,953.68 | C | 0.60 | I b | |
| 87 | 大宮砂団地 | 20号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1965 | 旧基準 | RC | 4 | 1,279.26 | C | 0.60 | I b | |
| 88 | 大宮砂団地 | 21号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1965 | 旧基準 | RC | 4 | 852.84 | C | 0.60 | I b | |
| 89 | 大宮東宮下団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1969 | 旧基準 | RC | 5 | 1,195.80 | C | 0.69 | I b | |
| 90 | 大宮東宮下団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,195.80 | C | 0.69 | I b | |
| 91 | 大宮東宮下団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,393.50 | C | 0.60 | I b | |
| 92 | 大宮東宮下団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 2,183.00 | C | 0.64 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|---------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 93 | 大宮東宮下団地 | 5号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 436.60 | C | 0.75 | I b | |
| 94 | 大宮東宮下団地 | 7号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,746.40 | C | 0.62 | I b | |
| 95 | 大宮東宮下団地 | 8号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1969 | 旧基準 | RC | 5 | 1,746.40 | C | 0.62 | I b | |
| 96 | 大宮東宮下団地 | 9号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1969 | 旧基準 | RC | 5 | 1,195.80 | C | 0.69 | I b | |
| 97 | 大宮東宮下団地 | 10号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,197.00 | C | 0.61 | I b | |
| 98 | 大宮東宮下団地 | 11号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,197.00 | C | 0.6 | I b | |
| 99 | 大宮東宮下団地 | 12号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,858.00 | C | 0.62 | I b | |
| 100 | 大宮東宮下団地 | 13号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 436.60 | C | 0.75 | I b | |
| 101 | 大宮東宮下団地 | 14号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,276.20 | C | 0.69 | I b | |
| 102 | 大宮東宮下団地 | 15号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,276.20 | C | 0.6 | I b | |
| 103 | 大宮東宮下団地 | 16号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 3 | 541.99 | C | 0.95 | I b | |
| 104 | 大宮東宮下団地 | 17号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,276.20 | C | 0.6 | I b | |
| 105 | 大宮東宮下団地 | 18号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,276.20 | C | 0.69 | I b | |
| 106 | 大宮東宮下団地 | 19号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,858.00 | C | 0.62 | I b | |
| 107 | 大宮東宮下団地 | 20号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 2,322.50 | C | 0.64 | I b | |
| 108 | 大宮東宮下団地 | 21号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 2,430.00 | C | 0.62 | I b | |
| 109 | 大宮東宮下団地 | 22号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,944.00 | C | 0.60 | I b | |
| 110 | 大宮東宮下団地 | 23号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,806.64 | C | 0.62 | I b | |
| 111 | 大宮東宮下団地 | 24号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,458.00 | C | 0.66 | I b | |
| 112 | 大宮東宮下団地 | 25号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,458.00 | C | 0.61 | I b | |
| 113 | 大宮東宮下団地 | 26号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,944.00 | C | 0.6 | I b | |
| 114 | 大宮東宮下団地 | 27号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,354.98 | C | 0.60 | I b | |
| 115 | 大宮東宮下団地 | 28号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 2,430.00 | C | 0.62 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|---------------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 116 | 大宮東宮下団地 | 29号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 2,430.00 | C | 0.62 | I b | |
| 117 | 大宮東宮下団地 | 30号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,431.30 | C | 0.86 | I b | |
| 118 | 大宮東宮下団地 | 31号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,908.40 | C | 0.86 | I b | |
| 119 | 大宮宝来団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1976 | 旧基準 | RC | 5 | 2,573.20 | C | 0.86 | I b | |
| 120 | 大宮宝来団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1976 | 旧基準 | RC | 5 | 1,929.90 | C | 0.86 | I b | |
| 121 | 大宮日進さつき団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1979 | 旧基準 | RC | 3 | 815.36 | C | 0.86 | I b | |
| 122 | 秩父中宮地団地 | 4号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1974 | 旧基準 | RC | 5 | 1,052.60 | C | 0.86 | I b | |
| 123 | 秩父永田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1974 | 旧基準 | RC | 5 | 1,966.80 | C | 0.86 | I b | |
| 124 | 秩父永田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1974 | 旧基準 | RC | 5 | 1,042.00 | C | 0.86 | I b | |
| 125 | 秩父阿保団地 | 1号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 1,103.33 | C | 0.86 | I b | |
| 126 | 秩父阿保団地 | 2号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 1,216.23 | C | 0.86 | I b | |
| 127 | 秩父こぶし団地 | 1号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1980 | 旧基準 | RC | 5 | 3,328.00 | C | 0.86 | I b | |
| 128 | 秩父大野原団地 | 1号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 1,996.80 | C | 0.86 | I b | |
| 129 | 秩父大野原団地 | 2号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 1,996.80 | C | 0.86 | I b | |
| 130 | 所沢パークタウン武蔵野団地 | 1号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1980 | 旧基準 | SRC | 10 | 7,186.80 | C | 0.60 | I b | |
| 131 | 所沢パークタウン武蔵野団地 | 2号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1979 | 旧基準 | SRC | 10 | 7,186.80 | C | 0.60 | I b | |
| 132 | 所沢パークタウン武蔵野団地 | 3号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1979 | 旧基準 | SRC | 14 | 9,617.86 | C | 0.68 | I b | |
| 133 | 所沢パークタウン武蔵野団地 | 4号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1979 | 旧基準 | SRC | 14 | 9,617.86 | C | 0.68 | I b | |
| 134 | 所沢パークタウン武蔵野団地 | 5号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1980 | 旧基準 | SRC | 14 | 9,617.86 | C | 0.68 | I b | |
| 135 | 所沢パークタウン武蔵野団地 | 6号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1980 | 旧基準 | SRC | 14 | 9,617.86 | C | 0.68 | I b | |
| 136 | 飯能中山団地 | 1号棟 | 住宅課 | 飯能市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 848.91 | C | 0.86 | I b | |
| 137 | 飯能中山団地 | 2号棟 | 住宅課 | 飯能市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 848.91 | C | 0.86 | I b | |
| 138 | 飯能中山団地 | 3号棟 | 住宅課 | 飯能市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 424.45 | C | 0.86 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|----------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 139 | 加須北小浜団地 | 1号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1973 | 旧基準 | RC | 4 | 817.12 | C | 0.86 | I b | |
| 140 | 加須北小浜団地 | 2号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1972 | 旧基準 | RC | 4 | 817.12 | C | 0.86 | I b | |
| 141 | 加須北小浜団地 | 6号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 798.72 | C | 0.86 | I b | |
| 142 | 加須北小浜団地 | 7号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1981 | 旧基準 | RC | 4 | 1,064.96 | C | 0.86 | I b | |
| 143 | 加須久下団地 | 1号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1981 | 旧基準 | RC | 4 | 1,291.86 | C | 0.86 | I b | |
| 144 | 加須久下団地 | 2号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1981 | 旧基準 | RC | 4 | 1,291.86 | C | 0.86 | I b | |
| 145 | 本庄諏訪団地 | 1号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 583.80 | C | 0.86 | I b | |
| 146 | 本庄諏訪団地 | 2号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 755.01 | C | 0.86 | I b | |
| 147 | 本庄南本町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1981 | 旧基準 | RC | 4 | 1,597.44 | C | 0.86 | I b | |
| 148 | 東松山前山団地 | 1号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 1,996.80 | C | 0.86 | I b | |
| 149 | 東松山前山団地 | 2号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 1,996.80 | C | 0.86 | I b | |
| 150 | 東松山前山団地 | 3号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 1,331.20 | C | 0.86 | I b | |
| 151 | 岩槻金重団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1979 | 旧基準 | RC | 3 | 626.56 | C | 0.86 | I b | |
| 152 | 岩槻金重団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1979 | 旧基準 | RC | 3 | 626.57 | C | 0.86 | I b | |
| 153 | 岩槻金重団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1979 | 旧基準 | RC | 3 | 922.95 | C | 0.86 | I b | |
| 154 | 岩槻金重団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 769.71 | C | 0.86 | I b | |
| 155 | 岩槻金重団地 | 5号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 1,230.54 | C | 0.86 | I b | |
| 156 | 岩槻諏訪山下団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,458.00 | C | 0.61 | I b | |
| 157 | 岩槻諏訪山下団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,746.40 | C | 0.62 | I b | |
| 158 | 岩槻諏訪山下団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,746.40 | C | 0.62 | I b | |
| 159 | 岩槻諏訪山下団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,458.00 | C | 0.61 | I b | |
| 160 | 岩槻諏訪山下団地 | 5号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 2,183.00 | C | 0.64 | I b | |
| 161 | 岩槻諏訪山下団地 | 6号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1969 | 旧基準 | RC | 5 | 1,195.80 | C | 0.6 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|----------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 162 | 岩槻諏訪山下団地 | 7号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,944.00 | C | 0.6 | I b | |
| 163 | 岩槻諏訪山下団地 | 8号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,393.50 | C | 0.67 | I b | |
| 164 | 岩槻諏訪山下団地 | 9号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1969 | 旧基準 | RC | 5 | 1,195.80 | C | 0.69 | I b | |
| 165 | 岩槻諏訪山下団地 | 10号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1969 | 旧基準 | RC | 5 | 1,746.40 | C | 0.62 | I b | |
| 166 | 岩槻諏訪山下団地 | 11号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1969 | 旧基準 | RC | 5 | 1,746.40 | C | 0.62 | I b | |
| 167 | 岩槻諏訪山下団地 | 12号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1969 | 旧基準 | RC | 5 | 1,195.80 | C | 0.69 | I b | |
| 168 | 岩槻諏訪山下団地 | 13号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,393.50 | C | 0.67 | I b | |
| 169 | 岩槻諏訪山下団地 | 14号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,858.00 | C | 0.62 | I b | |
| 170 | 岩槻諏訪山下団地 | 15号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1969 | 旧基準 | RC | 5 | 1,309.80 | C | 0.67 | I b | |
| 171 | 岩槻諏訪山下団地 | 16号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,393.50 | C | 0.67 | I b | |
| 172 | 岩槻諏訪山下団地 | 17号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,858.00 | C | 0.62 | I b | |
| 173 | 岩槻諏訪山下団地 | 18号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5 | 1,393.50 | C | 0.67 | I b | |
| 174 | 岩槻諏訪山下団地 | 19号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,944.00 | C | 0.6 | I b | |
| 175 | 岩槻諏訪山下団地 | 20号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,944.00 | C | 0.6 | I b | |
| 176 | 岩槻諏訪山下団地 | 21号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,944.00 | C | 0.6 | I b | |
| 177 | 岩槻諏訪山下団地 | 22号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,944.00 | C | 0.6 | I b | |
| 178 | 岩槻諏訪山下団地 | 23号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,532.10 | C | 0.86 | I b | |
| 179 | 岩槻諏訪山下団地 | 24号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 4 | 1,634.24 | C | 0.86 | I b | |
| 180 | 岩槻諏訪山下団地 | 25号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 4 | 2,042.80 | C | 0.86 | I b | |
| 181 | 岩槻諏訪山下団地 | 26号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,532.10 | C | 0.86 | I b | |
| 182 | 岩槻諏訪山下団地 | 27号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1971 | 旧基準 | RC | 5 | 1,944.00 | C | 0.60 | I b | |
| 183 | 岩槻諏訪山下団地 | 28号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,532.10 | C | 0.86 | I b | |
| 184 | 岩槻諏訪山下団地 | 29号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 4 | 1,634.24 | C | 0.86 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|----------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 185 | 岩槻諏訪山下団地 | 30号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 4 | 1,634.24 | C | 0.86 | I b | |
| 186 | 岩槻諏訪山下団地 | 31号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,532.10 | C | 0.86 | I b | |
| 187 | 岩槻諏訪山下団地 | 32号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 2,553.50 | C | 0.86 | I b | |
| 188 | 岩槻諏訪山下団地 | 33号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 2,042.80 | C | 0.86 | I b | |
| 189 | 岩槻諏訪山下団地 | 34号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 4 | 1,634.24 | C | 0.86 | I b | |
| 190 | 岩槻諏訪山下団地 | 35号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1972 | 旧基準 | RC | 4 | 2,042.80 | C | 0.86 | I b | |
| 191 | 岩槻愛宕団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1974 | 旧基準 | RC | 4 | 1,048.96 | C | 0.86 | I b | |
| 192 | 岩槻愛宕団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1974 | 旧基準 | RC | 3 | 786.72 | C | 0.86 | I b | |
| 193 | 岩槻府内団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 1,798.48 | C | 0.86 | I b | |
| 194 | 岩槻府内団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 1,798.48 | C | 0.86 | I b | |
| 195 | 岩槻府内団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 1,216.23 | C | 0.86 | I b | |
| 196 | 狭山笹井団地 | 1号棟 | 住宅課 | 狭山市 | 1978 | 旧基準 | RC | 5 | 2,644.00 | C | 0.86 | I b | |
| 197 | 狭山笹井団地 | 2号棟 | 住宅課 | 狭山市 | 1978 | 旧基準 | RC | 5 | 1,322.00 | C | 0.86 | I b | |
| 198 | 狭山鶯ノ木団地 | 1号棟 | 住宅課 | 狭山市 | 1979 | 旧基準 | RC | 5 | 3,327.95 | C | 0.86 | I b | |
| 199 | 狭山鶯ノ木団地 | 2号棟 | 住宅課 | 狭山市 | 1979 | 旧基準 | RC | 5 | 3,327.95 | C | 0.86 | I b | |
| 200 | 羽生北袋団地 | 1号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 1,996.80 | C | 0.86 | I b | |
| 201 | 羽生城沼団地 | 1号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1978 | 旧基準 | RC | 5 | 2,040.00 | C | 0.86 | I b | |
| 202 | 羽生城沼団地 | 2号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1978 | 旧基準 | RC | 5 | 2,040.00 | C | 0.86 | I b | |
| 203 | 羽生城沼団地 | 3号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1979 | 旧基準 | RC | 5 | 1,930.60 | C | 0.86 | I b | |
| 204 | 羽生城沼団地 | 4号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1979 | 旧基準 | RC | 5 | 1,930.60 | C | 0.86 | I b | |
| 205 | 鴻巣箕田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1974 | 旧基準 | RC | 5 | 2,915.00 | C | 0.86 | I b | |
| 206 | 鴻巣箕田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1974 | 旧基準 | RC | 5 | 2,332.00 | C | 0.86 | I b | |
| 207 | 鴻巣箕田団地 | 3号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1974 | 旧基準 | RC | 5 | 2,915.00 | C | 0.86 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|-----------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 208 | 鴻巣箕田団地 | 4号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1974 | 旧基準 | RC | 5 | 2,332.00 | C | 0.86 | I b | |
| 209 | 鴻巣人形町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1978 | 旧基準 | RC | 5 | 2,644.00 | C | 0.86 | I b | |
| 210 | 鴻巣人形町団地 | 2号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1978 | 旧基準 | RC | 5 | 2,644.00 | C | 0.86 | I b | |
| 211 | 深谷緑ヶ丘団地 | 1号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 1,065.52 | C | 0.86 | I b | |
| 212 | 深谷緑ヶ丘団地 | 2号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 639.31 | C | 0.86 | I b | |
| 213 | 深谷上柴団地 | 1号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1980 | 旧基準 | RC | 4 | 2,129.92 | C | 0.86 | I b | |
| 214 | 深谷上柴団地 | 2号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1980 | 旧基準 | RC | 4 | 1,597.44 | C | 0.86 | I b | |
| 215 | 深谷上柴団地 | 3号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1980 | 旧基準 | RC | 4 | 1,597.44 | C | 0.86 | I b | |
| 216 | 上尾シラコバト団地 | 1号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,040.21 | C | 0.82 | I b | |
| 217 | 上尾シラコバト団地 | 2号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,026.75 | C | 0.82 | I b | |
| 218 | 上尾シラコバト団地 | 3号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,219.35 | C | 0.82 | I b | |
| 219 | 上尾シラコバト団地 | 4号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,540.10 | C | 0.82 | I b | |
| 220 | 上尾シラコバト団地 | 5号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,540.10 | C | 0.82 | I b | |
| 221 | 上尾シラコバト団地 | 6号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,026.75 | C | 0.82 | I b | |
| 222 | 上尾シラコバト団地 | 7号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,540.10 | C | 0.82 | I b | |
| 223 | 上尾シラコバト団地 | 8号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,540.10 | C | 0.82 | I b | |
| 224 | 上尾シラコバト団地 | 9号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,560.23 | C | 0.82 | I b | |
| 225 | 上尾シラコバト団地 | 10号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,400.45 | C | 0.82 | I b | |
| 226 | 上尾シラコバト団地 | 11号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,026.75 | C | 0.82 | I b | |
| 227 | 上尾シラコバト団地 | 12号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,026.75 | C | 0.82 | I b | |
| 228 | 上尾シラコバト団地 | 13号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,026.75 | C | 0.82 | I b | |
| 229 | 上尾シラコバト団地 | 14号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,026.75 | C | 0.82 | I b | |
| 230 | 上尾シラコバト団地 | 15号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,540.10 | C | 0.82 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|-----------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 231 | 上尾シラコバト団地 | 16号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,540.10 | C | 0.82 | I b | |
| 232 | 上尾シラコバト団地 | 17号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,026.75 | C | 0.82 | I b | |
| 233 | 上尾シラコバト団地 | 18号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,560.23 | C | 0.82 | I b | |
| 234 | 上尾シラコバト団地 | 19号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,560.23 | C | 0.82 | I b | |
| 235 | 上尾シラコバト団地 | 20号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 812.90 | C | 0.82 | I b | |
| 236 | 上尾シラコバト団地 | 21号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 812.90 | C | 0.82 | I b | |
| 237 | 上尾シラコバト団地 | 25号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,040.21 | C | 0.82 | I b | |
| 238 | 上尾シラコバト団地 | 26号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,040.21 | C | 0.82 | I b | |
| 239 | 上尾シラコバト団地 | 27号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,040.21 | C | 0.82 | I b | |
| 240 | 上尾シラコバト団地 | 28号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 1,040.21 | C | 0.82 | I b | |
| 241 | 上尾シラコバト団地 | 29号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,867.30 | C | 0.82 | I b | |
| 242 | 上尾シラコバト団地 | 30号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 1,540.10 | C | 0.82 | I b | |
| 243 | 上尾シラコバト団地 | 31号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 933.65 | C | 0.82 | I b | |
| 244 | 上尾シラコバト団地 | 32号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 812.90 | C | 0.82 | I b | |
| 245 | 上尾シラコバト団地 | 33号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1967 | 旧基準 | RC | 5 | 812.90 | C | 0.82 | I b | |
| 246 | 与野上落合団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1976 | 旧基準 | RC | 5 | 1,608.25 | C | 0.86 | I b | |
| 247 | 与野上落合団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1976 | 旧基準 | RC | 3 | 1,157.94 | C | 0.86 | I b | |
| 248 | 与野高層団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1967 | 旧基準 | SRC | 11 | 11,023.29 | C | 0.60 | I b | 補強工事済み |
| 249 | 与野大戸団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 543.74 | C | 0.86 | I b | |
| 250 | 草加花栗団地 | 1号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1974 | 旧基準 | SRC | 10 | 8,347.78 | C | 0.60 | I b | |
| 251 | 草加青柳団地 | 1号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 2,357.75 | C | 0.86 | I b | |
| 252 | 草加青柳団地 | 2号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 3,023.35 | C | 0.86 | I b | |
| 253 | 越谷蒲生団地 | 1号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1974 | 旧基準 | RC | 3 | 1,180.08 | C | 0.86 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|---------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 254 | 越谷蒲生団地 | 2号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1978 | 旧基準 | RC | 5 | 1,983.00 | C | 0.86 | I b | |
| 255 | 越谷大袋団地 | 1号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 772.26 | C | 0.86 | I b | |
| 256 | 戸田河岸団地 | 1号棟 | 住宅課 | 戸田市 | 1963 | 旧基準 | RC | 4 | 1,383.54 | C | 0.67 | I b | |
| 257 | 入間東久保団地 | 1号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1979 | 旧基準 | RC | 5 | 2,662.40 | C | 0.86 | I b | |
| 258 | 入間東久保団地 | 2号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1980 | 旧基準 | RC | 5 | 2,662.40 | C | 0.86 | I b | |
| 259 | 入間霞川団地 | 15号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 1,021.40 | C | 0.86 | I b | |
| 260 | 入間霞川団地 | 16号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 2,385.52 | C | 0.86 | I b | |
| 261 | 入間霞川団地 | 17号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 2,385.52 | C | 0.86 | I b | |
| 262 | 入間霞川団地 | 18号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1972 | 旧基準 | RC | 5 | 3,351.00 | C | 0.86 | I b | |
| 263 | 入間霞川団地 | 19号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1977 | 旧基準 | RC | 3 | 1,189.80 | C | 0.86 | I b | |
| 264 | 志木柳瀬川団地 | 1号棟 | 住宅課 | 志木市 | 1979 | 旧基準 | RC | 5 | 2,662.40 | C | 0.86 | I b | |
| 265 | 新座野火止団地 | 1号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1978 | 旧基準 | 簡易耐火 | 2 | 189.60 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 266 | 新座野火止団地 | 2号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1978 | 旧基準 | 簡易耐火 | 2 | 189.60 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 267 | 新座野火止団地 | 3号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1978 | 旧基準 | 簡易耐火 | 2 | 189.60 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 268 | 新座野火止団地 | 4号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1978 | 旧基準 | 簡易耐火 | 2 | 189.60 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 269 | 桶川けやき団地 | 1号棟 | 住宅課 | 桶川市 | 1978 | 旧基準 | RC | 3 | 1,224.00 | C | 0.86 | I b | |
| 270 | 桶川けやき団地 | 2号棟 | 住宅課 | 桶川市 | 1978 | 旧基準 | RC | 3 | 1,224.00 | C | 0.86 | I b | |
| 271 | 桶川けやき団地 | 3号棟 | 住宅課 | 桶川市 | 1978 | 旧基準 | RC | 3 | 1,632.00 | C | 0.86 | I b | |
| 272 | 桶川けやき団地 | 4号棟 | 住宅課 | 桶川市 | 1978 | 旧基準 | RC | 3 | 1,224.00 | C | 0.86 | I b | |
| 273 | 桶川けやき団地 | 5号棟 | 住宅課 | 桶川市 | 1978 | 旧基準 | RC | 3 | 816.00 | C | 0.86 | I b | |
| 274 | 久喜青葉団地 | 1号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1973 | 旧基準 | RC | 5 | 2,862.04 | C | 0.86 | I b | |
| 275 | 久喜青葉団地 | 2号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1973 | 旧基準 | RC | 4 | 2,826.04 | C | 0.86 | I b | |
| 276 | 久喜青葉団地 | 3号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1973 | 旧基準 | RC | 5 | 2,826.04 | C | 0.86 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|------------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 277 | 久喜青葉団地 | 10号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1974 | 旧基準 | RC | 5 | 2,622.40 | C | 0.86 | I b | |
| 278 | 久喜青葉団地 | 11号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1974 | 旧基準 | SRC | 12 | 1,688.40 | C | 0.60 | I b | |
| 279 | 久喜青葉団地 | 集会室 | 住宅課 | 久喜市 | 1976 | 旧基準 | RC | 1 | 204.91 | C | 1.88 | I b | |
| 280 | 北本二ツ家団地 | 1号棟 | 住宅課 | 北本市 | 1975 | 旧基準 | RC | 4 | 1,438.78 | C | 0.86 | I b | |
| 281 | 北本二ツ家団地 | 2号棟 | 住宅課 | 北本市 | 1975 | 旧基準 | RC | 4 | 1,438.78 | C | 0.86 | I b | |
| 282 | 北本二ツ家団地 | 3号棟 | 住宅課 | 北本市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 1,798.48 | C | 0.86 | I b | |
| 283 | 北本二ツ家団地 | 4号棟 | 住宅課 | 北本市 | 1975 | 旧基準 | RC | 4 | 972.96 | C | 0.86 | I b | |
| 284 | 北本二ツ家団地 | 5号棟 | 住宅課 | 北本市 | 1979 | 旧基準 | RC | 5 | 2,040.00 | C | 0.86 | I b | |
| 285 | 八潮大原団地 | 1号棟 | 住宅課 | 八潮市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 1,996.80 | C | 0.86 | I b | |
| 286 | 八潮大原団地 | 2号棟 | 住宅課 | 八潮市 | 1981 | 旧基準 | RC | 4 | 1,536.51 | C | 0.86 | I b | |
| 287 | 上福岡にいやま東団地 | 1号棟 | 住宅課 | ふじみ野市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 913.50 | C | 0.86 | I b | |
| 288 | 蓮田山ノ内団地 | 1号棟 | 住宅課 | 蓮田市 | 1977 | 旧基準 | RC | 5 | 3,305.00 | C | 0.86 | I b | |
| 289 | 坂戸東坂戸団地 | 38号棟 | 住宅課 | 坂戸市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 2,478.75 | C | 0.86 | I b | |
| 290 | 坂戸東坂戸団地 | 39号棟 | 住宅課 | 坂戸市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 2,478.75 | C | 0.86 | I b | |
| 291 | 坂戸東坂戸団地 | 40号棟 | 住宅課 | 坂戸市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 2,478.75 | C | 0.86 | I b | |
| 292 | 坂戸東坂戸団地 | 41号棟 | 住宅課 | 坂戸市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 1,872.00 | C | 0.86 | I b | |
| 293 | 坂戸東坂戸団地 | 42号棟 | 住宅課 | 坂戸市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 1,872.00 | C | 0.86 | I b | |
| 294 | 坂戸東坂戸団地 | 43号棟 | 住宅課 | 坂戸市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 2,478.75 | C | 0.86 | I b | |
| 295 | 坂戸東坂戸団地 | 44号棟 | 住宅課 | 坂戸市 | 1975 | 旧基準 | RC | 5 | 1,872.00 | C | 0.86 | I b | |
| 296 | 鶴ヶ島富士見団地 | 1号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1976 | 旧基準 | RC | 5 | 2,380.73 | C | 0.86 | I b | |
| 297 | 鶴ヶ島富士見団地 | 2号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1976 | 旧基準 | RC | 5 | 1,798.48 | C | 0.86 | I b | |
| 298 | 鶴ヶ島富士見団地 | 3号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1976 | 旧基準 | RC | 5 | 2,380.73 | C | 0.86 | I b | |
| 299 | 鶴ヶ島富士見団地 | 4号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1976 | 旧基準 | RC | 5 | 1,798.48 | C | 0.86 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|----------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 300 | 日高鹿山団地 | 1号棟 | 住宅課 | 日高市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 2,357.75 | C | 0.86 | I b | |
| 301 | 日高鹿山団地 | 2号棟 | 住宅課 | 日高市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 1,692.15 | C | 0.86 | I b | |
| 302 | 日高鹿山団地 | 3号棟 | 住宅課 | 日高市 | 1981 | 旧基準 | RC | 5 | 1,331.20 | C | 0.86 | I b | |
| 303 | 毛呂本郷団地 | 1号棟 | 住宅課 | 毛呂山町 | 1968 | 旧基準 | RC | 5 | 330.04 | C | 0.71 | I b | |
| 304 | 毛呂山いわい団地 | 1号棟 | 住宅課 | 毛呂山町 | 1980 | 旧基準 | RC | 4 | 1,064.96 | C | 0.86 | I b | |
| 305 | 毛呂山いわい団地 | 2号棟 | 住宅課 | 毛呂山町 | 1980 | 旧基準 | RC | 5 | 1,331.20 | C | 0.86 | I b | |
| 306 | 毛呂山いわい団地 | 3号棟 | 住宅課 | 毛呂山町 | 1980 | 旧基準 | RC | 5 | 1,331.20 | C | 0.86 | I b | |
| 307 | 嵐山小梅団地 | 1号棟 | 住宅課 | 嵐山町 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 385.47 | C | 0.86 | I b | |
| 308 | 都幾川明覚団地 | 1号棟 | 住宅課 | ときがわ町 | 1980 | 旧基準 | RC | 4 | 1,520.40 | C | 0.86 | I b | |
| 309 | 皆野団地 | 1号棟 | 住宅課 | 皆野町 | 1979 | 旧基準 | 簡易耐火 | 2 | 316.00 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 310 | 皆野団地 | 2号棟 | 住宅課 | 皆野町 | 1979 | 旧基準 | 簡易耐火 | 2 | 316.00 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 311 | 長瀬団地 | A棟 | 住宅課 | 長瀬町 | 1979 | 旧基準 | 簡易耐火 | 2 | 189.60 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 312 | 長瀬団地 | B棟 | 住宅課 | 長瀬町 | 1979 | 旧基準 | 簡易耐火 | 2 | 379.20 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 313 | 長瀬団地 | C棟 | 住宅課 | 長瀬町 | 1979 | 旧基準 | 簡易耐火 | 2 | 379.20 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 314 | 長瀬団地 | D棟 | 住宅課 | 長瀬町 | 1980 | 旧基準 | 簡易耐火 | 2 | 379.18 | C | - | I b | 保有耐力計算実施 |
| 315 | 長瀬白鳥団地 | 1号棟 | 住宅課 | 長瀬町 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 382.05 | C | 0.86 | I b | |
| 316 | 長瀬白鳥団地 | 2号棟 | 住宅課 | 長瀬町 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 382.05 | C | 0.86 | I b | |
| 317 | 長瀬白鳥団地 | 3号棟 | 住宅課 | 長瀬町 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 764.10 | C | 0.86 | I b | |
| 318 | 吉田塚越団地 | 1号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1981 | 旧基準 | RC | 4 | 1,082.00 | C | 0.86 | I b | |
| 319 | 小鹿野高田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 小鹿野町 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 426.00 | C | 0.86 | I b | |
| 320 | 小鹿野高田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 小鹿野町 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 426.00 | C | 0.86 | I b | |
| 321 | 小鹿野高田団地 | 3号棟 | 住宅課 | 小鹿野町 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 426.00 | C | 0.86 | I b | |
| 322 | 小鹿野高田団地 | 4号棟 | 住宅課 | 小鹿野町 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 426.00 | C | 0.86 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|-----------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 323 | 小鹿野高田団地 | 5号棟 | 住宅課 | 小鹿野町 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 888.00 | C | 0.86 | I b | |
| 324 | 荒川上田野団地 | 1号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1981 | 旧基準 | RC | 4 | 1,638.00 | C | 0.86 | I b | |
| 325 | 神泉阿久原団地 | 1号棟 | 住宅課 | 神川町 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 764.10 | C | 0.86 | I b | |
| 326 | 神泉阿久原団地 | 2号棟 | 住宅課 | 神川町 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 382.11 | C | 0.86 | I b | |
| 327 | 妻沼長井団地 | 1号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1981 | 旧基準 | RC | 4 | 1,064.96 | C | 0.86 | I b | |
| 328 | 妻沼長井団地 | 2号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1981 | 旧基準 | RC | 4 | 1,064.96 | C | 0.86 | I b | |
| 329 | 白岡つつじヶ丘団地 | 1号棟 | 住宅課 | 白岡市 | 1978 | 旧基準 | RC | 5 | 1,360.00 | C | 0.86 | I b | |
| 330 | 白岡つつじヶ丘団地 | 2号棟 | 住宅課 | 白岡市 | 1978 | 旧基準 | RC | 4 | 1,088.00 | C | 0.86 | I b | |
| 331 | 白岡つつじヶ丘団地 | 3号棟 | 住宅課 | 白岡市 | 1978 | 旧基準 | RC | 4 | 1,088.00 | C | 0.86 | I b | |
| 332 | 菖蒲寺田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1977 | 旧基準 | RC | 4 | 2,115.20 | C | 0.86 | I b | |
| 333 | 菖蒲寺田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1977 | 旧基準 | RC | 4 | 1,586.40 | C | 0.86 | I b | |
| 334 | 栗橋しづか団地 | 1号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1978 | 旧基準 | RC | 4 | 2,644.00 | C | 0.86 | I b | |
| 335 | 栗橋しづか団地 | 2号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1978 | 旧基準 | RC | 4 | 2,115.20 | C | 0.86 | I b | |
| 336 | 栗橋しづか団地 | 3号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1978 | 旧基準 | RC | 4 | 2,115.20 | C | 0.86 | I b | |
| 337 | 栗橋道上団地 | 1号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 1,198.08 | C | 0.86 | I b | |
| 338 | 栗橋道上団地 | 2号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 1,137.15 | C | 0.86 | I b | |
| 339 | 鷲宮くずめ団地 | 1号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1979 | 旧基準 | RC | 5 | 1,331.20 | C | 0.86 | I b | |
| 340 | 鷲宮くずめ団地 | 2号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1979 | 旧基準 | RC | 5 | 1,996.80 | C | 0.86 | I b | |
| 341 | 鷲宮くずめ団地 | 3号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1980 | 旧基準 | RC | 5 | 1,996.80 | C | 0.86 | I b | |
| 342 | 庄和西金野井団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 550.17 | C | 0.86 | I b | |
| 343 | 庄和西金野井団地 | 2号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 550.17 | C | 0.86 | I b | |
| 344 | 庄和西金野井団地 | 3号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1980 | 旧基準 | RC | 3 | 550.17 | C | 0.86 | I b | |
| 345 | 庄和尾ヶ崎団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 798.72 | C | 0.86 | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|----------|-------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 346 | 庄和尾ヶ崎団地 | 2号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1981 | 旧基準 | RC | 4 | 532.48 | C | 0.86 | I b | |
| 347 | 庄和尾ヶ崎団地 | 3号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 798.72 | C | 0.86 | I b | |
| 348 | 庄和南桜井団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1975 | 旧基準 | RC | 4 | 1,941.48 | C | 0.86 | I b | |
| 349 | 庄和南桜井団地 | 2号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1974 | 旧基準 | RC | 4 | 1,573.44 | C | 0.86 | I b | |
| 350 | 川越北谷団地 | A棟 | 住宅課 | 川越市 | 2006 | 新基準 | RC | 5 | 1,669.12 | C | — | I b | |
| 351 | 川越北谷団地 | B棟 | 住宅課 | 川越市 | 2006 | 新基準 | RC | 5 | 1,585.73 | C | — | I b | |
| 352 | 浦和高層団地 | A号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2012 | 新基準 | RC | 14 | 5,518.60 | C | - | I b | |
| 353 | 大宮植竹団地 | D棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2011 | 新基準 | RC | 8 | 6,995.34 | C | - | I b | |
| 354 | 大宮長山団地 | 6号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2005 | 新基準 | RC | 7 | 2,408.72 | C | - | I b | |
| 355 | 大宮長山団地 | 5号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2007 | 新基準 | RC | 10 | 7,803.40 | C | - | I b | |
| 356 | 大宮長山団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2011 | 新基準 | RC | 7 | 2,694.73 | C | - | I b | |
| 357 | 大宮長山団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2011 | 新基準 | RC | 7 | 3,057.48 | C | - | I b | |
| 358 | 大宮東宮下団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2007 | 新基準 | RC | 14 | 4,641.04 | C | - | I b | |
| 359 | 大宮東宮下団地 | 5号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2008 | 新基準 | RC | 6 | 5,611.28 | C | - | I b | |
| 360 | 岩槻諏訪山下団地 | 集会室 | 住宅課 | さいたま市 | 2005 | 新基準 | RC | 1 | 390.60 | C | - | I b | |
| 361 | 岩槻諏訪山下団地 | 高層1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2008 | 新基準 | RC | 10 | 10,227.56 | C | - | I b | |
| 362 | 岩槻諏訪山下団地 | A棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2008 | 新基準 | RC | 3 | 1,461.80 | C | - | I b | |
| 363 | 岩槻諏訪山下団地 | B棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2008 | 新基準 | RC | 3 | 1,517.17 | C | - | I b | |
| 364 | 岩槻諏訪山下団地 | C棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2008 | 新基準 | RC | 3 | 3,656.30 | C | - | I b | |
| 365 | 入間霞川団地 | A号棟 | 住宅課 | 入間市 | 2011 | 新基準 | RC | 7 | 3,457.42 | C | - | I b | |
| 366 | 久喜青葉団地 | 集会所 | 住宅課 | 久喜市 | 1984 | 新基準 | S | 1 | 201.50 | C | - | I b | |
| 367 | 朝霞根岸台団地 | 1号棟 | 住宅課 | 朝霞市 | 2004 | 新基準 | RC | 5 | 2,313.34 | C | - | I b | |
| 368 | 川越東坂上団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1984 | 新基準 | RC | 3 | 1,731.36 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|------------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 369 | 川越東坂上団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1984 | 新基準 | RC | 3 | 865.68 | C | - | I b | |
| 370 | 川越月吉町団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1982 | 新基準 | RC | 4 | 1,467.00 | C | - | I b | |
| 371 | 川越月吉町団地 | 3号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1982 | 新基準 | RC | 4 | 978.00 | C | - | I b | |
| 372 | 川越月吉町団地 | 4号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1983 | 新基準 | RC | 3 | 1,065.45 | C | - | I b | |
| 373 | 川越月吉町団地 | 5号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1983 | 新基準 | RC | 3 | 1,278.54 | C | - | I b | |
| 374 | 川越月吉町団地 | 6号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1985 | 新基準 | RC | 4 | 828.48 | C | - | I b | |
| 375 | 川越月吉町団地 | 7号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1985 | 新基準 | RC | 4 | 828.48 | C | - | I b | |
| 376 | 川越月吉町団地 | 8号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1985 | 新基準 | RC | 4 | 828.48 | C | - | I b | |
| 377 | 川越月吉町団地 | 9号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1985 | 新基準 | RC | 3 | 621.36 | C | - | I b | |
| 378 | 川越月吉町団地 | 10号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1985 | 新基準 | RC | 3 | 621.36 | C | - | I b | |
| 379 | 川越今福団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 2,686.70 | C | - | I b | |
| 380 | 川越今福団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 1,343.35 | C | - | I b | |
| 381 | 川越岸町やまぶき団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 1,343.35 | C | - | I b | |
| 382 | 川越小堤団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1987 | 新基準 | RC | 5 | 2,145.70 | C | - | I b | |
| 383 | 川越小堤団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1987 | 新基準 | RC | 5 | 2,145.70 | C | - | I b | |
| 384 | 川越小堤団地 | 3号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1987 | 新基準 | RC | 5 | 2,145.70 | C | - | I b | |
| 385 | 川越南大塚団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1987 | 新基準 | RC | 3 | 1,254.63 | C | - | I b | |
| 386 | 川越南大塚団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1987 | 新基準 | RC | 3 | 1,254.63 | C | - | I b | |
| 387 | 川越南大塚団地 | 3号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1987 | 新基準 | RC | 3 | 1,061.91 | C | - | I b | |
| 388 | 川越西山団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1989 | 新基準 | RC | 5 | 2,162.55 | C | - | I b | |
| 389 | 川越西山団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1989 | 新基準 | RC | 5 | 1,427.80 | C | - | I b | |
| 390 | 川越今泉団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,686.37 | C | - | I b | |
| 391 | 川越今泉団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,429.41 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|----------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 392 | 川越今泉団地 | 3号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,686.37 | C | - | I b | |
| 393 | 川越今泉団地 | 4号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,158.96 | C | - | I b | |
| 394 | 川越今泉団地 | 5号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,686.37 | C | - | I b | |
| 395 | 川越今泉団地 | 6号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,686.37 | C | - | I b | |
| 396 | 川越今泉団地 | 7号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,686.37 | C | - | I b | |
| 397 | 川越今泉団地 | 8号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,686.37 | C | - | I b | |
| 398 | 川越今泉団地 | 9号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,686.37 | C | - | I b | |
| 399 | 川越今泉団地 | 10号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1992 | 新基準 | RC | 4 | 1,437.75 | C | - | I b | |
| 400 | 川越今泉団地 | 11号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1992 | 新基準 | RC | 4 | 1,173.51 | C | - | I b | |
| 401 | 川越今泉団地 | 12号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1992 | 新基準 | RC | 4 | 1,173.51 | C | - | I b | |
| 402 | 川越いせはら団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1992 | 新基準 | RC | 3 | 880.98 | C | - | I b | |
| 403 | 川越いせはら団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 2,710.05 | C | - | I b | |
| 404 | 川越いせはら団地 | 3号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1992 | 新基準 | SRC | 11 | 4,386.95 | C | - | I b | |
| 405 | 川越いせはら団地 | 集会室 | 住宅課 | 川越市 | 1994 | 新基準 | S | 2 | 194.00 | C | - | I b | |
| 406 | 川越神明町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 2,885.40 | C | - | I b | |
| 407 | 川越神明町団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 2,077.00 | C | - | I b | |
| 408 | 川越神明町団地 | 3号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 1,930.53 | C | - | I b | |
| 409 | 川越神明町団地 | 4号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 1,929.74 | C | - | I b | |
| 410 | 川越神明町団地 | 5号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 1,930.53 | C | - | I b | |
| 411 | 川越山田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,066.83 | C | - | I b | |
| 412 | 川越的場団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 1997 | 新基準 | RC | 5 | 2,710.01 | C | - | I b | |
| 413 | 川越小中居団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 2000 | 新基準 | RC | 5 | 1,664.33 | C | - | I b | |
| 414 | 川越小中居団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川越市 | 2000 | 新基準 | RC | 5 | 1,664.33 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|---------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 415 | 川越小中居団地 | 3号棟 | 住宅課 | 川越市 | 2000 | 新基準 | RC | 5 | 1,670.08 | C | - | I b | |
| 416 | 川越久下戸団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川越市 | 2001 | 新基準 | RC | 5 | 2,557.44 | C | - | I b | |
| 417 | 川越久下戸団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川越市 | 2001 | 新基準 | RC | 5 | 1,865.80 | C | - | I b | |
| 418 | 川越久下戸団地 | 3号棟 | 住宅課 | 川越市 | 2002 | 新基準 | RC | 7 | 4,460.64 | C | - | I b | |
| 419 | 川越久下戸団地 | 4号棟 | 住宅課 | 川越市 | 2004 | 新基準 | RC | 8 | 4,645.47 | C | - | I b | |
| 420 | 熊谷下奈良団地 | 1号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 2002 | 新基準 | RC | 5 | 3,474.67 | C | - | I b | |
| 421 | 熊谷下奈良団地 | 2号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 2004 | 新基準 | RC | 5 | 2,049.86 | C | - | I b | |
| 422 | 熊谷下奈良団地 | 3号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 2004 | 新基準 | RC | 4 | 1,299.08 | C | - | I b | |
| 423 | 熊谷玉井団地 | 26号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 2,662.40 | C | - | I b | |
| 424 | 熊谷玉井団地 | 27号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1986 | 新基準 | RC | 4 | 1,612.00 | C | - | I b | |
| 425 | 熊谷玉井団地 | 28号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1987 | 新基準 | RC | 4 | 1,074.68 | C | - | I b | |
| 426 | 熊谷玉井団地 | 29号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1988 | 新基準 | RC | 4 | 1,074.68 | C | - | I b | |
| 427 | 熊谷玉井団地 | A号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 2012 | 新基準 | RC | 10 | 4,967.06 | C | - | I b | |
| 428 | 熊谷玉井団地 | B号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 2013 | 新基準 | RC | 10 | 5,149.55 | C | - | I b | |
| 429 | 熊谷肥塚団地 | 1号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 2,008.43 | C | - | I b | |
| 430 | 熊谷肥塚団地 | 2号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 1,697.02 | C | - | I b | |
| 431 | 熊谷肥塚団地 | 3号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 1,131.34 | C | - | I b | |
| 432 | 熊谷肥塚団地 | 4号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 1,697.02 | C | - | I b | |
| 433 | 熊谷末広団地 | 1号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 4,980.19 | C | - | I b | |
| 434 | 熊谷銀座団地 | 北棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1996 | 新基準 | RC | 5 | 2,326.86 | C | - | I b | |
| 435 | 熊谷銀座団地 | 南棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1996 | 新基準 | RC | 5 | 2,509.14 | C | - | I b | |
| 436 | 熊谷曙町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1999 | 新基準 | RC | 7 | 4,293.60 | C | - | I b | |
| 437 | 熊谷曙町団地 | 2号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1999 | 新基準 | RC | 6 | 1,735.59 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|-------------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 438 | 川口東本郷団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1982 | 新基準 | RC | 3 | 1,198.08 | C | - | I b | |
| 439 | 川口行衛団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 1,529.20 | C | - | I b | |
| 440 | 川口行衛団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 764.60 | C | - | I b | |
| 441 | 川口安行吉岡団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1984 | 新基準 | RC | 3 | 1,830.38 | C | - | I b | |
| 442 | 川口安行吉岡団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1984 | 新基準 | RC | 3 | 806.01 | C | - | I b | |
| 443 | 川口芝下団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1985 | 新基準 | RC | 4 | 1,612.00 | C | - | I b | |
| 444 | 川口飯原団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1987 | 新基準 | RC | 4 | 1,706.64 | C | - | I b | |
| 445 | 川口道合団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1988 | 新基準 | RC | 3 | 1,361.67 | C | - | I b | |
| 446 | 川口道合団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1988 | 新基準 | RC | 3 | 836.43 | C | - | I b | |
| 447 | 川口道合団地 | 3号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1988 | 新基準 | RC | 3 | 836.43 | C | - | I b | |
| 448 | 川口道合団地 | 4号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1988 | 新基準 | RC | 3 | 1,490.28 | C | - | I b | |
| 449 | 川口赤山団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1989 | 新基準 | RC | 4 | 1,702.30 | C | - | I b | |
| 450 | 川口赤山団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1989 | 新基準 | RC | 4 | 1,702.30 | C | - | I b | |
| 451 | 川口赤山団地 | 3号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1989 | 新基準 | RC | 4 | 1,702.30 | C | - | I b | |
| 452 | 川口柳崎第二団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 2,314.73 | C | - | I b | |
| 453 | 川口根岸団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1997 | 新基準 | RC | 5 | 1,757.20 | C | - | I b | |
| 454 | 川口赤山みどりの丘団地 | 1号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1998 | 新基準 | RC | 3 | 3,491.95 | C | - | I b | |
| 455 | 川口赤山みどりの丘団地 | 2号棟 | 住宅課 | 川口市 | 1998 | 新基準 | RC | 3 | 2,396.36 | C | - | I b | |
| 456 | 浦和北浦和団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 3,844.36 | C | - | I b | |
| 457 | 浦和さいど坂の上団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 2,686.70 | C | - | I b | |
| 458 | 浦和さいど坂の上団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1985 | 新基準 | RC | 4 | 1,074.88 | C | - | I b | |
| 459 | 浦和常盤団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 2,128.52 | C | - | I b | |
| 460 | 浦和常盤団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 1,419.01 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|----------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 461 | 浦和大谷口団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 1,131.34 | C | - | I b | |
| 462 | 浦和原山団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1991 | 新基準 | RC | 5 | 3,124.68 | C | - | I b | |
| 463 | 浦和原山団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 1,442.70 | C | - | I b | |
| 464 | 浦和原山団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 1,776.30 | C | - | I b | |
| 465 | 浦和原山団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 2,109.90 | C | - | I b | |
| 466 | 浦和南元宿団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,036.48 | C | - | I b | |
| 467 | 浦和南元宿団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,036.48 | C | - | I b | |
| 468 | 浦和しらくわ団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1996 | 新基準 | RC | 5 | 2,144.44 | C | - | I b | |
| 469 | 浦和しらくわ団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1996 | 新基準 | RC | 5 | 1,334.46 | C | - | I b | |
| 470 | 大宮本村団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2001 | 新基準 | RC | 3 | 1,154.50 | C | - | I b | |
| 471 | 大宮本村団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2003 | 新基準 | RC | 4 | 723.01 | C | - | I b | |
| 472 | 大宮七里団地 | RF棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1987 | 新基準 | RC | 4 | 1,128.72 | C | - | I b | |
| 473 | 大宮七里団地 | RG棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1987 | 新基準 | RC | 4 | 1,128.72 | C | - | I b | |
| 474 | 大宮七里団地 | RH棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1987 | 新基準 | RC | 4 | 871.76 | C | - | I b | |
| 475 | 大宮七里団地 | RI棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 1,144.84 | C | - | I b | |
| 476 | 大宮七里団地 | RJ棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 1,144.84 | C | - | I b | |
| 477 | 大宮七里団地 | RK棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 1,201.99 | C | - | I b | |
| 478 | 大宮七里団地 | RL棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 1,767.67 | C | - | I b | |
| 479 | 大宮七里団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2011 | 新基準 | RC | 8 | 1,898.75 | C | - | I b | |
| 480 | 大宮七里団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2011 | 新基準 | RC | 8 | 3,173.93 | C | - | I b | |
| 481 | 大宮七里団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2013 | 新基準 | RC | 4 | 1,285.20 | C | - | I b | |
| 482 | 大宮砂団地 | 22号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1988 | 新基準 | RC | 4 | 1,699.87 | C | - | I b | |
| 483 | 大宮砂団地 | 23号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1988 | 新基準 | RC | 4 | 1,128.74 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|---------|-------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 484 | 大宮砂団地 | 24号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1988 | 新基準 | RC | 4 | 1,128.74 | C | - | I b | |
| 485 | 大宮砂団地 | 25号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,128.72 | C | - | I b | |
| 486 | 大宮砂団地 | 26号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,128.72 | C | - | I b | |
| 487 | 大宮砂団地 | 27号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,128.72 | C | - | I b | |
| 488 | 大宮砂団地 | 28号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,128.72 | C | - | I b | |
| 489 | 大宮砂団地 | 29号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 871.76 | C | - | I b | |
| 490 | 大宮砂団地 | 30号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1999 | 新基準 | SRC | 14 | 9,480.34 | C | - | I b | |
| 491 | 大宮砂団地 | A号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2011 | 新基準 | RC | 10 | 4,959.29 | C | - | I b | |
| 492 | 大宮東宮下団地 | 集会所 | 住宅課 | さいたま市 | 1982 | 新基準 | S | 1 | 203.14 | C | - | I b | |
| 493 | 大宮東宮下団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2004 | 新基準 | RC | 10 | 4,630.68 | C | - | I b | |
| 494 | 大宮東宮下団地 | 2・3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2005 | 新基準 | RC | 14 | 7,237.51 | C | - | I b | |
| 495 | 大宮二ツ宮団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1983 | 新基準 | RC | 4 | 1,548.88 | C | - | I b | |
| 496 | 大宮三橋団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1987 | 新基準 | RC | 5 | 1,716.60 | C | - | I b | |
| 497 | 大宮三橋団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1986 | 新基準 | RC | 5 | 2,179.45 | C | - | I b | |
| 498 | 大宮三橋団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1986 | 新基準 | RC | 5 | 2,145.70 | C | - | I b | |
| 499 | 大宮三橋団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1986 | 新基準 | RC | 5 | 2,145.70 | C | - | I b | |
| 500 | 大宮三橋団地 | 5号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1987 | 新基準 | RC | 5 | 1,158.96 | C | - | I b | |
| 501 | 大宮三橋団地 | 6号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1987 | 新基準 | RC | 4 | 2,287.68 | C | - | I b | |
| 502 | 大宮三橋団地 | 7号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1986 | 新基準 | RC | 4 | 1,448.70 | C | - | I b | |
| 503 | 大宮三橋団地 | 8号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1986 | 新基準 | RC | 4 | 2,162.60 | C | - | I b | |
| 504 | 大宮三橋西団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1987 | 新基準 | RC | 5 | 2,179.45 | C | - | I b | |
| 505 | 大宮三橋西団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1987 | 新基準 | RC | 5 | 2,179.45 | C | - | I b | |
| 506 | 大宮三橋西団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1987 | 新基準 | RC | 5 | 2,179.45 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|-------------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 507 | 大宮三橋西団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 2,179.45 | C | - | I b | |
| 508 | 大宮三橋西団地 | 5号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 1,465.55 | C | - | I b | |
| 509 | 大宮東五番街団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1989 | 新基準 | RC | 5 | 2,091.05 | C | - | I b | |
| 510 | 大宮東五番街団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1989 | 新基準 | RC | 5 | 1,769.85 | C | - | I b | |
| 511 | 大宮東五番街団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1990 | 新基準 | RC | 7 | 2,632.06 | C | - | I b | |
| 512 | 大宮東五番街団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1990 | 新基準 | SRC | 11 | 7,783.94 | C | - | I b | |
| 513 | 大宮東五番街団地 | 5号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2002 | 新基準 | RC | 8 | 2,037.33 | C | - | I b | |
| 514 | 大宮指扇団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 1,560.14 | C | - | I b | |
| 515 | 大宮指扇団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1992 | 新基準 | RC | 7 | 3,203.10 | C | - | I b | |
| 516 | 大宮指扇団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1992 | 新基準 | RC | 3 | 920.42 | C | - | I b | |
| 517 | 大宮指扇団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1992 | 新基準 | RC | 3 | 920.42 | C | - | I b | |
| 518 | 大宮七里第二団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1993 | 新基準 | RC | 4 | 1,726.17 | C | - | I b | |
| 519 | 大宮七里第二団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1993 | 新基準 | RC | 4 | 1,158.27 | C | - | I b | |
| 520 | 大宮七里第二団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1993 | 新基準 | RC | 4 | 1,158.27 | C | - | I b | |
| 521 | 大宮今羽団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1993 | 新基準 | RC | 7 | 2,324.59 | C | - | I b | |
| 522 | 大宮今羽団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1993 | 新基準 | RC | 7 | 2,324.59 | C | - | I b | |
| 523 | 大宮今羽団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1993 | 新基準 | RC | 7 | 2,259.69 | C | - | I b | |
| 524 | 大宮東門前団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1997 | 新基準 | RC | 5 | 2,071.28 | C | - | I b | |
| 525 | 大宮小深作はるさと団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1998 | 新基準 | RC | 7 | 8,026.71 | C | - | I b | |
| 526 | 大宮小深作はるさと団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1998 | 新基準 | RC | 4 | 2,516.32 | C | - | I b | |
| 527 | 大宮西本郷団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2000 | 新基準 | RC | 9 | 4,609.36 | C | - | I b | |
| 528 | 大宮中釘団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2000 | 新基準 | RC | 6 | 6,351.57 | C | - | I b | |
| 529 | 行田佐間団地 | 1号棟 | 住宅課 | 行田市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 1,442.80 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|---------------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 530 | 行田佐間団地 | 2号棟 | 住宅課 | 行田市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 1,442.80 | C | - | I b | |
| 531 | 行田持田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 行田市 | 1988 | 新基準 | RC | 4 | 1,716.56 | C | - | I b | |
| 532 | 行田持田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 行田市 | 1988 | 新基準 | RC | 4 | 1,158.96 | C | - | I b | |
| 533 | 行田下忍団地 | 1号棟 | 住宅課 | 行田市 | 1989 | 新基準 | RC | 5 | 1,769.85 | C | - | I b | |
| 534 | 行田下忍団地 | 2号棟 | 住宅課 | 行田市 | 1989 | 新基準 | RC | 5 | 1,394.05 | C | - | I b | |
| 535 | 行田下忍団地 | 3号棟 | 住宅課 | 行田市 | 1989 | 新基準 | RC | 5 | 2,107.95 | C | - | I b | |
| 536 | 行田下忍団地 | 4号棟 | 住宅課 | 行田市 | 1989 | 新基準 | RC | 4 | 1,713.36 | C | - | I b | |
| 537 | 秩父つばきの森団地 | 1号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 1,082.16 | C | - | I b | |
| 538 | 秩父つばきの森団地 | 2号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 1,510.53 | C | - | I b | |
| 539 | 秩父久那団地 | 1号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1996 | 新基準 | RC | 5 | 2,819.04 | C | - | I b | |
| 540 | 所沢パークタウン武蔵野団地 | 集会室 | 住宅課 | 所沢市 | 1982 | 新基準 | S | 2 | 342.00 | C | - | I b | |
| 541 | 所沢新郷団地 | 1号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 2,189.50 | C | - | I b | |
| 542 | 所沢新郷団地 | 2号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 2,189.50 | C | - | I b | |
| 543 | 所沢新郷団地 | 3号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 1,459.65 | C | - | I b | |
| 544 | 所沢新郷団地 | 4号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 2,189.50 | C | - | I b | |
| 545 | 所沢松郷団地 | 1号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1997 | 新基準 | RC | 5 | 2,042.03 | C | - | I b | |
| 546 | 所沢松郷団地 | 2号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1997 | 新基準 | RC | 5 | 1,837.88 | C | - | I b | |
| 547 | 新所沢けやき通り団地 | 1号棟 | 住宅課 | 所沢市 | 1999 | 新基準 | RC | 9 | 5,001.35 | C | - | I b | |
| 548 | 飯能川寺団地 | 1号棟 | 住宅課 | 飯能市 | 1996 | 新基準 | RC | 4 | 1,634.14 | C | - | I b | |
| 549 | 加須北小浜団地 | 8号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1982 | 新基準 | RC | 4 | 1,064.96 | C | - | I b | |
| 550 | 加須北小浜団地 | 9号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1992 | 新基準 | RC | 4 | 1,186.35 | C | - | I b | |
| 551 | 加須北小浜団地 | 10号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1992 | 新基準 | RC | 4 | 1,772.46 | C | - | I b | |
| 552 | 加須北小浜団地 | 11号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1994 | 新基準 | RC | 4 | 1,759.62 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|----------|------|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 553 | 加須北小浜団地 | 12号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1996 | 新基準 | RC | 4 | 1,772.46 | C | - | I b | |
| 554 | 加須北小浜団地 | 13号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1996 | 新基準 | RC | 4 | 1,186.35 | C | - | I b | |
| 555 | 加須南大桑団地 | 1号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1992 | 新基準 | RC | 4 | 2,567.72 | C | - | I b | |
| 556 | 本庄朝日町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1992 | 新基準 | RC | 3 | 1,079.16 | C | - | I b | |
| 557 | 本庄朝日町団地 | 2号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1993 | 新基準 | RC | 3 | 1,320.83 | C | - | I b | |
| 558 | 本庄北諏訪団地 | 1号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1993 | 新基準 | RC | 4 | 2,324.16 | C | - | I b | |
| 559 | 本庄北諏訪団地 | 2号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1993 | 新基準 | RC | 4 | 2,324.16 | C | - | I b | |
| 560 | 本庄南本町団地 | 2号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1982 | 新基準 | RC | 6 | 2,315.84 | C | - | I b | |
| 561 | 本庄日の出団地 | 1号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1987 | 新基準 | RC | 3 | 1,672.86 | C | - | I b | |
| 562 | 本庄日の出団地 | 2号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1987 | 新基準 | RC | 3 | 643.71 | C | - | I b | |
| 563 | 東松山滝の本団地 | 1号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 1987 | 新基準 | RC | 3 | 1,254.63 | C | - | I b | |
| 564 | 東松山岩花団地 | 1号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 2,293.80 | C | - | I b | |
| 565 | 東松山岩花団地 | 2号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 1,529.20 | C | - | I b | |
| 566 | 東松山岩花団地 | 3号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 1984 | 新基準 | RC | 5 | 1,455.98 | C | - | I b | |
| 567 | 東松山岩花団地 | 4号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 1984 | 新基準 | RC | 5 | 1,455.98 | C | - | I b | |
| 568 | 東松山五領団地 | 1号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 2,015.00 | C | - | I b | |
| 569 | 東松山五領団地 | 2号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 1,343.35 | C | - | I b | |
| 570 | 東松山五領団地 | 3号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 2,015.00 | C | - | I b | |
| 571 | 東松山石橋団地 | 1号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 2000 | 新基準 | RC | 5 | 2,680.74 | C | - | I b | |
| 572 | 東松山石橋団地 | 2号棟 | 住宅課 | 東松山市 | 2000 | 新基準 | RC | 6 | 2,377.44 | C | - | I b | |
| 573 | 岩槻西原団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1983 | 新基準 | RC | 3 | 927.20 | C | - | I b | |
| 574 | 岩槻西原団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1983 | 新基準 | RC | 3 | 927.20 | C | - | I b | |
| 575 | 岩槻西原団地 | 3号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1983 | 新基準 | RC | 3 | 927.20 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|-------------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 576 | 岩槻西原団地 | 4号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1983 | 新基準 | RC | 3 | 1,390.80 | C | - | I b | |
| 577 | 岩槻慈恩寺団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1988 | 新基準 | RC | 3 | 869.22 | C | - | I b | |
| 578 | 岩槻慈恩寺団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1988 | 新基準 | RC | 3 | 643.71 | C | - | I b | |
| 579 | 岩槻表慈恩寺団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 2,065.87 | C | - | I b | |
| 580 | 岩槻表慈恩寺団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 2,063.81 | C | - | I b | |
| 581 | 岩槻南平野やまぶき団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1999 | 新基準 | RC | 3 | 2,435.46 | C | - | I b | |
| 582 | 春日部八木崎団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1982 | 新基準 | RC | 4 | 1,574.01 | C | - | I b | |
| 583 | 春日部八木崎団地 | 2号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1983 | 新基準 | RC | 3 | 1,298.52 | C | - | I b | |
| 584 | 春日部八木崎団地 | 3号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1983 | 新基準 | RC | 3 | 1,082.10 | C | - | I b | |
| 585 | 春日部八木崎団地 | 4号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1985 | 新基準 | RC | 3 | 806.01 | C | - | I b | |
| 586 | 春日部南団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1982 | 新基準 | RC | 4 | 1,642.44 | C | - | I b | |
| 587 | 春日部南団地 | 2号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1982 | 新基準 | RC | 3 | 1,231.83 | C | - | I b | |
| 588 | 春日部大沼団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 1,343.35 | C | - | I b | |
| 589 | 春日部豊春団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1985 | 新基準 | RC | 3 | 879.33 | C | - | I b | |
| 590 | 春日部豊春団地 | 2号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1985 | 新基準 | RC | 3 | 1,285.02 | C | - | I b | |
| 591 | 春日部豊春団地 | 3号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1985 | 新基準 | RC | 3 | 879.33 | C | - | I b | |
| 592 | 春日部ひがし団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1986 | 新基準 | RC | 4 | 2,004.20 | C | - | I b | |
| 593 | 春日部豊春北団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1990 | 新基準 | RC | 3 | 1,264.77 | C | - | I b | |
| 594 | 春日部豊春北団地 | 2号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1990 | 新基準 | RC | 3 | 1,264.77 | C | - | I b | |
| 595 | 春日部豊春北団地 | 3号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1990 | 新基準 | RC | 3 | 1,061.91 | C | - | I b | |
| 596 | 春日部谷原新田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 2,113.62 | C | - | I b | |
| 597 | 春日部谷原新田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 1,780.02 | C | - | I b | |
| 598 | 春日部谷原新田団地 | 3号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 1,446.42 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|-----------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 599 | 春日部谷原新田団地 | 4号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1997 | 新基準 | RC | 5 | 2,414.10 | C | - | I b | |
| 600 | 春日部内牧団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1996 | 新基準 | RC | 5 | 5,736.02 | C | - | I b | |
| 601 | 狭山柏原団地 | 1号棟 | 住宅課 | 狭山市 | 1999 | 新基準 | RC | 4 | 2,022.41 | C | - | I b | |
| 602 | 羽生北袋団地 | 2号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 1,996.80 | C | - | I b | |
| 603 | 羽生北袋団地 | 3号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 2,105.70 | C | - | I b | |
| 604 | 羽生桑崎団地 | 1号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1982 | 新基準 | RC | 4 | 1,094.96 | C | - | I b | |
| 605 | 羽生桑崎団地 | 2号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 1,368.70 | C | - | I b | |
| 606 | 羽生須影団地 | 1号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 2,425.70 | C | - | I b | |
| 607 | 羽生須影団地 | 2号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 2,423.64 | C | - | I b | |
| 608 | 羽生須影団地 | 3号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 2,737.00 | C | - | I b | |
| 609 | 羽生須影団地 | 4号棟 | 住宅課 | 羽生市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 1,656.18 | C | - | I b | |
| 610 | 鴻巣登戸団地 | 1号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 2,856.16 | C | - | I b | |
| 611 | 鴻巣登戸団地 | 2号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 2,769.00 | C | - | I b | |
| 612 | 鴻巣宮地団地 | 1号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1983 | 新基準 | RC | 3 | 1,298.52 | C | - | I b | |
| 613 | 鴻巣八幡田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 1,131.34 | C | - | I b | |
| 614 | 鴻巣八幡田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 1,456.38 | C | - | I b | |
| 615 | 深谷緑ヶ丘団地 | 3号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 418.21 | C | - | I b | |
| 616 | 深谷緑ヶ丘団地 | 4号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 1,254.63 | C | - | I b | |
| 617 | 深谷萱場団地 | 1号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1998 | 新基準 | RC | 3 | 913.40 | C | - | I b | |
| 618 | 深谷萱場団地 | 2号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1998 | 新基準 | RC | 3 | 759.25 | C | - | I b | |
| 619 | 深谷萱場団地 | 3号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1998 | 新基準 | RC | 3 | 742.10 | C | - | I b | |
| 620 | 深谷萱場団地 | 4号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1998 | 新基準 | RC | 3 | 759.30 | C | - | I b | |
| 621 | 深谷萱場団地 | 5号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1999 | 新基準 | RC | 3 | 965.09 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|-----------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 622 | 深谷萱場団地 | 6号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1999 | 新基準 | RC | 3 | 779.53 | C | - | I b | |
| 623 | 深谷萱場団地 | 7号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1999 | 新基準 | RC | 3 | 822.92 | C | - | I b | |
| 624 | 深谷萱場団地 | 8号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1999 | 新基準 | RC | 3 | 787.63 | C | - | I b | |
| 625 | 深谷戸森団地 | 1号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1997 | 新基準 | RC | 5 | 4,126.66 | C | - | I b | |
| 626 | 上尾シラコバト団地 | 集会室 | 住宅課 | 上尾市 | 2000 | 新基準 | RC | 2 | 303.80 | C | - | I b | |
| 627 | 上尾二ツ宮前団地 | 1号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1984 | 新基準 | RC | 5 | 1,448.34 | C | - | I b | |
| 628 | 上尾二ツ宮前団地 | 2号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1984 | 新基準 | RC | 5 | 2,206.85 | C | - | I b | |
| 629 | 上尾丸山団地 | 1号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 2,179.45 | C | - | I b | |
| 630 | 上尾丸山団地 | 2号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 1,465.55 | C | - | I b | |
| 631 | 上尾丸山団地 | 3号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 1,465.55 | C | - | I b | |
| 632 | 上尾丸山団地 | 4号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 1,465.55 | C | - | I b | |
| 633 | 上尾丸山団地 | 5号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 1,465.55 | C | - | I b | |
| 634 | 上尾丸山団地 | 6号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 1,465.55 | C | - | I b | |
| 635 | 上尾丸山団地 | 7号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1989 | 新基準 | RC | 4 | 1,415.88 | C | - | I b | |
| 636 | 上尾丸山団地 | 8号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1989 | 新基準 | RC | 5 | 2,091.05 | C | - | I b | |
| 637 | 上尾東町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,053.37 | C | - | I b | |
| 638 | 与野中里団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 2,116.13 | C | - | I b | |
| 639 | 与野中里団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1996 | 新基準 | RC | 6 | 3,915.26 | C | - | I b | |
| 640 | 与野上落合団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 1995 | 新基準 | RC | 6 | 3,556.23 | C | - | I b | |
| 641 | 草加遊馬団地 | 1号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1982 | 新基準 | RC | 4 | 1,847.76 | C | - | I b | |
| 642 | 草加遊馬団地 | 2号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1982 | 新基準 | RC | 3 | 821.22 | C | - | I b | |
| 643 | 草加遊馬団地 | 3号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1982 | 新基準 | RC | 3 | 1,094.96 | C | - | I b | |
| 644 | 草加原町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1984 | 新基準 | RC | 3 | 1,612.03 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|----------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 645 | 草加柳島団地 | 1号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1984 | 新基準 | RC | 4 | 1,903.16 | C | - | I b | |
| 646 | 草加柳島団地 | 2号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1984 | 新基準 | RC | 5 | 1,612.03 | C | - | I b | |
| 647 | 草加新善町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1993 | 新基準 | RC | 4 | 1,726.17 | C | - | I b | |
| 648 | 草加新善町団地 | 2号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1993 | 新基準 | RC | 3 | 1,087.50 | C | - | I b | |
| 649 | 草加原町第二団地 | 1号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 2,423.64 | C | - | I b | |
| 650 | 草加原町第三団地 | 1号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 1,569.88 | C | - | I b | |
| 651 | 草加原町第三団地 | 2号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1995 | 新基準 | RC | 4 | 1,314.04 | C | - | I b | |
| 652 | 草加稲荷団地 | 1号棟 | 住宅課 | 草加市 | 1995 | 新基準 | RC | 4 | 1,646.75 | C | - | I b | |
| 653 | 越谷鷺高団地 | 1号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 1,529.20 | C | - | I b | |
| 654 | 越谷鷺高団地 | 2号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 1,937.06 | C | - | I b | |
| 655 | 越谷間久里団地 | 1号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1986 | 新基準 | RC | 5 | 2,152.26 | C | - | I b | |
| 656 | 越谷間久里団地 | 2号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1986 | 新基準 | RC | 5 | 2,152.26 | C | - | I b | |
| 657 | 越谷間久里団地 | 3号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 1,250.40 | C | - | I b | |
| 658 | 越谷間久里団地 | 4号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 1,264.05 | C | - | I b | |
| 659 | 越谷間久里団地 | 5号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 833.60 | C | - | I b | |
| 660 | 越谷間久里団地 | 6号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 1,264.05 | C | - | I b | |
| 661 | 越谷間久里団地 | 7号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 833.60 | C | - | I b | |
| 662 | 越谷間久里団地 | 8号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 843.41 | C | - | I b | |
| 663 | 越谷神明団地 | 1号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1987 | 新基準 | RC | 5 | 2,179.45 | C | - | I b | |
| 664 | 越谷神明団地 | 2号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1987 | 新基準 | RC | 5 | 2,179.45 | C | - | I b | |
| 665 | 越谷神明団地 | 3号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1987 | 新基準 | RC | 5 | 2,179.45 | C | - | I b | |
| 666 | 越谷蒲生西団地 | 1号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1992 | 新基準 | RC | 4 | 1,437.75 | C | - | I b | |
| 667 | 越谷南荻島団地 | 1号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1996 | 新基準 | RC | 4 | 1,056.81 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|---------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 668 | 越谷南荻島団地 | 2号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1996 | 新基準 | RC | 4 | 1,626.89 | C | - | I b | |
| 669 | 越谷南荻島団地 | 3号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1996 | 新基準 | RC | 5 | 2,186.84 | C | - | I b | |
| 670 | 越谷南荻島団地 | 4号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1996 | 新基準 | RC | 5 | 1,827.66 | C | - | I b | |
| 671 | 越谷大房団地 | 1号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1997 | 新基準 | RC | 5 | 1,694.25 | C | - | I b | |
| 672 | 越谷平方団地 | 1号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1998 | 新基準 | RC | 5 | 2,005.43 | C | - | I b | |
| 673 | 越谷平方団地 | 2号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1998 | 新基準 | RC | 5 | 1,733.07 | C | - | I b | |
| 674 | 越谷平方団地 | 3号棟 | 住宅課 | 越谷市 | 1998 | 新基準 | RC | 5 | 1,614.52 | C | - | I b | |
| 675 | 蕨錦町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 蕨市 | 1994 | 新基準 | RC | 4 | 1,599.22 | C | - | I b | |
| 676 | 蕨ふれあい団地 | 1号棟 | 住宅課 | 蕨市 | 2000 | 新基準 | RC | 3 | 1,145.70 | C | - | I b | |
| 677 | 戸田下前団地 | 1号棟 | 住宅課 | 戸田市 | 1999 | 新基準 | RC | 8 | 4,576.61 | C | - | I b | |
| 678 | 入間向原団地 | 1号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1999 | 新基準 | RC | 4 | 2,742.55 | C | - | I b | |
| 679 | 入間向原団地 | 2号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1999 | 新基準 | RC | 4 | 3,283.46 | C | - | I b | |
| 680 | 入間向原団地 | 3号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1999 | 新基準 | RC | 5 | 4,374.12 | C | - | I b | |
| 681 | 入間向原団地 | 4号棟 | 住宅課 | 入間市 | 2001 | 新基準 | RC | 4 | 2,321.56 | C | - | I b | |
| 682 | 入間向原団地 | 5号棟 | 住宅課 | 入間市 | 2001 | 新基準 | RC | 6 | 3,866.97 | C | - | I b | |
| 683 | 入間向原団地 | 6号棟 | 住宅課 | 入間市 | 2004 | 新基準 | RC | 7 | 4,384.31 | C | - | I b | |
| 684 | 入間向原団地 | 集会室 | 住宅課 | 入間市 | 2004 | 新基準 | RC | 1 | 228.94 | C | - | I b | |
| 685 | 入間向陽台団地 | 1号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 2,473.26 | C | - | I b | |
| 686 | 入間向陽台団地 | 2号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 2,772.39 | C | - | I b | |
| 687 | 入間向陽台団地 | 3号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 2,142.29 | C | - | I b | |
| 688 | 入間向陽台団地 | 4号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 1,437.94 | C | - | I b | |
| 689 | 入間向陽台団地 | 5号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 2,471.44 | C | - | I b | |
| 690 | 入間宮の森団地 | 1号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1985 | 新基準 | RC | 5 | 2,015.00 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|------------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 691 | 入間宮の森団地 | 2号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1985 | 新基準 | RC | 4 | 1,612.00 | C | - | I b | |
| 692 | 入間下藤沢団地 | 1号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 1,415.01 | C | - | I b | |
| 693 | 入間下藤沢団地 | 2号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 2,122.52 | C | - | I b | |
| 694 | 入間下藤沢団地 | 3号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 1,415.01 | C | - | I b | |
| 695 | 入間上藤沢団地 | 1号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 1,511.57 | C | - | I b | |
| 696 | 入間上藤沢団地 | 2号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 2,109.90 | C | - | I b | |
| 697 | 入間上藤沢団地 | 3号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 1,511.57 | C | - | I b | |
| 698 | 入間上藤沢団地 | 4号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 2,109.90 | C | - | I b | |
| 699 | 入間野田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,691.48 | C | - | I b | |
| 700 | 入間野田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,016.19 | C | - | I b | |
| 701 | 入間下藤沢みどり団地 | 1号棟 | 住宅課 | 入間市 | 1997 | 新基準 | RC | 5 | 2,487.70 | C | - | I b | |
| 702 | 朝霞幸町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 朝霞市 | 1993 | 新基準 | RC | 6 | 2,756.46 | C | - | I b | |
| 703 | 朝霞幸町団地 | 2号棟 | 住宅課 | 朝霞市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 2,639.91 | C | - | I b | |
| 704 | 朝霞幸町団地 | 3号棟 | 住宅課 | 朝霞市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 1,449.13 | C | - | I b | |
| 705 | 志木中宗岡団地 | 1号棟 | 住宅課 | 志木市 | 1991 | 新基準 | RC | 5 | 1,442.70 | C | - | I b | |
| 706 | 新座本多団地 | 1号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1983 | 新基準 | SRC | 7 | 5,387.77 | C | - | I b | |
| 707 | 新座菅沢団地 | 1号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1986 | 新基準 | RC | 4 | 1,743.56 | C | - | I b | |
| 708 | 新座菅沢団地 | 2号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1986 | 新基準 | RC | 4 | 1,743.56 | C | - | I b | |
| 709 | 新座菅沢団地 | 3号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1986 | 新基準 | RC | 4 | 1,743.56 | C | - | I b | |
| 710 | 新座野火止北団地 | 1号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1991 | 新基準 | RC | 3 | 1,082.07 | C | - | I b | |
| 711 | 新座野火止北団地 | 2号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1991 | 新基準 | RC | 3 | 848.51 | C | - | I b | |
| 712 | 新座本多第二団地 | 1号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1991 | 新基準 | RC | 7 | 2,644.92 | C | - | I b | |
| 713 | 新座本多第二団地 | 2号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1991 | 新基準 | RC | 7 | 2,644.92 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|----------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 714 | 新座本多第二団地 | 3号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1991 | 新基準 | RC | 7 | 2,644.92 | C | - | I b | |
| 715 | 新座大和田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 2,109.90 | C | - | I b | |
| 716 | 新座大和田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 1,442.70 | C | - | I b | |
| 717 | 新座野火止南団地 | 1号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 1,930.53 | C | - | I b | |
| 718 | 新座野火止南団地 | 2号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 2,285.40 | C | - | I b | |
| 719 | 新座野火止南団地 | 3号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 2,285.40 | C | - | I b | |
| 720 | 新座野火止南団地 | 4号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 2,285.40 | C | - | I b | |
| 721 | 新座野火止南団地 | 5号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 2,285.40 | C | - | I b | |
| 722 | 新座野火止南団地 | 6号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 1,575.67 | C | - | I b | |
| 723 | 新座野火止南団地 | 7号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 1,575.67 | C | - | I b | |
| 724 | 新座菅沢第二団地 | 1号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1994 | 新基準 | RC | 4 | 1,883.40 | C | - | I b | |
| 725 | 新座菅沢第二団地 | 2号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1994 | 新基準 | RC | 4 | 1,883.40 | C | - | I b | |
| 726 | 新座菅沢第二団地 | 3号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1994 | 新基準 | RC | 4 | 1,883.40 | C | - | I b | |
| 727 | 新座馬場団地 | 1号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,376.20 | C | - | I b | |
| 728 | 新座馬場団地 | 2号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,376.20 | C | - | I b | |
| 729 | 新座馬場団地 | 3号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,690.70 | C | - | I b | |
| 730 | 新座馬場団地 | 4号棟 | 住宅課 | 新座市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,691.48 | C | - | I b | |
| 731 | 桶川倉田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 桶川市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 1,529.20 | C | - | I b | |
| 732 | 桶川倉田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 桶川市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 2,294.54 | C | - | I b | |
| 733 | 桶川川田谷団地 | 1号棟 | 住宅課 | 桶川市 | 1991 | 新基準 | RC | 5 | 1,780.02 | C | - | I b | |
| 734 | 北本中丸団地 | 1号棟 | 住宅課 | 北本市 | 1994 | 新基準 | RC | 4 | 1,599.22 | C | - | I b | |
| 735 | 北本中丸団地 | 2号棟 | 住宅課 | 北本市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 1,926.65 | C | - | I b | |
| 736 | 北本中丸団地 | 3号棟 | 住宅課 | 北本市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 2,286.48 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|------------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 737 | 北本本宿団地 | 1号棟 | 住宅課 | 北本市 | 1997 | 新基準 | RC | 6 | 3,060.33 | C | - | I b | |
| 738 | 八潮緑町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 八潮市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 2,076.05 | C | - | I b | |
| 739 | 八潮緑町団地 | 2号棟 | 住宅課 | 八潮市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 1,606.89 | C | - | I b | |
| 740 | 富士見鶴馬団地 | 1号棟 | 住宅課 | 富士見市 | 1996 | 新基準 | RC | 5 | 3,371.31 | C | - | I b | |
| 741 | 富士見鶴馬団地 | 2号棟 | 住宅課 | 富士見市 | 1996 | 新基準 | RC | 5 | 3,370.49 | C | - | I b | |
| 742 | 富士見鶴瀬団地 | 1号棟 | 住宅課 | 富士見市 | 1997 | 新基準 | RC | 7 | 3,505.23 | C | - | I b | |
| 743 | 上福岡にいやま西団地 | 1号棟 | 住宅課 | ふじみ野市 | 1983 | 新基準 | RC | 2 | 695.60 | C | - | I b | |
| 744 | 上福岡にいやま西団地 | 2号棟 | 住宅課 | ふじみ野市 | 1983 | 新基準 | RC | 2 | 695.60 | C | - | I b | |
| 745 | 上福岡霞ヶ丘団地 | 1号棟 | 住宅課 | ふじみ野市 | 1998 | 新基準 | RC | 10 | 4,131.19 | C | - | I b | |
| 746 | 三郷鷹野団地 | 1号棟 | 住宅課 | 三郷市 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 2,189.50 | C | - | I b | |
| 747 | 三郷鷹野団地 | 2号棟 | 住宅課 | 三郷市 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 1,852.70 | C | - | I b | |
| 748 | 三郷彦成団地 | 1号棟 | 住宅課 | 三郷市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 3,589.12 | C | - | I b | |
| 749 | 三郷彦成団地 | 2号棟 | 住宅課 | 三郷市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 3,589.12 | C | - | I b | |
| 750 | 幸手上高野団地 | 1号棟 | 住宅課 | 幸手市 | 1984 | 新基準 | RC | 5 | 1,448.34 | C | - | I b | |
| 751 | 幸手北団地 | 1号棟 | 住宅課 | 幸手市 | 1994 | 新基準 | RC | 5 | 2,324.40 | C | - | I b | |
| 752 | 幸手南さくら団地 | 1号棟 | 住宅課 | 幸手市 | 1999 | 新基準 | RC | 5 | 2,302.44 | C | - | I b | |
| 753 | 鶴ヶ島南町団地 | 1号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 1,518.84 | C | - | I b | |
| 754 | 鶴ヶ島南町団地 | 2号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 3,037.68 | C | - | I b | |
| 755 | 鶴ヶ島南町団地 | 3号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 2,686.12 | C | - | I b | |
| 756 | 鶴ヶ島南町団地 | 4号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1984 | 新基準 | RC | 3 | 673.74 | C | - | I b | |
| 757 | 鶴ヶ島南町団地 | 5号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1984 | 新基準 | RC | 5 | 2,582.58 | C | - | I b | |
| 758 | 鶴ヶ島藤の台団地 | 1号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 1,465.55 | C | - | I b | |
| 759 | 鶴ヶ島藤の台団地 | 2号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1988 | 新基準 | RC | 5 | 2,179.45 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|------------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 760 | 鶴ヶ島藤の台団地 | 3号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1988 | 新基準 | RC | 4 | 1,172.44 | C | - | I b | |
| 761 | 鶴ヶ島藤の台団地 | 4号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1988 | 新基準 | RC | 4 | 1,172.44 | C | - | I b | |
| 762 | 鶴ヶ島すねおり団地 | 1号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,067.61 | C | - | I b | |
| 763 | 鶴ヶ島すねおり団地 | 2号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,016.19 | C | - | I b | |
| 764 | 鶴ヶ島すねおり団地 | 3号棟 | 住宅課 | 鶴ヶ島市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 1,929.67 | C | - | I b | |
| 765 | 吉川土場団地 | 1号棟 | 住宅課 | 吉川市 | 1992 | 新基準 | RC | 5 | 1,780.02 | C | - | I b | |
| 766 | 大井東台団地 | 1号棟 | 住宅課 | ふじみ野市 | 1984 | 新基準 | RC | 4 | 2,149.37 | C | - | I b | |
| 767 | 大井鶴ヶ岡団地 | 1号棟 | 住宅課 | ふじみ野市 | 2002 | 新基準 | RC | 4 | 2,350.04 | C | - | I b | |
| 768 | 大井鶴ヶ岡団地 | 2号棟 | 住宅課 | ふじみ野市 | 2002 | 新基準 | RC | 4 | 724.20 | C | - | I b | |
| 769 | 大井鶴ヶ岡団地 | 3号棟 | 住宅課 | ふじみ野市 | 2002 | 新基準 | RC | 5 | 1,517.10 | C | - | I b | |
| 770 | 大井鶴ヶ岡団地 | 4号棟 | 住宅課 | ふじみ野市 | 2002 | 新基準 | RC | 5 | 1,522.09 | C | - | I b | |
| 771 | 大井鶴ヶ岡団地 | 5号棟 | 住宅課 | ふじみ野市 | 2002 | 新基準 | RC | 5 | 1,514.60 | C | - | I b | |
| 772 | 三芳北永井森の里団地 | 1号棟 | 住宅課 | 三芳町 | 1996 | 新基準 | RC | 7 | 3,383.10 | C | - | I b | |
| 773 | 三芳北永井森の里団地 | 2号棟 | 住宅課 | 三芳町 | 1996 | 新基準 | RC | 6 | 2,351.24 | C | - | I b | |
| 774 | 毛呂山長瀬団地 | 1号棟 | 住宅課 | 毛呂山町 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 1,368.70 | C | - | I b | |
| 775 | 毛呂山長瀬団地 | 2号棟 | 住宅課 | 毛呂山町 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 1,368.70 | C | - | I b | |
| 776 | 毛呂山上宿団地 | 1号棟 | 住宅課 | 毛呂山町 | 1988 | 新基準 | RC | 3 | 1,682.97 | C | - | I b | |
| 777 | 越生南団地 | 1号棟 | 住宅課 | 越生町 | 1982 | 新基準 | RC | 3 | 1,026.54 | C | - | I b | |
| 778 | 滑川都団地 | 1号棟 | 住宅課 | 滑川町 | 1992 | 新基準 | RC | 4 | 1,759.62 | C | - | I b | |
| 779 | 滑川都団地 | 2号棟 | 住宅課 | 滑川町 | 1992 | 新基準 | RC | 4 | 1,437.75 | C | - | I b | |
| 780 | 滑川都団地 | 3号棟 | 住宅課 | 滑川町 | 1992 | 新基準 | RC | 4 | 1,173.51 | C | - | I b | |
| 781 | 嵐山平沢団地 | 1号棟 | 住宅課 | 嵐山町 | 1984 | 新基準 | RC | 4 | 1,164.04 | C | - | I b | |
| 782 | 嵐山平沢団地 | 2号棟 | 住宅課 | 嵐山町 | 1984 | 新基準 | RC | 4 | 1,164.04 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|-----------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 783 | 小川大豆五駄団地 | 1号棟 | 住宅課 | 小川町 | 1983 | 新基準 | RC | 5 | 1,926.70 | C | - | I b | |
| 784 | 小川みどりが丘団地 | 1号棟 | 住宅課 | 小川町 | 1990 | 新基準 | RC | 3 | 1,082.16 | C | - | I b | |
| 785 | 小川みどりが丘団地 | 2号棟 | 住宅課 | 小川町 | 1990 | 新基準 | RC | 3 | 1,693.11 | C | - | I b | |
| 786 | 小川みどりが丘団地 | 3号棟 | 住宅課 | 小川町 | 1990 | 新基準 | RC | 3 | 1,490.28 | C | - | I b | |
| 787 | 横瀬五番団地 | 1号棟 | 住宅課 | 横瀬町 | 1988 | 新基準 | RC | 3 | 1,736.01 | C | - | I b | |
| 788 | 皆野下和田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 皆野町 | 1983 | 新基準 | RC | 4 | 1,212.80 | C | - | I b | |
| 789 | 長瀬小坂団地 | 1号棟 | 住宅課 | 長瀬町 | 1993 | 新基準 | W | 3 | 1,358.62 | C | - | I b | |
| 790 | 小鹿野赤平団地 | 1号棟 | 住宅課 | 小鹿野町 | 1987 | 新基準 | RC | 3 | 1,500.39 | C | - | I b | |
| 791 | 小鹿野赤平団地 | 2号棟 | 住宅課 | 小鹿野町 | 1987 | 新基準 | RC | 3 | 1,072.05 | C | - | I b | |
| 792 | 荒川上田野北団地 | 1号棟 | 住宅課 | 秩父市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 1,703.16 | C | - | I b | |
| 793 | 東秩父安戸団地 | 1号棟 | 住宅課 | 東秩父村 | 1982 | 新基準 | RC | 3 | 435.70 | C | - | I b | |
| 794 | 東秩父安戸団地 | 2号棟 | 住宅課 | 東秩父村 | 1982 | 新基準 | RC | 3 | 435.70 | C | - | I b | |
| 795 | 東秩父安戸団地 | 3号棟 | 住宅課 | 東秩父村 | 1989 | 新基準 | RC | 3 | 418.20 | C | - | I b | |
| 796 | 児玉久美塚団地 | 1号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1984 | 新基準 | RC | 3 | 869.00 | C | - | I b | |
| 797 | 児玉久美塚団地 | 2号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 1984 | 新基準 | RC | 3 | 869.00 | C | - | I b | |
| 798 | 上里大御堂団地 | 1号棟 | 住宅課 | 上里町 | 1989 | 新基準 | RC | 4 | 1,415.88 | C | - | I b | |
| 799 | 上里大御堂団地 | 2号棟 | 住宅課 | 上里町 | 1989 | 新基準 | RC | 4 | 1,115.24 | C | - | I b | |
| 800 | 上里大御堂団地 | 3号棟 | 住宅課 | 上里町 | 1989 | 新基準 | RC | 5 | 1,394.05 | C | - | I b | |
| 801 | 妻沼長井団地 | 3号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 1982 | 新基準 | RC | 4 | 1,597.44 | C | - | I b | |
| 802 | 岡部普濟寺団地 | 1号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 2,285.40 | C | - | I b | |
| 803 | 岡部普濟寺団地 | 2号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1993 | 新基準 | RC | 5 | 1,930.53 | C | - | I b | |
| 804 | 花園黒田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,067.61 | C | - | I b | |
| 805 | 花園黒田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 深谷市 | 1995 | 新基準 | RC | 5 | 2,066.83 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|---------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 806 | 寄居鉢形団地 | 1号棟 | 住宅課 | 寄居町 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 2,053.05 | C | - | I b | |
| 807 | 寄居鉢形団地 | 2号棟 | 住宅課 | 寄居町 | 1982 | 新基準 | RC | 5 | 1,368.70 | C | - | I b | |
| 808 | 川里広田団地 | 1号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1989 | 新基準 | RC | 3 | 1,254.63 | C | - | I b | |
| 809 | 川里広田団地 | 2号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1989 | 新基準 | RC | 3 | 1,254.63 | C | - | I b | |
| 810 | 川里広田団地 | 3号棟 | 住宅課 | 鴻巣市 | 1989 | 新基準 | RC | 4 | 1,115.24 | C | - | I b | |
| 811 | 大利根細間団地 | 1号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1989 | 新基準 | RC | 4 | 1,672.84 | C | - | I b | |
| 812 | 大利根細間団地 | 2号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1989 | 新基準 | RC | 5 | 1,769.85 | C | - | I b | |
| 813 | 大利根細間団地 | 3号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1989 | 新基準 | RC | 4 | 1,672.84 | C | - | I b | |
| 814 | 大利根細間団地 | 4号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1993 | 新基準 | RC | 4 | 1,173.51 | C | - | I b | |
| 815 | 大利根細間団地 | 5号棟 | 住宅課 | 加須市 | 1993 | 新基準 | RC | 4 | 1,173.51 | C | - | I b | |
| 816 | 白岡下大崎団地 | 1号棟 | 住宅課 | 白岡市 | 1991 | 新基準 | RC | 3 | 1,769.02 | C | - | I b | |
| 817 | 白岡下大崎団地 | 2号棟 | 住宅課 | 白岡市 | 1991 | 新基準 | RC | 3 | 1,326.76 | C | - | I b | |
| 818 | 白岡下大崎団地 | 3号棟 | 住宅課 | 白岡市 | 1991 | 新基準 | RC | 3 | 684.81 | C | - | I b | |
| 819 | 鷲宮金山団地 | 1号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 653.82 | C | - | I b | |
| 820 | 鷲宮金山団地 | 2号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1986 | 新基準 | RC | 3 | 869.22 | C | - | I b | |
| 821 | 鷲宮金山団地 | 3号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1986 | 新基準 | RC | 4 | 1,158.96 | C | - | I b | |
| 822 | 鷲宮金山団地 | 4号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1986 | 新基準 | RC | 4 | 1,716.56 | C | - | I b | |
| 823 | 鷲宮金山団地 | 5号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1986 | 新基準 | RC | 4 | 1,716.56 | C | - | I b | |
| 824 | 鷲宮金山団地 | 6号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 1991 | 新基準 | RC | 4 | 1,131.34 | C | - | I b | |
| 825 | 杉戸清地団地 | 1号棟 | 住宅課 | 杉戸町 | 1982 | 新基準 | RC | 3 | 1,231.83 | C | - | I b | |
| 826 | 杉戸瀬戸団地 | 1号棟 | 住宅課 | 杉戸町 | 1983 | 新基準 | RC | 3 | 432.84 | C | - | I b | |
| 827 | 杉戸倉松団地 | 1号棟 | 住宅課 | 杉戸町 | 1987 | 新基準 | RC | 4 | 1,730.08 | C | - | I b | |
| 828 | 杉戸倉松団地 | 2号棟 | 住宅課 | 杉戸町 | 1987 | 新基準 | RC | 4 | 1,172.44 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|-----------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 829 | 杉戸下高野団地 | 1号棟 | 住宅課 | 杉戸町 | 1990 | 新基準 | RC | 4 | 1,115.24 | C | - | I b | |
| 830 | 杉戸下野団地 | 1号棟 | 住宅課 | 杉戸町 | 1991 | 新基準 | RC | 3 | 667.93 | C | - | I b | |
| 831 | 杉戸下野団地 | 2号棟 | 住宅課 | 杉戸町 | 1991 | 新基準 | RC | 3 | 1,272.76 | C | - | I b | |
| 832 | 杉戸とねり団地 | 1号棟 | 住宅課 | 杉戸町 | 1994 | 新基準 | RC | 8 | 6,847.42 | C | - | I b | |
| 833 | 杉戸とねり団地 | 2号棟 | 住宅課 | 杉戸町 | 1994 | 新基準 | RC | 8 | 7,080.93 | C | - | I b | |
| 834 | 杉戸清地東団地 | 1号棟 | 住宅課 | 杉戸町 | 1996 | 新基準 | RC | 5 | 2,916.55 | C | - | I b | |
| 835 | 松伏つきひじ団地 | 1号棟 | 住宅課 | 松伏町 | 1989 | 新基準 | RC | 3 | 1,078.65 | C | - | I b | |
| 836 | 庄和尾ヶ崎団地 | 4号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1982 | 新基準 | RC | 3 | 798.72 | C | - | I b | |
| 837 | 庄和尾ヶ崎団地 | 5号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1982 | 新基準 | RC | 3 | 399.36 | C | - | I b | |
| 838 | 庄和尾ヶ崎団地 | 6号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1982 | 新基準 | RC | 3 | 798.72 | C | - | I b | |
| 839 | 庄和金崎はなわ団地 | 1号棟 | 住宅課 | 春日部市 | 1998 | 新基準 | RC | 5 | 3,572.15 | C | - | I b | |
| 840 | 大宮長山団地 | 1号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2010 | 新基準 | RC | 4 | 1,304.38 | C | - | I b | |
| 841 | 大宮長山団地 | 2号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2010 | 新基準 | RC | 5 | 1,558.81 | C | - | I b | |
| 842 | 大宮植竹団地 | C号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2009 | 新基準 | RC | 11 | 19,021.29 | C | - | I b | |
| 843 | 大宮砂団地 | B号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2014 | 新基準 | RC | 10 | 5,540.00 | C | - | I b | |
| 844 | 本庄小島団地 | A号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 2014 | 新基準 | RC | 7 | 4,480.08 | C | - | I b | |
| 845 | 入間霞川団地 | B号棟 | 住宅課 | 入間市 | 2014 | 新基準 | RC | 8 | 5,700.00 | C | - | I b | |
| 846 | 大宮東宮下団地 | 6号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2010 | 新基準 | RC | 10 | 10,441.97 | C | - | I b | |
| 847 | 熊谷玉井団地 | B号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 2015 | 新基準 | RC | 10 | 2,410.04 | C | - | I b | |
| 848 | 熊谷玉井団地 | C号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 2015 | 新基準 | RC | 8 | 4,400.44 | C | - | I b | |
| 849 | 大宮長山団地 | 7号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2015 | 新基準 | RC | 6 | 2,644.48 | C | - | I b | |
| 850 | 久喜青葉団地 | A号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 2016 | 新基準 | RC | 8 | 6,359.10 | C | - | I b | |
| 851 | 本庄小島団地 | A号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 2017 | 新基準 | RC | 6 | 3,164.49 | C | - | I b | |

(8)「県営住宅」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|-----|-----------|-----|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 852 | 入間霞川団地 | C号棟 | 住宅課 | 入間市 | 2017 | 新基準 | RC | 8 | 5,437.26 | C | - | I b | |
| 853 | 行田門井団地 | A号棟 | 住宅課 | 行田市 | 2017 | 新基準 | RC | 6 | 2,598.54 | C | - | I b | |
| 854 | 久喜青葉団地 | B号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 2018 | 新基準 | RC | 8 | 3,493.79 | C | - | I b | |
| 855 | 熊谷玉井団地 | D号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 2018 | 新基準 | RC | 10 | 3,701.49 | C | - | I b | |
| 856 | 大宮植竹団地 | A号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2019 | 新基準 | RC | 6 | 3,700.23 | C | - | I b | |
| 857 | 本庄小島団地 | B号棟 | 住宅課 | 本庄市 | 2019 | 新基準 | RC | 5 | 3,316.34 | C | - | I b | |
| 858 | 入間霞川団地 | D号棟 | 住宅課 | 入間市 | 2019 | 新基準 | RC | 8 | 4,290.84 | C | - | I b | |
| 859 | 行田門井団地 | B号棟 | 住宅課 | 行田市 | 2020 | 新基準 | RC | 6 | 2,041.35 | C | - | I b | |
| 860 | 大宮砂団地 | C号棟 | 住宅課 | さいたま市 | 2021 | 新基準 | RC | 5 | 2,834.10 | C | - | I b | |
| 861 | 熊谷玉井団地 | E号棟 | 住宅課 | 熊谷市 | 2022 | 新基準 | RC | 8 | 3,645.67 | C | - | I b | |
| 862 | 久喜青葉団地 | C号棟 | 住宅課 | 久喜市 | 2022 | 新基準 | RC | 8 | 3,093.10 | C | - | I b | |
| 863 | 入間霞川団地 | E号棟 | 住宅課 | 入間市 | 2022 | 新基準 | RC | 8 | 4,063.33 | C | - | I b | |
| 864 | 加須北小浜団地 | A号棟 | 住宅課 | 加須市 | 2023 | 新基準 | RC | 4 | 1,135.49 | C | - | I b | |
| 865 | 加須北小浜団地 | B号棟 | 住宅課 | 加須市 | 2023 | 新基準 | RC | 4 | 1,135.49 | C | - | I b | |
| 866 | 上尾シラコバト団地 | A号棟 | 住宅課 | 上尾市 | 2023 | 新基準 | RC | 6 | 2,400.41 | C | - | I b | |
| 867 | 行田門井団地 | C号棟 | 住宅課 | 行田市 | 2023 | 新基準 | RC | 5 | 2,295.20 | C | - | I b | |