

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1	浦和高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	3	2,920.00	A-④	1.09	I b	
2	浦和高校	芸術棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	1,337.00	A-④	0.82	I b	
3	浦和高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1965	旧基準	RC	3	2,752.00	A-④	0.78	I b	
4	浦和高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1973	旧基準	RC	4	4,321.00	A-④	0.75	I b	
5	熊谷高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1979	旧基準	RC	3	4,100.00	A-④	0.75	I b	
6	熊谷高校	記念館	教育局財務課	熊谷市	1976	旧基準	RC	3	1,353.00	A-④	0.85	I b	
7	熊谷高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1973	旧基準	RC	4	3,770.00	A-④	0.77	I b	
8	熊谷高校	理科芸術棟	教育局財務課	熊谷市	1962	旧基準	RC	3	1,574.00	A-④	0.76	I b	
9	熊谷高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1981	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
10	川越高校	本館	教育局財務課	川越市	1973	旧基準	RC	5	4,177.00	A-④	0.75	I b	
11	川越高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1979	旧基準	RC	3	1,345.00	A-④	0.78	I b	
12	春日部高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	S	2	1,438.00	A-④	1.22	I b	
13	浦和第一女子高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1961	旧基準	RC	4	3,881.00	A-④	0.81	I b	
14	浦和第一女子高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	3	1,969.00	A-④	1.03	I b	
15	浦和第一女子高校	図書館棟	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	RC	2	1,430.00	A-④	0.80	I b	
16	浦和第一女子高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1959	旧基準	RC	3	2,617.00	A-④	0.76	I b	
17	浦和第一女子高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	S	2	1,714.00	A-④	0.9	I b	
18	熊谷農業高校	管理棟・特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1979	旧基準	RC	3	2,428.00	A-④	0.96	I b	
19	熊谷農業高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1963	旧基準	RC	3	1,168.00	A-④	0.91	I b	
20	熊谷農業高校	教室・特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1973	旧基準	RC	4	3,942.00	A-④	0.76	I b	
21	熊谷農業高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1981	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
22	熊谷女子高校	管理棟	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	RC	4	3,698.00	A-④	0.84	I b	
23	熊谷女子高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1974	旧基準	RC	4	2,780.00	A-④	0.87	I b	
24	熊谷女子高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1972	旧基準	RC	4	3,923.00	A-④	0.80	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
25	熊谷女子高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	S	2	2,311.00	A-④	0.89	I b	
26	川越女子高校	管理棟	教育局財務課	川越市	1964	旧基準	RC	3	1,652.00	A-④	0.92	I b	
27	川越女子高校	図書館	教育局財務課	川越市	1968	旧基準	RC	3	1,260.00	A-④	0.76	I b	
28	川越女子高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1978	旧基準	RC	3	1,037.00	A-④	0.81	I b	
29	川越女子高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1959	旧基準	RC	4	4,560.00	A-④	0.75	I b	
30	川越女子高校	体育館	教育局財務課	川越市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.06	I b	
31	川越工業高校	管理棟	教育局財務課	川越市	1980	旧基準	RC	4	3,622.00	A-④	0.93	I b	
32	川越工業高校	建築科棟	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	3	5,870.00	A-④	0.79	I b	
33	川越工業高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1956	旧基準	RC	4	3,938.00	A-④	0.75	I b	
34	川越工業高校	体育館	教育局財務課	川越市	1978	旧基準	S	2	1,688.00	A-④	0.99	I b	
35	川越総合高校	管理棟	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	4	3,713.00	A-④	0.76	I b	
36	川越総合高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1981	旧基準	RC	2	1,588.00	A-④	0.77	I b	
37	川越総合高校	本館	教育局財務課	川越市	1961	旧基準	RC	4	2,813.00	A-④	0.81	I b	
38	川越総合高校	体育館	教育局財務課	川越市	1967	旧基準	S	2	1,319.00	A-④	0.85	I b	
39	久喜高校	管理棟	教育局財務課	久喜市	1973	旧基準	RC	3	2,454.00	A-④	0.81	I b	
40	久喜高校	特別教室	教育局財務課	久喜市	1965	旧基準	RC	4	3,317.00	A-④	0.78	I b	
41	久喜高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1957	旧基準	RC	3	2,733.00	A-④	0.79	I b	
42	不動岡高校	体育館	教育局財務課	加須市	1981	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.94	I b	
43	秩父農工科学高校	管理棟	教育局財務課	秩父市	1965	旧基準	RC	3	2,117.00	A-④	0.76	I b	
44	秩父農工科学高校	特別教室棟	教育局財務課	秩父市	1966	旧基準	RC	3	2,170.00	A-④	0.77	I b	
45	秩父農工科学高校	教室棟	教育局財務課	秩父市	1962	旧基準	RC	4	2,367.00	A-④	0.75	I b	
46	秩父農工科学高校	教室棟	教育局財務課	秩父市	1965	旧基準	RC	4	2,022.00	A-④	0.85	I b	
47	秩父農工科学高校	体育館	教育局財務課	秩父市	1968	旧基準	S	1	2,522.00	A-④	0.9	I b	
48	本庄高校	管理棟	教育局財務課	本庄市	1970	旧基準	RC	3	2,581.00	A-④	0.75	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
49	本庄高校	特別教室棟	教育局財務課	本庄市	1964	旧基準	RC	3	2,192.00	A-④	0.78	I b	
50	本庄高校	普通教室棟	教育局財務課	本庄市	1969	旧基準	RC	3	2,933.00	A-④	0.81	I b	
51	本庄高校	普通教室棟	教育局財務課	本庄市	1981	旧基準	RC	4	802.00	A-④	0.76	I b	
52	本庄高校	セミナー棟	教育局財務課	本庄市	2013	新基準	RC	2	1,690.00	A-④	-	I b	
53	本庄高校	体育館	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	S	2	1,832.00	A-④	0.92	I b	
54	松山高校	管理特別教室棟	教育局財務課	東松山市	1970	旧基準	RC	4	3,400.00	A-④	0.75	I b	
55	松山高校	家庭科教室図書館	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	2	982.00	A-④	1.39	I b	
56	松山高校	普通教室棟	教育局財務課	東松山市	1963	旧基準	RC	4	4,756.00	A-④	0.84	I b	
57	松山高校	体育館(重層)	教育局財務課	東松山市	1973	旧基準	S	2	2,785.00	A-④	0.81	I b	
58	深谷商業高校	特別棟	教育局財務課	深谷市	1967	旧基準	RC	4	1,746.00	A-④	0.77	I b	
59	深谷商業高校	普通棟	教育局財務課	深谷市	1965	旧基準	RC	4	1,693.00	A-④	0.77	I b	
60	深谷商業高校	普通棟(2号棟)	教育局財務課	深谷市	1971	旧基準	RC	4	2,176.00	A-④	0.80	I b	
61	深谷商業高校	管理棟	教育局財務課	深谷市	1978	旧基準	RC	4	3,859.00	A-④	0.84	I b	
62	深谷商業高校	体育館	教育局財務課	深谷市	1980	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.86	I b	
63	杉戸農業高校	管理教室棟	教育局財務課	杉戸町	1973	旧基準	RC	4	4,242.00	A-④	0.76	I b	
64	杉戸農業高校	普通教室棟	教育局財務課	杉戸町	1973	旧基準	RC	4	3,824.00	A-④	0.80	I b	
65	杉戸農業高校	体育館	教育局財務課	杉戸町	1975	旧基準	S	2	1,529.00	A-④	0.79	I b	
66	小川高校	特別教室棟	教育局財務課	小川町	1974	旧基準	RC	3	3,501.00	A-④	0.78	I b	
67	小川高校	図書館	教育局財務課	小川町	1968	旧基準	RC	2	1,071.00	A-④	0.78	I b	
68	小川高校	普通棟	教育局財務課	小川町	1963	旧基準	RC	4	1,609.00	A-④	0.87	I b	
69	小川高校	普通棟	教育局財務課	小川町	1979	旧基準	RC	4	2,554.00	A-④	0.79	I b	
70	小川高校	体育館	教育局財務課	小川町	1970	旧基準	S	2	2,100.00	A-④	0.9	I b	
71	秩父高校	特別教室棟・理科棟	教育局財務課	秩父市	1970	旧基準	RC	3	3,222.00	A-④	0.84	I b	
72	秩父高校	管理棟普通教室棟	教育局財務課	秩父市	1979	旧基準	RC	4	5,399.00	A-④	0.75	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
73	秩父高校	重層体育館	教育局財務課	秩父市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.93	I b	
74	春日部女子高校	新館・管理特別教室棟・理科特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1978	旧基準	RC	4	5,807.00	A-④	0.82	I b	
75	春日部女子高校	普通棟	教育局財務課	春日部市	1963	旧基準	RC	4	3,349.00	A-④	0.84	I b	
76	春日部女子高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	S	2	1,841.00	A-④	0.95	I b	
77	飯能高校	管理棟	教育局財務課	飯能市	1971	旧基準	RC	2	1,509.00	A-④	0.83	I b	
78	飯能高校	特別教室棟	教育局財務課	飯能市	1972	旧基準	RC	4	2,051.00	A-④	0.80	I b	
79	飯能高校	教室棟	教育局財務課	飯能市	1962	旧基準	RC	4	4,783.00	A-④	0.77	I b	
80	飯能高校	体育館	教育局財務課	飯能市	1979	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.85	I b	
81	越ヶ谷高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1980	旧基準	RC	4	6,273.00	A-④	0.76	I b	
82	越ヶ谷高校	教室棟	教育局財務課	越谷市	1963	旧基準	RC	4	3,497.00	A-④	0.79	I b	
83	浦和西高校	管理理科棟(1号館)	教育局財務課	さいたま市	1971	旧基準	RC	3	2,760.00	A-④	0.75	I b	
84	浦和西高校	図書館	教育局財務課	さいたま市	1962	旧基準	RC	2	740.00	A-④	0.94	I b	
85	浦和西高校	HR棟	教育局財務課	さいたま市	1956	旧基準	RC	5	4,351.00	A-④	0.76	I b	
86	浦和西高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1975	旧基準	S	2	1,880.00	A-④	0.79	I b	
87	川口工業高校	管理棟	教育局財務課	川口市	1971	旧基準	RC	3	2,542.00	A-④	0.84	I b	
88	川口工業高校	教室棟	教育局財務課	川口市	1966	旧基準	RC	4	3,940.00	A-④	0.83	I b	
89	川口工業高校	体育館	教育局財務課	川口市	1980	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.89	I b	
90	幸手桜高校	管理棟	教育局財務課	幸手市	1981	旧基準	RC	4	2,962.00	A-④	0.80	I b	
91	幸手桜高校	特別教室棟	教育局財務課	幸手市	1969	旧基準	RC	3	2,710.00	A-④	0.79	I b	
92	幸手桜高校	教室棟	教育局財務課	幸手市	1965	旧基準	RC	4	3,952.00	A-④	0.80	I b	
93	幸手桜高校	体育館	教育局財務課	幸手市	1981	旧基準	S	2	1,819.00	A-④	0.86	I b	
94	豊岡高校	校舎	教育局財務課	入間市	1963	旧基準	RC	3	2,624.00	A-④	0.77	I b	
95	豊岡高校	特別教室棟	教育局財務課	入間市	1980	旧基準	RC	2	799.00	A-④	1.19	I b	
96	豊岡高校	校舎	教育局財務課	入間市	1961	旧基準	RC	3	3,221.00	A-④	0.77	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
97	羽生実業高校	管理特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1968	旧基準	RC	3	2,165.00	A-④	0.81	I b	
98	羽生実業高校	特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1981	旧基準	RC	4	3,805.00	A-④	0.75	I b	
99	羽生実業高校	普通教室棟	教育局財務課	羽生市	1963	旧基準	RC	4	3,568.00	A-④	0.75	I b	
100	羽生実業高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	S	2	1,825.00	A-④	0.86	I b	
101	松山女子高校	管理棟	教育局財務課	東松山市	1970	旧基準	RC	3	2,580.00	A-④	0.77	I b	
102	松山女子高校	特別教室棟	教育局財務課	東松山市	1967	旧基準	RC	3	2,225.00	A-④	0.78	I b	
103	松山女子高校	普通教室棟	教育局財務課	東松山市	1955	旧基準	RC	3	3,444.00	A-④	0.91	I b	
104	鴻巣高校	管理・教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1962	旧基準	RC	3	2,764.00	A-④	0.76	I b	
105	鴻巣高校	特別教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1978	旧基準	RC	4	1,120.00	A-④	0.77	I b	
106	鴻巣高校	普通教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1962	旧基準	RC	4	2,999.00	A-④	0.75	I b	
107	鴻巣高校	体育館	教育局財務課	鴻巣市	1965	旧基準	S	1	1,299.00	A-④	0.85	I b	
108	深谷第一高校	管理図書室棟	教育局財務課	深谷市	1965	旧基準	RC	3	2,140.00	A-④	0.87	I b	
109	深谷第一高校	特別教室棟	教育局財務課	深谷市	1981	旧基準	RC	4	1,764.00	A-④	0.79	I b	
110	深谷第一高校	普通特別教室棟	教育局財務課	深谷市	1959	旧基準	RC	3	3,274.00	A-④	0.82	I b	
111	進修館高校	管理特別教室棟	教育局財務課	行田市	1979	旧基準	RC	4	5,861.00	A-④	0.76	I b	
112	進修館高校	総合学科棟	教育局財務課	行田市	1969	旧基準	RC	4	4,953.00	A-④	0.85	I b	
113	進修館高校	管理棟	教育局財務課	行田市	1963	旧基準	RC	3	1,882.00	A-④	0.75	I b	
114	進修館高校	普通教室棟・渡り廊下	教育局財務課	行田市	1964	旧基準	RC	4	2,426.00	A-④	0.75	I b	
115	進修館高校	体育館	教育局財務課	行田市	1967	旧基準	S	1	1,366.00	A-④	0.90	I b	
116	大宮高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1971	旧基準	RC	4	3,823.00	A-④	0.75	I b	
117	大宮高校	普通特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	4	946.00	A-④	0.86	I b	
118	大宮高校	普通特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1968	旧基準	RC	4	4,234.00	A-④	0.80	I b	
119	大宮高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1965	旧基準	S	2	1,897.00	A-④	0.77	I b	
120	川口高校	管理特別教育棟	教育局財務課	川口市	1978	旧基準	RC	4	4,309.00	A-④	0.75	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
121	川口高校	普通特別教室棟	教育局財務課	川口市	1965	旧基準	RC	4	4,550.00	A-④	0.8	I b	
122	岩槻商業高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	RC	4	2,660.00	A-④	0.78	I b	
123	岩槻商業高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	3,300.00	A-④	0.85	I b	
124	岩槻商業高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1970	旧基準	RC	4	1,197.00	A-④	0.76	I b	
125	岩槻商業高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	3	1,679.00	A-④	-	I b	
126	所沢高校	1号館	教育局財務課	所沢市	1978	旧基準	RC	4	2,691.00	A-④	0.85	I b	
127	所沢高校	2号館	教育局財務課	所沢市	1976	旧基準	RC	4	3,895.00	A-④	0.82	I b	
128	所沢高校	3号館	教育局財務課	所沢市	1962	旧基準	RC	4	2,192.00	A-④	0.80	I b	
129	所沢高校	体育館	教育局財務課	所沢市	1968	旧基準	S	2	1,998.00	A-④	0.87	I b	
130	小鹿野高校	管理棟	教育局財務課	秩父市	1977	旧基準	RC	2	1,390.00	A-④	0.97	I b	
131	小鹿野高校	特別教室棟	教育局財務課	秩父市	1965	旧基準	RC	3	1,250.00	A-④	0.76	I b	
132	小鹿野高校	普通教室棟	教育局財務課	秩父市	1971	旧基準	RC	4	3,087.00	A-④	0.77	I b	
133	小鹿野高校	体育館	教育局財務課	秩父市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
134	与野高校	教室管理棟	教育局財務課	さいたま市	1968	旧基準	RC	4	3,324.00	A-④	0.75	I b	
135	与野高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1975	旧基準	RC	4	3,421.00	A-④	0.79	I b	
136	与野高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	3	2,215.00	A-④	0.80	I b	
137	与野高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1965	旧基準	S	2	1,601.00	A-④	0.84	I b	
138	浦和商業高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1974	旧基準	RC	5	2,443.00	A-④	0.77	I b	
139	浦和商業高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	5	2,254.00	A-④	0.91	I b	
140	浦和商業高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	2,165.00	A-④	0.80	I b	
141	浦和商業高校	商業科特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	5	2,429.00	A-④	-	I b	
142	浦和商業高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.04	I b	
143	大宮商業高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	RC	3	3,525.00	A-④	0.87	I b	
144	大宮商業高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	3	3,044.00	A-④	0.83	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
145	大宮商業高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	3,018.00	A-④	0.79	I b	
146	熊谷商業高校	管理特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1981	旧基準	RC	5	3,106.00	A-④	0.83	I b	
147	熊谷商業高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1970	旧基準	RC	4	3,177.00	A-④	0.75	I b	
148	熊谷商業高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1979	旧基準	RC	5	3,334.00	A-④	0.83	I b	
149	熊谷商業高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1965	旧基準	S	2	1,601.00	A-④	0.82	I b	
150	熊谷工業高校	管理棟	教育局財務課	熊谷市	1965	旧基準	RC	3	1,190.00	A-④	0.79	I b	
151	熊谷工業高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1975	旧基準	RC	4	752.00	A-④	0.75	I b	
152	熊谷工業高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1963	旧基準	RC	4	2,772.00	A-④	0.75	I b	
153	熊谷工業高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1968	旧基準	S	2	1,688.00	A-④	0.78	I b	
154	蕨高校	職員室(管理棟)	教育局財務課	蕨市	1978	旧基準	RC	3	771.00	A-④	0.78	I b	
155	蕨高校	教室棟(図書室)	教育局財務課	蕨市	1965	旧基準	RC	2	725.00	A-④	0.82	I b	
156	蕨高校	教室棟	教育局財務課	蕨市	1962	旧基準	RC	3	2,520.00	A-④	0.75	I b	
157	蕨高校	教室棟	教育局財務課	蕨市	1959	旧基準	RC	3	2,437.00	A-④	0.75	I b	
158	蕨高校	体育館	教育局財務課	蕨市	1975	旧基準	S	2	1,827.00	A-④	0.9	I b	
159	上尾高校	管理普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1958	旧基準	RC	4	3,200.00	A-④	0.78	I b	
160	上尾高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1961	旧基準	RC	4	2,972.00	A-④	0.75	I b	
161	上尾高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	4	1,020.00	A-④	0.77	I b	
162	上尾高校	体育館	教育局財務課	上尾市	1975	旧基準	S	2	1,984.00	A-④	0.84	I b	
163	浦和工業高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	3	1,971.00	A-④	0.83	I b	
164	浦和工業高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	2,682.00	A-④	0.78	I b	
165	浦和工業高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1964	旧基準	S	2	1,834.00	A-④	0.78	I b	
166	草加高校	管理棟	教育局財務課	草加市	1963	旧基準	RC	2	1,871.00	A-④	0.85	I b	
167	草加高校	教室棟	教育局財務課	草加市	1963	旧基準	RC	2	2,089.00	A-④	0.84	I b	
168	いずみ高校	管理教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	3,957.00	A-④	0.76	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
169	狭山工業高校	管理棟	教育局財務課	狭山市	1963	旧基準	RC	2	856.00	A-④	0.81	I b	
170	狭山工業高校	普通特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1963	旧基準	RC	4	3,425.00	A-④	0.77	I b	
171	寄居城北高校	管理・商業棟	教育局財務課	寄居町	1963	旧基準	RC	3	2,818.00	A-④	0.76	I b	
172	寄居城北高校	校舎	教育局財務課	寄居町	1963	旧基準	RC	4	3,969.00	A-④	0.76	I b	
173	大宮工業高校	建築実習棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	5	2,245.00	A-④	0.78	I b	
174	大宮工業高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	4	3,000.00	A-④	0.82	I b	
175	大宮工業高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	4	4,229.00	A-④	0.82	I b	
176	大宮工業高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.77	I b	
177	朝霞高校	管理棟	教育局財務課	朝霞市	1964	旧基準	RC	3	1,460.00	A-④	0.76	I b	
178	朝霞高校	視聴覚棟	教育局財務課	朝霞市	1971	旧基準	RC	3	1,293.00	A-④	0.82	I b	
179	朝霞高校	特別教室棟	教育局財務課	朝霞市	1964	旧基準	RC	3	2,636.00	A-④	0.72	I b	
180	朝霞高校	教室棟	教育局財務課	朝霞市	1964	旧基準	RC	3	3,534.00	A-④	0.86	I b	
181	久喜工業高校	管理棟	教育局財務課	久喜市	1964	旧基準	RC	2	827.00	A-④	0.85	I b	
182	久喜工業高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1964	旧基準	RC	3	1,541.00	A-④	0.94	I b	
183	久喜工業高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1964	旧基準	RC	3	1,829.00	A-④	0.75	I b	
184	久喜工業高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1967	旧基準	S	1	1,183.00	A-④	0.76	I b	
185	戸田翔陽高校	管理棟	教育局財務課	戸田市	1966	旧基準	RC	3	1,661.00	A-④	0.79	I b	
186	戸田翔陽高校	特別教室棟	教育局財務課	戸田市	1965	旧基準	RC	4	2,652.00	A-④	1.28	I b	
187	戸田翔陽高校	教室棟	教育局財務課	戸田市	1965	旧基準	RC	3	2,676.00	A-④	0.79	I b	
188	戸田翔陽高校	管理棟	教育局財務課	戸田市	1980	旧基準	RC	4	981.00	A-④	0.76	I b	
189	戸田翔陽高校	体育館	教育局財務課	戸田市	1968	旧基準	S	2	1,836.00	A-④	0.78	I b	
190	春日部工業高校	管理棟	教育局財務課	春日部市	1965	旧基準	RC	3	2,696.00	A-④	0.8	I b	
191	春日部工業高校	普通教室棟(東)	教育局財務課	春日部市	1974	旧基準	RC	3	1,497.00	A-④	0.75	I b	
192	春日部工業高校	普通教室棟(西)	教育局財務課	春日部市	1965	旧基準	RC	3	2,063.00	A-④	0.89	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
193	春日部工業高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1968	旧基準	S	2	1,654.00	A-④	0.78	I b	
194	狭山緑陽高校	管理棟	教育局財務課	狭山市	1968	旧基準	RC	3	1,600.00	A-④	0.84	I b	
195	狭山緑陽高校	特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1968	旧基準	RC	3	2,507.00	A-④	0.85	I b	
196	狭山緑陽高校	普通教室棟	教育局財務課	狭山市	1967	旧基準	RC	3	2,999.00	A-④	0.75	I b	
197	狭山緑陽高校	体育館	教育局財務課	狭山市	1968	旧基準	S	2	1,927.00	A-④	0.72	I b	
198	鴻巣女子高校	管理棟	教育局財務課	鴻巣市	1970	旧基準	RC	3	1,749.00	A-④	0.79	I b	
199	鴻巣女子高校	特別教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1969	旧基準	RC	4	3,085.00	A-④	0.75	I b	
200	鴻巣女子高校	普通教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1969	旧基準	RC	3	2,322.00	A-④	0.76	I b	
201	鴻巣女子高校	体育館	教育局財務課	鴻巣市	1978	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.94	I b	
202	岩槻高校	管理棟・渡り廊下	教育局財務課	さいたま市	1975	旧基準	RC	4	2,688.00	A-④	0.77	I b	
203	岩槻高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	2,427.00	A-④	0.81	I b	
204	岩槻高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1966	旧基準	RC	3	1,662.00	A-④	0.78	I b	
205	岩槻高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	286.00	A-④	0.75	I b	
206	岩槻高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	S	1	1,453.00	A-④	0.75	I b	
207	皆野高校	特別教室棟	教育局財務課	秩父市	1972	旧基準	RC	4	2,473.00	A-④	0.86	I b	
208	皆野高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	秩父市	1970	旧基準	RC	4	3,297.00	A-④	0.86	I b	
209	皆野高校	体育館	教育局財務課	秩父市	1975	旧基準	S	2	1,711.00	A-④	0.85	I b	
210	越谷北高校	管理棟	教育局財務課	越谷市	1971	旧基準	RC	4	3,195.00	A-④	0.76	I b	
211	越谷北高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1971	旧基準	RC	4	2,640.00	A-④	0.82	I b	
212	越谷北高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1970	旧基準	RC	4	3,011.00	A-④	0.78	I b	
213	越谷北高校	普通棟	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	3	884.00	A-④	1.03	I b	
214	越谷北高校	体育館	教育局財務課	越谷市	1972	旧基準	S	2	1,975.00	A-④	0.76	I b	
215	所沢商業高校	管理棟	教育局財務課	所沢市	1971	旧基準	RC	4	2,865.00	A-④	0.78	I b	
216	所沢商業高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1971	旧基準	RC	3	3,386.00	A-④	0.70	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
217	所沢商業高校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1970	旧基準	RC	4	4,068.00	A-④	0.80	I b	
218	所沢商業高校	体育館	教育局財務課	所沢市	1973	旧基準	S	2	1,676.00	A-④	0.90	I b	
219	誠和福祉高校	管理棟	教育局財務課	羽生市	1972	旧基準	RC	3	2,167.00	A-④	0.94	I b	
220	誠和福祉高校	特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1971	旧基準	RC	3	2,019.00	A-④	0.77	I b	
221	誠和福祉高校	教室棟	教育局財務課	羽生市	1971	旧基準	RC	3	1,653.00	A-④	0.76	I b	
222	誠和福祉高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1973	旧基準	S	2	1,574.00	A-④	0.81	I b	
223	常盤高校	校舎	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	5,103.00	A-④	0.93	I b	
224	常盤高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1977	旧基準	S	2	1,727.00	A-④	0.86	I b	
225	常盤高校	図書館	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	2	1,195.00	A-④	0.86	I b	
226	羽生高校	普通特別管理棟	教育局財務課	羽生市	1976	旧基準	RC	4	5,565.00	A-④	0.83	I b	
227	羽生高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	S	2	1,032.00	A-④	0.87	I b	
228	坂戸高校	管理棟	教育局財務課	坂戸市	1974	旧基準	RC	2	2,502.00	A-④	1.21	I b	
229	坂戸高校	特別教室棟	教育局財務課	坂戸市	1973	旧基準	RC	4	3,941.00	A-④	0.79	I b	
230	坂戸高校	普通教室棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	3,972.00	A-④	0.77	I b	
231	坂戸高校	体育館	教育局財務課	坂戸市	1975	旧基準	S	2	1,967.00	A-④	1.56	I b	
232	吉川美南高校	管理棟	教育局財務課	吉川市	1974	旧基準	RC	3	1,718.00	A-④	0.90	I b	
233	吉川美南高校	特別教室棟	教育局財務課	吉川市	1973	旧基準	RC	4	3,998.00	A-④	0.78	I b	
234	吉川美南高校	教室棟	教育局財務課	吉川市	1972	旧基準	RC	3	3,080.00	A-④	0.78	I b	
235	吉川美南高校	体育館	教育局財務課	吉川市	1975	旧基準	S	2	1,747.00	A-④	0.86	I b	
236	和光高校	管理棟	教育局財務課	和光市	1975	旧基準	RC	4	4,076.00	A-④	0.8	I b	
237	和光高校	普通教室棟	教育局財務課	和光市	1973	旧基準	RC	5	5,058.00	A-④	0.87	I b	
238	和光高校	体育館	教育局財務課	和光市	1977	旧基準	S	2	1,860.00	A-④	0.82	I b	
239	桶川高校	管理棟	教育局財務課	桶川市	1975	旧基準	RC	3	3,032.00	A-④	0.74	I b	
240	桶川高校	普通教室棟	教育局財務課	桶川市	1973	旧基準	RC	5	5,048.00	A-④	0.77	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
241	桶川高校	体育館	教育局財務課	桶川市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.79	I b	
242	越生高校	管理棟・渡り廊下	教育局財務課	越生町	1975	旧基準	RC	3	2,276.00	A-④	0.78	I b	
243	越生高校	教室棟	教育局財務課	越生町	1974	旧基準	RC	5	5,054.00	A-④	0.81	I b	
244	越生高校	体育館	教育局財務課	越生町	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.79	I b	
245	児玉高校	管理棟	教育局財務課	本庄市	1974	旧基準	RC	3	2,970.00	A-④	0.76	I b	統廃合
246	児玉高校	普通教室棟	教育局財務課	本庄市	1976	旧基準	RC	3	3,243.00	A-④	0.77	I b	統廃合
247	児玉高校	体育館	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	統廃合
248	児玉高校	地域協働棟	教育局財務課	本庄市	2023	新基準	RC	1	389.00	A-④	-	I a	新築
249	新座高校	管理・特別教室棟	教育局財務課	新座市	1975	旧基準	RC	3	3,336.00	A-④	0.83	I b	
250	新座高校	普通・特別教室棟	教育局財務課	新座市	1974	旧基準	RC	5	5,182.00	A-④	0.81	I b	
251	新座高校	体育館	教育局財務課	新座市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.84	I b	
252	八潮高校	管理棟	教育局財務課	八潮市	1975	旧基準	RC	3	3,345.00	A-④	0.82	I b	
253	八潮高校	普通教室棟	教育局財務課	八潮市	1974	旧基準	RC	5	5,140.00	A-④	0.75	I b	
254	八潮高校	体育館	教育局財務課	八潮市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.88	I b	
255	蓮田松韻高校	特別教室棟	教育局財務課	蓮田市	1975	旧基準	RC	3	2,720.00	A-④	0.91	I b	
256	蓮田松韻高校	普通教室棟	教育局財務課	蓮田市	1974	旧基準	RC	5	5,062.00	A-④	0.81	I b	
257	蓮田松韻高校	メディア館	教育局財務課	蓮田市	2010	新基準	RC	5	1,217.00	A-④	-	I b	
258	蓮田松韻高校	備蓄倉庫体育館	教育局財務課	蓮田市	1977	旧基準	S	2	1,997.00	A-④	0.74	I b	
259	川口北高校	第1校舎	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A-④	0.83	I b	
260	川口北高校	管理棟	教育局財務課	川口市	1976	旧基準	RC	4	4,061.00	A-④	0.83	I b	
261	川口北高校	体育館	教育局財務課	川口市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.79	I b	
262	志木高校	管理棟	教育局財務課	志木市	1976	旧基準	RC	4	4,033.00	A-④	0.82	I b	
263	志木高校	普通教室棟	教育局財務課	志木市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A-④	0.75	I b	
264	志木高校	体育館	教育局財務課	志木市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.86	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
265	所沢北高校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1975	旧基準	RC	3	2,423.00	A-④	0.80	I b	
266	所沢北高校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1975	旧基準	RC	2	5,904.00	A-④	0.81	I b	
267	所沢北高校	体育館	教育局財務課	所沢市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.82	I b	
268	日高高校	特別棟	教育局財務課	日高市	1976	旧基準	RC	5	3,033.00	A-④	0.80	I b	
269	日高高校	普通・管理棟	教育局財務課	日高市	1975	旧基準	RC	5	5,223.00	A-④	0.80	I b	
270	日高高校	体育館	教育局財務課	日高市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.93	I b	
271	深谷高校	管理棟	教育局財務課	深谷市	1976	旧基準	RC	3	2,568.00	A-④	1.07	I b	
272	深谷高校	普通教室棟	教育局財務課	深谷市	1975	旧基準	RC	5	5,056.00	A-④	0.70	I b	
273	深谷高校	体育館	教育局財務課	深谷市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.86	I b	
274	越谷南高校	管理棟	教育局財務課	越谷市	1976	旧基準	RC	4	4,037.00	A-④	0.83	I b	
275	越谷南高校	教室棟	教育局財務課	越谷市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A-④	0.72	I b	
276	越谷南高校	体育館	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.99	I b	
277	北本高校	管理棟	教育局財務課	北本市	1977	旧基準	RC	3	3,218.00	A-④	0.75	I b	
278	北本高校	普通教室棟	教育局財務課	北本市	1976	旧基準	RC	5	5,174.00	A-④	0.75	I b	
279	北本高校	体育館	教育局財務課	北本市	1977	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.92	I b	
280	川越南高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1977	旧基準	RC	3	3,268.00	A-④	0.98	I b	
281	川越南高校	普通教室棟	教育局財務課	川越市	1976	旧基準	RC	5	5,097.00	A-④	0.81	I b	
282	川越南高校	体育館	教育局財務課	川越市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.81	I b	
283	熊谷西高校	管理棟	教育局財務課	熊谷市	1977	旧基準	RC	3	3,315.00	A-④	0.89	I b	
284	熊谷西高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1976	旧基準	RC	5	4,895.00	A-④	0.80	I b	
285	熊谷西高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1978	旧基準	S	2	1,835.00	A-④	0.91	I b	
286	三郷高校	管理棟	教育局財務課	三郷市	1977	旧基準	RC	3	3,136.00	A-④	0.75	I b	
287	三郷高校	普通教室棟	教育局財務課	三郷市	1976	旧基準	RC	5	5,020.00	A-④	0.75	I b	
288	三郷高校	体育館	教育局財務課	三郷市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.98	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
289	栗橋北彩高校	管理棟	教育局財務課	久喜市	1977	旧基準	RC	3	3,087.00	A-④	0.84	I b	
290	栗橋北彩高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1976	旧基準	RC	5	4,937.00	A-④	0.83	I b	
291	栗橋北彩高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
292	草加南高校	特別教室棟	教育局財務課	草加市	1978	旧基準	RC	5	3,629.00	A-④	1.09	I b	
293	草加南高校	普通教室棟	教育局財務課	草加市	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A-④	1.09	I b	
294	草加南高校	体育館	教育局財務課	草加市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.00	I b	
295	大宮武蔵野高校	特別棟	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
296	大宮武蔵野高校	普通棟	教育局財務課	さいたま市	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A-④	0.75	I b	
297	大宮武蔵野高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.06	I b	
298	富士見高校	特別棟	教育局財務課	富士見市	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.84	I b	
299	富士見高校	教室棟・管理棟	教育局財務課	富士見市	1977	旧基準	RC	5	5,285.00	A-④	0.84	I b	
300	富士見高校	体育館	教育局財務課	富士見市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.04	I b	
301	滑川総合高校	特別教室棟	教育局財務課	滑川町	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
302	滑川総合高校	普通教室棟	教育局財務課	滑川町	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A-④	0.75	I b	
303	滑川総合高校	体育館	教育局財務課	滑川町	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.94	I b	
304	羽生第一高校	特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	1.07	I b	
305	羽生第一高校	普通教室・管理棟	教育局財務課	羽生市	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A-④	1.07	I b	
306	羽生第一高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.86	I b	
307	上尾南高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1978	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.80	I b	
308	上尾南高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.80	I b	
309	上尾南高校	体育館	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.94	I b	
310	春日部東高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
311	春日部東高校	普通教室棟	教育局財務課	春日部市	1978	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.75	I b	
312	春日部東高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	S	2	1,797.00	A-④	0.99	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
313	白岡高校	特別教室棟	教育局財務課	白岡市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
314	白岡高校	普通教室棟	教育局財務課	白岡市	1978	旧基準	RC	5	4,171.00	A-④	0.75	I b	
315	白岡高校	体育館	教育局財務課	白岡市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.99	I b	
316	杉戸高校	特別教室棟	教育局財務課	杉戸町	1965	旧基準	RC	4	1,977.00	A-④	0.97	I b	
317	杉戸高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	杉戸町	1978	旧基準	RC	5	6,191.00	A-④	1.22	I b	
318	杉戸高校	体育館	教育局財務課	杉戸町	1979	旧基準	S	1	1,750.00	A-④	1.16	I b	
319	川口東高校	特別教室棟	教育局財務課	川口市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
320	川口東高校	普通教室棟	教育局財務課	川口市	1979	旧基準	RC	5	4,170.00	A-④	0.75	I b	
321	川口東高校	体育館	教育局財務課	川口市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.89	I b	
322	浦和北高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.77	I b	
323	浦和北高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.77	I b	
324	浦和北高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	S	2	1,855.00	A-④	1.07	I b	
325	飯能高校	特別教室棟(南校舎)	教育局財務課	飯能市	1980	旧基準	RC	5	3,817.00	A-④	0.75	I b	統廃合
326	飯能高校	普通教室棟(南校舎)	教育局財務課	飯能市	1979	旧基準	RC	4	4,170.00	A-④	0.88	I b	統廃合
327	飯能高校	体育館(南校舎)	教育局財務課	飯能市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.93	I b	統廃合
328	ふじみ野高校	特別教室棟	教育局財務課	ふじみ野市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
329	ふじみ野高校	普通教室棟	教育局財務課	ふじみ野市	1979	旧基準	RC	5	4,965.00	A-④	0.75	I b	
330	ふじみ野高校	スポーツサイエンス棟	教育局財務課	ふじみ野市	2013	新基準	S	1	785.00	A-④	-	I b	
331	ふじみ野高校	体育館	教育局財務課	ふじみ野市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.81	I b	
332	鷺宮高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
333	鷺宮高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1979	旧基準	RC	5	4,170.00	A-④	0.75	I b	
334	鷺宮高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
335	上尾鷹の台高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
336	上尾鷹の台高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.91	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
337	上尾鷹の台高校	体育館(重層)	教育局財務課	上尾市	1980	旧基準	RC	3	2,706.00	A-④	0.78	I b	
338	朝霞西高校	特別教室棟	教育局財務課	朝霞市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
339	朝霞西高校	普通教室棟	教育局財務課	朝霞市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.88	I b	
340	朝霞西高校	体育館(重層)	教育局財務課	朝霞市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.81	I b	
341	新座柳瀬高校	特別教室棟	教育局財務課	新座市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
342	新座柳瀬高校	普通教室棟	教育局財務課	新座市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.75	I b	
343	新座柳瀬高校	体育館(重層)	教育局財務課	新座市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.80	I b	
344	川越西高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
345	川越西高校	普通教室棟	教育局財務課	川越市	1980	旧基準	RC	5	4,952.00	A-④	0.75	I b	
346	川越西高校	体育館(重層)	教育局財務課	川越市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.85	I b	
347	所沢西高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1981	旧基準	RC	5	3,864.00	A-④	0.75	I b	
348	所沢西高校	普通教室棟	教育局財務課	所沢市	1980	旧基準	RC	5	4,952.00	A-④	0.88	I b	
349	所沢西高校	体育館(重層)	教育局財務課	所沢市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.86	I b	
350	坂戸西高校	特別教室棟(B)	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.78	I b	
351	坂戸西高校	普通教室棟(A)	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	RC	5	5,275.00	A-④	0.78	I b	
352	坂戸西高校	体育館(重層)	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.80	I b	
353	妻沼高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
354	妻沼高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	RC	4	4,170.00	A-④	0.88	I b	
355	妻沼高校	体育館(重層)	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.93	I b	
356	越谷西高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
357	越谷西高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.83	I b	
358	越谷西高校	体育館(重層)	教育局財務課	越谷市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.95	I b	
359	大宮東高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
360	大宮東高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.89	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
361	大宮東高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.94	I b	
362	大宮東高校	体育館(第2)	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	S	2	1,717.00	A-④	1.49	I b	
363	南稜高校	教室棟	教育局財務課	戸田市	1981	旧基準	RC	5	8,693.00	A-④	0.79	I b	
364	南稜高校	体育館(重層)	教育局財務課	戸田市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.95	I b	
365	桶川西高校	特別教室棟	教育局財務課	桶川市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
366	桶川西高校	普通教室棟	教育局財務課	桶川市	1981	旧基準	RC	5	4,170.00	A-④	0.83	I b	
367	桶川西高校	体育館(重層)	教育局財務課	桶川市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.80	I b	
368	吹上秋桜高校	特別教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
369	吹上秋桜高校	普通教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.89	I b	
370	吹上秋桜高校	体育館(重層)	教育局財務課	鴻巣市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	1.19	I b	
371	所沢中央高校	管理普通教室棟	教育局財務課	所沢市	1981	旧基準	RC	4	4,992.00	A-④	0.82	I b	
372	所沢中央高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1982	旧基準	RC	4	4,132.00	A-④	0.79	I b	
373	所沢中央高校	体育館(重層)	教育局財務課	所沢市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.88	I b	
374	草加東高校	特別教室棟	教育局財務課	草加市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
375	草加東高校	普通教室棟	教育局財務課	草加市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.83	I b	
376	草加東高校	体育館(重層)	教育局財務課	草加市	1981	旧基準	S	2	2,706.00	A-④	1.12	I b	
377	三郷北高校	普通教室棟	教育局財務課	三郷市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.83	I b	
378	三郷北高校	特別教室棟	教育局財務課	三郷市	1982	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
379	三郷北高校	体育館(重層)	教育局財務課	三郷市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	1.12	I b	
380	庄和高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
381	庄和高校	普通教室棟	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.83	I b	
382	庄和高校	体育館(重層)	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.94	I b	
383	松伏高校	普通教室・管理棟	教育局財務課	松伏町	1982	新基準	RC	5	4,149.00	A-④	-	I b	
384	松伏高校	体育館	教育局財務課	松伏町	1982	新基準	RC	3	2,840.00	A-④	-	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
385	岩槻北陵高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	5	4,872.00	A-④	-	I b	
386	岩槻北陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
387	大宮南高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	5	4,872.00	A-④	-	I b	
388	狭山清陵高校	普通教室棟	教育局財務課	狭山市	1982	新基準	RC	5	4,205.00	A-④	-	I b	
389	鶴ヶ島清風高校	普通教室棟	教育局財務課	鶴ヶ島市	1982	新基準	RC	5	4,928.00	A-④	-	I b	
390	和光国際高校	体育館(重層)	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	3	2,951.00	A-④	-	I b	
391	久喜北陽高校	体育館(重層)	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	3	2,778.00	A-④	-	I b	
392	塙保己一学園	管理・特教棟	教育局財務課	川越市	1970	旧基準	RC	3	2,548.00	A-④	0.82	I b	
393	塙保己一学園	教室棟	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	3	2,258.00	A-④	1.03	I b	
394	塙保己一学園	寄宿舎	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	2	774.00	A-④	0.76	I b	
395	塙保己一学園	寄宿舎	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	2	706.00	A-④	0.79	I b	
396	塙保己一学園	食堂	教育局財務課	川越市	1970	旧基準	RC	1	795.00	A-④	0.88	I b	
397	塙保己一学園	体育館	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	S	1	774.00	A-④	1.38	I b	
398	大宮ろう学園	幼・小学部棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	2,100.00	A-④	0.91	I b	
399	大宮ろう学園	管理・特教棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	3,044.00	A-④	0.70	I b	
400	大宮ろう学園	中・高等部棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	1,677.00	A-④	0.80	I b	
401	大宮ろう学園	寄宿舎	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	2	1,165.00	A-④	0.85	I b	
402	大宮ろう学園	体育館	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	S	2	901.00	A-④	1.85	I b	
403	坂戸ろう学園	幼・小学部棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	1,902.00	A-④	0.70	I b	
404	坂戸ろう学園	管理・特教棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	1,899.00	A-④	0.76	I b	
405	坂戸ろう学園	中・高等部棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	1,673.00	A-④	0.79	I b	
406	坂戸ろう学園	寄宿舎	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	2	1,012.00	A-④	0.75	I b	
407	坂戸ろう学園	体育館	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	S	2	901.00	A-④	0.80	I b	
408	熊谷特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	熊谷市	1978	旧基準	RC	2	2,330.00	A-④	0.78	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
409	熊谷特別支援学校	スロープ棟	教育局財務課	熊谷市	1968	旧基準	RC	2	646.00	A-④	0.85	I b	
410	熊谷特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	熊谷市	1969	旧基準	RC	2	1,242.00	A-④	0.78	I b	
411	熊谷特別支援学校	小・中学部棟	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	RC	1	511.00	A-④	1.24	I b	
412	熊谷特別支援学校	講堂	教育局財務課	熊谷市	1970	旧基準	S	2	521.00	A-④	0.75	I b	
413	熊谷特別支援学校	第一寄宿舍	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	RC	1	430.00	A-④	1.36	I b	
414	熊谷特別支援学校	第一寄宿舍食堂	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	RC	1	359.00	A-④	2.56	I b	
415	熊谷特別支援学校	第二寄宿舍	教育局財務課	熊谷市	1968	旧基準	RC	1	544.00	A-④	0.88	I b	
416	熊谷特別支援学校	第三寄宿舍	教育局財務課	熊谷市	1969	旧基準	RC	1	341.00	A-④	0.88	I b	
417	熊谷特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	熊谷市	1973	旧基準	RC	2	1,242.00	A-④	0.61	I b	
418	熊谷特別支援学校	屋内プール棟	教育局財務課	熊谷市	2006	新基準	S	1	562.00	A-④	-	I b	
419	川越特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	RC	2	1,266.00	A-④	0.77	I b	
420	川越特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	RC	3	1,494.00	A-④	0.84	I b	
421	川越特別支援学校	管理・給食棟	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	RC	2	1,426.00	A-④	0.75	I b	
422	川越特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	川越市	1975	旧基準	RC	3	1,044.00	A-④	0.75	I b	
423	川越特別支援学校	体育館	教育局財務課	川越市	1979	旧基準	S	2	811.00	A-④	0.90	I b	
424	川越特別支援学校	小学校部棟	教育局財務課	川越市	2023	新基準	S	2	998.00	A-④	-	I a	新築
425	川口特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	3	1,602.00	A-④	0.75	I b	
426	川口特別支援学校	管理・給食棟・高等部棟	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	3	1,917.00	A-④	0.81	I b	
427	川口特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	3	1,849.00	A-④	0.69	I b	
428	川口特別支援学校	体育館	教育局財務課	川口市	1980	旧基準	S	2	673.00	A-④	0.81	I b	
429	川口特別支援学校	鳩ヶ谷分校教室棟	教育局財務課	川口市	2023	新基準	S	3	931.00	A-④	-	I a	新築
430	越谷特別支援学校	小低学年棟	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	RC	1	1,016.00	A-④	1.40	I b	
431	越谷特別支援学校	小高学年棟	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	RC	1	1,280.00	A-④	0.82	I b	
432	越谷特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	RC	1	1,280.00	A-④	0.75	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
433	越谷特別支援学校	給食棟	教育局財務課	越谷市	1978	旧基準	RC	1	315.00	A-④	1.26	I b	
434	越谷特別支援学校	機能訓練棟	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	1	680.00	A-④	0.94	I b	
435	越谷特別支援学校	管理棟	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	1	888.00	A-④	1.03	I b	
436	越谷特別支援学校	寄宿舎	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	1	828.00	A-④	1.55	I b	
437	越谷特別支援学校	体育館	教育局財務課	越谷市	1981	旧基準	S	2	763.00	A-④	0.94	I b	
438	和光特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	和光市	1977	旧基準	RC	1	1,286.00	A-④	0.77	I b	
439	和光特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	1,337.00	A-④	0.90	I b	
440	和光特別支援学校	小・中学部棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	1,556.00	A-④	0.99	I b	
441	和光特別支援学校	給食棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	300.00	A-④	1.19	I b	
442	和光特別支援学校	管理棟	教育局財務課	和光市	1979	旧基準	RC	1	540.00	A-④	0.90	I b	
443	和光特別支援学校	管理訓練棟	教育局財務課	和光市	1979	旧基準	RC	1	768.00	A-④	0.90	I b	
444	和光特別支援学校	体育館	教育局財務課	和光市	1981	旧基準	S	2	757.00	A-④	0.77	I b	
445	和光南特別支援学校	小・中学部棟	教育局財務課	和光市	1977	旧基準	RC	2	2,541.00	A-④	0.76	I b	
446	和光南特別支援学校	給食室	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	266.00	A-④	1.13	I b	
447	和光南特別支援学校	普通教室棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	2	1,281.00	A-④	0.83	I b	
448	和光南特別支援学校	管理・特教棟	教育局財務課	和光市	1979	旧基準	RC	2	1,577.00	A-④	0.83	I b	
449	和光南特別支援学校	体育館	教育局財務課	和光市	1982	旧基準	S	2	801.00	A-④	0.94	I b	
450	蓮田特別支援学校	中・高教室棟、理科教室棟	教育局財務課	蓮田市	1976	旧基準	RC	2	3,029.00	A-④	0.81	I b	
451	蓮田特別支援学校	管理・特教棟	教育局財務課	蓮田市	1977	旧基準	RC	2	2,194.00	A-④	0.88	I b	
452	蓮田特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	蓮田市	1981	旧基準	RC	2	628.00	A-④	0.93	I b	
453	蓮田特別支援学校	体育館	教育局財務課	蓮田市	1979	旧基準	S	2	698.00	A-④	0.77	I b	
454	行田特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	行田市	1978	旧基準	RC	2	1,799.00	A-④	0.75	I b	
455	行田特別支援学校	給食・機械棟	教育局財務課	行田市	1978	旧基準	RC	1	384.00	A-④	1.05	I b	
456	行田特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	行田市	1979	旧基準	RC	3	2,481.00	A-④	0.70	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
457	行田特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	行田市	1981	旧基準	RC	3	1,057.00	A-④	0.70	I b	
458	春日部特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	春日部市	1978	旧基準	RC	2	2,325.00	A-④	0.70	I b	
459	春日部特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	RC	2	3,128.00	A-④	0.76	I b	
460	春日部特別支援学校	給食棟	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	RC	1	350.00	A-④	2.95	I b	
461	春日部特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	RC	3	780.00	A-④	0.76	I b	
462	秩父特別支援学校	知的障害棟	教育局財務課	秩父市	1981	旧基準	RC	2	1,391.00	A-④	0.78	I b	
463	秩父特別支援学校	給食棟	教育局財務課	秩父市	1981	旧基準	RC	1	206.00	A-④	0.75	I b	
464	三郷特別支援学校	普通・特教棟	教育局財務課	三郷市	1979	旧基準	RC	2	967.00	A-④	1.46	I b	
465	三郷特別支援学校	管理・特教棟	教育局財務課	三郷市	1980	旧基準	RC	2	1,327.00	A-④	1.46	I b	
466	三郷特別支援学校	普通特別教室棟	教育局財務課	三郷市	1982	旧基準	RC	2	967.00	A-④	1.4	I b	
467	三郷特別支援学校	給食棟	教育局財務課	三郷市	1979	旧基準	RC	1	252.00	A-④	1.58	I b	
468	三郷特別支援学校	普通教室棟	教育局財務課	三郷市	2023	新基準	S	2	1,004.85	A-④	-	I a	新築
469	本庄特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	RC	2	2,294.00	A-④	0.92	I b	
470	本庄特別支援学校	給食棟	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	RC	1	252.00	A-④	2.09	I b	
471	本庄特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	本庄市	1982	旧基準	RC	2	971.00	A-④	1.05	I b	
472	上尾特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	2	2,294.00	A-④	0.79	I b	
473	上尾特別支援学校	給食棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	1	252.00	A-④	1.54	I b	
474	上尾特別支援学校	教室棟	教育局財務課	上尾市	1982	旧基準	RC	2	967.00	A-④	1.40	I b	
475	東松山特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	2	1,424.00	A-④	0.76	I b	
476	東松山特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	2	1,522.00	A-④	0.76	I b	
477	東松山特別支援学校	給食・機械棟	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	1	322.00	A-④	2.73	I b	
478	狭山特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	狭山市	1980	旧基準	RC	3	1,379.00	A-④	0.79	I b	
479	狭山特別支援学校	普通・特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1980	旧基準	RC	3	1,424.00	A-④	1.22	I b	
480	狭山特別支援学校	給食棟	教育局財務課	狭山市	1980	旧基準	RC	1	321.00	A-④	1.44	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
481	浦和特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	2	1,439.00	A-④	1.53	I b	
482	浦和特別支援学校	給食棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	1	252.00	A-④	1.59	I b	
483	浦和特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	さいたま市	1982	旧基準	RC	2	1,531.00	A-④	1.14	I b	
484	さいたま桜高等学園	管理教室棟	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	RC	4	5,447.00	A-④	0.75	I b	
485	さいたま桜高等学園	実習棟	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	RC	2	1,239.00	A-④	0.79	I b	
486	上尾かしの木特別支援学校	北校舎	教育局財務課	上尾市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A-④	0.80	I b	
487	上尾かしの木特別支援学校	南校舎	教育局財務課	上尾市	1980	旧基準	RC	4	4,063.00	A-④	0.83	I b	
488	上尾かしの木特別支援学校	体育館	教育局財務課	上尾市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.06	I b	
489	所沢おおぞら特別支援学校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1978	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.83	I b	
490	所沢おおぞら特別支援学校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.83	I b	
491	所沢おおぞら特別支援学校	体育館	教育局財務課	所沢市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.94	I b	
492	所沢おおぞら特別支援学校	給食宿泊棟	教育局財務課	所沢市	1983	新基準	RC	2	948.00	A-④	-	I b	
493	深谷はばたき特別支援学校	普通教室棟	教育局財務課	深谷市	1978	旧基準	RC	5	4,170.00	A-④	0.75	I b	
494	深谷はばたき特別支援学校	特別教室棟	教育局財務課	深谷市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
495	深谷はばたき特別支援学校	体育館	教育局財務課	深谷市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.87	I b	
496	深谷はばたき特別支援学校	給食宿泊棟	教育局財務課	深谷市	1983	新基準	RC	3	804.11	A-④	-	I b	
497	総合教育センター	管理本館棟	教育局財務課	行田市	1966	旧基準	RC	3	1,680.00	A-④	0.78	I b	
498	総合教育センター	一般研修棟	教育局財務課	行田市	1966	旧基準	RC	3	2,944.00	A-④	0.76	I b	
499	総合教育センター	専門研修棟	教育局財務課	行田市	1966	旧基準	RC	3	2,497.00	A-④	0.79	I b	
500	総合教育センター	体育館	教育局財務課	行田市	1967	旧基準	S	2	1,714.00	A-④	0.77	I b	
501	総合教育センター	体育研修棟	教育局財務課	行田市	1967	旧基準	RC	2	333.00	A-④	1.2	I b	
502	総合教育センター	進修会館	教育局財務課	行田市	1968	旧基準	RC	2	269.00	A-④	0.93	I b	
503	総合教育センター	情報研修棟	教育局財務課	行田市	1973	旧基準	RC	2	764.00	A-④	0.81	I b	
504	総合教育センター江南	本館	教育局財務課	熊谷市	1966	旧基準	RC	2	854.00	A-④	0.78	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
505	総合教育センター江南	寄宿舎	教育局財務課	熊谷市	1965	旧基準	RC	2	817.00	A-④	0.79	I b	
506	熊谷図書館	本館	教育局財務課	熊谷市	1970	旧基準	RC	3	2,866.00	A-④	0.60	I b	
507	久喜図書館	本館	教育局財務課	久喜市	1979	旧基準	RC	3	3,296.00	A-④	0.83	I b	
508	歴史と民俗の博物館(旧博物館)	本館	教育局財務課	さいたま市	1971	旧基準	RC	3	11,346.00	A-④	1.50	I b	
509	近代美術館	本館	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	3	8,577.00	A-④	0.80	I b	
510	自然の博物館(旧自然史博物館)	本館	教育局財務課	長瀨町	1980	旧基準	RC	2	3,022.00	A-④	0.79	I b	
511	さきたま史跡の博物館(旧さきたま資料館)	本館	教育局財務課	行田市	1968	旧基準	RC	2	2,011.00	A-④	1.08	I b	
512	嵐山史跡の博物館(旧歴史資料館)	本館	教育局財務課	嵐山町	1976	旧基準	RC	3	2,921.00	A-④	0.86	I b	
513	嵐山史跡の博物館(旧歴史資料館)	展示館	教育局財務課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	612.00	A-④	1.61	I b	
514	小川げんきプラザ	本館	教育局財務課	小川町	1971	旧基準	RC	5	2,961.00	A-④	0.75	I b	
515	神川げんきプラザ	本館	教育局財務課	神川町	1973	旧基準	RC	3	1,561.00	A-④	0.76	I b	
516	名栗げんきプラザ	本館	教育局財務課	飯能市	1981	旧基準	RC	3	4,125.00	A-④	0.88	I b	
517	浦和高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1982	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.84	I b	
518	川越高校	図書館	教育局財務課	川越市	1999	新基準	RC	2	1,048.00	A-④	-	I b	
519	川越高校	普通特別教室棟	教育局財務課	川越市	2003	新基準	RC	4	3,590.00	A-④	-	I b	
520	川越高校	体育館柔剣道場	教育局財務課	川越市	2000	新基準	RC	4	4,652.00	A-④	-	I b	
521	春日部高校	普通教室棟	教育局財務課	春日部市	1999	新基準	RC	4	6,085.00	A-④	-	I b	
522	春日部高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1999	新基準	RC	3	5,544.00	A-④	-	I b	
523	熊谷農業高校	食品化学実験棟	教育局財務課	熊谷市	1985	新基準	RC	3	2,307.00	A-④	-	I b	
524	熊谷農業高校	生物生産工学科棟	教育局財務課	熊谷市	1991	新基準	RC	2	923.00	A-④	-	I b	
525	久喜高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1991	新基準	S	2	1,750.00	A-④	-	I b	
526	不動岡高校	図書視聴覚室	教育局財務課	加須市	2004	新基準	RC	4	1,766.00	A-④	-	I b	
527	不動岡高校	外国語科棟	教育局財務課	加須市	1991	新基準	RC	3	823.00	A-④	-	I b	
528	不動岡高校	特別教室棟	教育局財務課	加須市	2005	新基準	RC	3	4,740.00	A-④	-	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
529	不動岡高校	管理普通教室棟	教育局財務課	加須市	2004	新基準	RC	4	5,892.00	A-④	-	I b	
530	不動岡高校	小体育館	教育局財務課	加須市	1985	新基準	RC	1	533.00	A-④	-	I b	
531	秩父高校	図書館	教育局財務課	秩父市	2007	新基準	W	2	866.00	A-④	-	I b	
532	春日部女子高校	外国語科特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1997	新基準	RC	3	875.00	A-④	-	I b	
533	越ヶ谷高校	体育館	教育局財務課	越谷市	1999	新基準	RC	2	1,875.00	A-④	-	I b	
534	豊岡高校	4号館	教育局財務課	入間市	1989	新基準	RC	4	1,561.00	A-④	-	I b	
535	豊岡高校	体育館	教育局財務課	入間市	2009	新基準	RC	2	2,212.00	A-④	-	I a	
536	松山女子高校	体育館	教育局財務課	東松山市	1998	新基準	RC	2	2,034.00	A-④	-	I b	
537	深谷第一高校	体育館	教育局財務課	深谷市	1993	新基準	S	2	1,746.00	A-④	-	I b	
538	進修館高校	体育館	教育局財務課	行田市	1998	新基準	S	2	2,000.00	A-④	-	I b	
539	進修館高校	図書館	教育局財務課	行田市	2007	新基準	W	2	725.00	A-④	-	I b	
540	大宮高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	455.00	A-④	-	I b	
541	川口高校	体育館(重層)	教育局財務課	川口市	1997	新基準	RC	3	2,880.00	A-④	-	I b	
542	岩槻商業高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1994	新基準	S	2	1,843.00	A-④	-	I b	
543	大宮商業高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1989	新基準	S	2	1,786.00	A-④	-	I b	
544	熊谷工業高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1986	新基準	RC	4	575.00	A-④	-	I b	
545	上尾高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1999	新基準	RC	4	1,847.00	A-④	-	I b	
546	草加高校	教室棟	教育局財務課	草加市	1983	新基準	RC	3	1,174.00	A-④	-	I b	
547	草加高校	教室棟	教育局財務課	草加市	2003	新基準	RC	4	3,030.00	A-④	-	I b	
548	草加高校	体育館	教育局財務課	草加市	1998	新基準	S	2	2,053.00	A-④	-	I b	
549	いずみ高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1988	新基準	RC	4	765.00	A-④	-	I b	
550	いずみ高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1995	新基準	S	2	1,779.00	A-④	-	I b	
551	狭山工業高校	体育館	教育局財務課	狭山市	1992	新基準	S	2	1,744.00	A-④	-	I b	
552	寄居城北高校	体育館	教育局財務課	寄居町	2010	新基準	S	2	1,773.00	A-④	-	I a	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
553	朝霞高校	体育館	教育局財務課	朝霞市	2000	新基準	RC	2	2,375.00	A-④	-	I b	
554	久喜工業高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	3	565.00	A-④	-	I b	
555	常盤高校	校舎	教育局財務課	さいたま市	1995	新基準	RC	2	883.00	A-④	-	I b	
556	常盤高校	別館	教育局財務課	さいたま市	1991	新基準	RC	3	1,753.00	A-④	-	I b	
557	坂戸高校	外国語科棟	教育局財務課	坂戸市	1993	新基準	RC	3	955.00	A-④	-	I b	
558	吉川美南高校	教室棟	教育局財務課	吉川市	1983	新基準	RC	3	932.00	A-④	-	I b	
559	新座高校	校舎	教育局財務課	新座市	1983	新基準	RC	4	1,221.00	A-④	-	I b	
560	所沢北高校	普通教室棟	教育局財務課	所沢市	1984	新基準	RC	3	1,243.00	A-④	-	I b	
561	越谷南高校	外国語科棟	教育局財務課	越谷市	1994	新基準	RC	3	889.00	A-④	-	I b	
562	川越南高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1984	新基準	RC	4	503.00	A-④	-	I b	
563	草加南高校	外国語科棟	教育局財務課	草加市	2000	新基準	RC	2	460.00	A-④	-	I b	
564	滑川総合高校	総合学科実習棟	教育局財務課	滑川町	2004	新基準	RC	3	2,496.00	A-④	-	I b	
565	浦和北高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1997	新基準	RC	3	853.00	A-④	-	I b	
566	ふじみ野高校	体育館(第2)	教育局財務課	ふじみ野市	1989	新基準	S	3	1,549.00	A-④	-	I b	
567	松伏高校	特別教室棟	教育局財務課	松伏町	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
568	松伏高校	音楽科棟	教育局財務課	松伏町	1995	新基準	RC	2	1,743.00	A-④	-	I b	
569	岩槻北陵高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
570	大宮南高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
571	大宮南高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	2,751.00	A-④	-	I b	
572	狭山清陵高校	特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
573	狭山清陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	狭山市	1983	新基準	RC	3	2,818.00	A-④	-	I b	
574	鶴ヶ島清風高校	特別教室棟	教育局財務課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
575	鶴ヶ島清風高校	体育館(重層)	教育局財務課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	3	2,747.00	A-④	-	I b	
576	越谷東高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1982	新基準	RC	5	4,872.00	A-④	-	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
577	越谷東高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
578	越谷東高校	体育館(重層)	教育局財務課	越谷市	1983	新基準	RC	3	2,757.00	A-④	-	I b	
579	宮代高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1982	新基準	RC	5	8,593.00	A-④	-	I b	
580	宮代高校	体育館(重層)	教育局財務課	春日部市	1983	新基準	RC	3	2,766.00	A-④	-	I b	
581	浦和東高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	5	9,087.00	A-④	-	I b	
582	浦和東高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1984	新基準	RC	3	2,833.00	A-④	-	I b	
583	上尾橋高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1983	新基準	RC	5	4,894.00	A-④	-	I b	
584	上尾橋高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1984	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
585	上尾橋高校	体育館(重層)	教育局財務課	上尾市	1984	新基準	RC	3	2,787.00	A-④	-	I b	
586	新座総合技術高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	新座市	1983	新基準	RC	4	4,894.00	A-④	-	I b	
587	新座総合技術高校	特別教室棟	教育局財務課	新座市	1984	新基準	RC	5	4,238.00	A-④	-	I b	
588	新座総合技術高校	特別教室棟	教育局財務課	新座市	1998	新基準	RC	2	822.00	A-④	-	I b	
589	新座総合技術高校	体育館(重層)	教育局財務課	新座市	1984	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
590	川越初雁高校	普通教室棟	教育局財務課	川越市	1983	新基準	RC	5	4,894.00	A-④	-	I b	
591	川越初雁高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1984	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
592	川越初雁高校	体育館(重層)	教育局財務課	川越市	1984	新基準	RC	3	2,932.00	A-④	-	I b	
593	入間向陽高校	管理普通教室棟	教育局財務課	入間市	1983	新基準	RC	5	4,894.00	A-④	-	I b	
594	入間向陽高校	特別教室棟	教育局財務課	入間市	1984	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
595	入間向陽高校	体育館(重層)	教育局財務課	入間市	1984	新基準	RC	3	2,884.00	A-④	-	I b	
596	鳩山高校	校舎棟	教育局財務課	鳩山町	1983	新基準	RC	5	7,710.00	A-④	-	I b	
597	鳩山高校	体育館(重層)	教育局財務課	鳩山町	1984	新基準	RC	3	2,960.00	A-④	-	I b	
598	草加西高校	特別教室棟	教育局財務課	草加市	1982	新基準	RC	5	9,087.00	A-④	-	I b	
599	草加西高校	体育館(重層)	教育局財務課	草加市	1984	新基準	RC	3	2,929.00	A-④	-	I b	
600	川口青陵高校	校舎棟	教育局財務課	川口市	1984	新基準	RC	5	9,087.00	A-④	-	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
601	川口青陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	川口市	1985	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
602	伊奈学園総合高校	理科棟	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	3	6,752.00	A-④	-	I b	
603	伊奈学園総合高校	数学棟	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	3	4,076.00	A-④	-	I b	
604	伊奈学園総合高校	保健センター	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	2	1,051.00	A-④	-	I b	
605	伊奈学園総合高校	社会棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	3	4,158.00	A-④	-	I b	
606	伊奈学園総合高校	管理外国語棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	3	6,624.00	A-④	-	I b	
607	伊奈学園総合高校	国語棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	3	4,004.00	A-④	-	I b	
608	伊奈学園総合高校	芸術棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	4	6,911.00	A-④	-	I b	
609	伊奈学園総合高校	体育館(第1)	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	1	893.00	A-④	-	I b	
610	伊奈学園総合高校	体育館(第2)	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	1	872.00	A-④	-	I b	
611	伊奈学園総合高校	体育館(重層)	教育局財務課	伊奈町	1986	新基準	RC	2	2,350.00	A-④	-	I b	
612	伊奈学園総合高校	体育館(大)	教育局財務課	伊奈町	1986	新基準	RC	1	2,234.00	A-④	-	I b	
613	芸術総合高校	管理棟	教育局財務課	所沢市	1984	新基準	RC	3	5,102.00	A-④	-	I b	
614	芸術総合高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1985	新基準	RC	3	5,013.00	A-④	-	I b	
615	芸術総合高校	体育館(重層)	教育局財務課	所沢市	1985	新基準	RC	3	2,752.00	A-④	-	I b	
616	八潮南高校	普通教室棟	教育局財務課	八潮市	1984	新基準	RC	5	5,509.00	A-④	-	I b	
617	八潮南高校	特別教室棟	教育局財務課	八潮市	1985	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
618	八潮南高校	体育館(重層)	教育局財務課	八潮市	1985	新基準	RC	3	2,763.00	A-④	-	I b	
619	三郷工業技術高校	校舎棟	教育局財務課	三郷市	1985	新基準	RC	5	6,774.00	A-④	-	I b	
620	三郷工業技術高校	体育館(重層)	教育局財務課	三郷市	1985	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
621	狭山経済高校	管理普通教室棟	教育局財務課	狭山市	1985	新基準	RC	4	4,286.00	A-④	-	I b	
622	狭山経済高校	実習棟	教育局財務課	狭山市	1986	新基準	RC	4	5,881.00	A-④	-	I b	
623	狭山経済高校	体育館(重層)	教育局財務課	狭山市	1985	新基準	RC	3	2,839.00	A-④	-	I b	
624	大宮光陵高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	2	2,253.00	A-④	-	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
625	大宮光陵高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	4	5,262.00	A-④	-	I b	
626	大宮光陵高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	3	5,411.00	A-④	-	I b	
627	大宮光陵高校	書道科棟	教育局財務課	さいたま市	2000	新基準	RC	1	307.00	A-④	-	I b	
628	大宮光陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	3	2,718.00	A-④	-	I b	
629	越谷総合技術高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1986	新基準	RC	4	6,598.00	A-④	-	I b	
630	越谷総合技術高校	体育館(重層)	教育局財務課	越谷市	1987	新基準	RC	3	2,791.00	A-④	-	I b	
631	和光国際高校	特別教室棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	5	8,058.00	A-④	-	I b	
632	和光国際高校	特別教室棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	4	2,619.00	A-④	-	I b	
633	久喜北陽高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,473.00	A-④	-	I b	
634	久喜北陽高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	2,021.00	A-④	-	I b	
635	久喜北陽高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,377.00	A-④	-	I b	
636	久喜北陽高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,999.00	A-④	-	I b	
637	久喜北陽高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,748.00	A-④	-	I b	
638	久喜北陽高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,715.00	A-④	-	I b	
639	久喜北陽高校	総合学科教室棟	教育局財務課	久喜市	1995	新基準	RC	4	1,433.00	A-④	-	I b	
640	鳩ヶ谷高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	川口市	1988	新基準	RC	4	4,170.00	A-④	-	I b	
641	鳩ヶ谷高校	特別教室棟	教育局財務課	川口市	1988	新基準	RC	4	5,177.00	A-④	-	I b	
642	鳩ヶ谷高校	体育館(重層)	教育局財務課	川口市	1983	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
643	大宮中央高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	3	4,965.00	A-④	-	I b	
644	大宮中央高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1991	新基準	RC	3	5,249.00	A-④	-	I b	
645	大宮中央高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	S	2	1,655.00	A-④	-	I b	
646	塙保己一学園	幼・小学部棟	教育局財務課	川越市	1983	新基準	RC	3	504.00	A-④	-	I b	
647	塙保己一学園	寄宿舎プレイルーム	教育局財務課	川越市	1988	新基準	S	1	226.00	A-④	-	I b	
648	大宮ろう学園	職業科棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	2	674.00	A-④	-	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
649	大宮ろう学園	専攻科棟	教育局財務課	さいたま市	2000	新基準	RC	2	562.00	A-④	-	I b	
650	坂戸ろう学園	産業工芸科棟	教育局財務課	坂戸市	1991	新基準	RC	2	592.00	A-④	-	I b	
651	熊谷特別支援学校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1997	新基準	RC	2	927.00	A-④	-	I b	
652	越谷特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	越谷市	1984	新基準	RC	1	1,072.00	A-④	-	I b	
653	和光特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	1	320.00	A-④	-	I b	
654	和光南特別支援学校	実習棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	2	492.00	A-④	-	I b	
655	行田特別支援学校	体育館	教育局財務課	行田市	1985	新基準	S	2	799.00	A-④	-	I b	
656	春日部特別支援学校	体育館	教育局財務課	春日部市	1983	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
657	秩父特別支援学校	体育館	教育局財務課	秩父市	1986	新基準	RC	2	820.00	A-④	-	I b	
658	秩父特別支援学校	屋内プール棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	S	2	745.00	A-④	-	I b	
659	秩父特別支援学校	管理棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	RC	2	2,846.00	A-④	-	I b	
660	秩父特別支援学校	肢体不自由棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	RC	1	982.00	A-④	-	I b	
661	秩父特別支援学校	新知的障害棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	RC	2	744.00	A-④	-	I b	
662	所沢特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	所沢市	1983	新基準	RC	2	4,357.00	A-④	-	I b	
663	所沢特別支援学校	給食・機械棟	教育局財務課	所沢市	1983	新基準	RC	1	382.00	A-④	-	I b	
664	所沢特別支援学校	体育館	教育局財務課	所沢市	1984	新基準	S	2	799.00	A-④	-	I b	
665	三郷特別支援学校	普通教室棟	教育局財務課	三郷市	1987	新基準	RC	2	1,439.00	A-④	-	I b	
666	三郷特別支援学校	体育館	教育局財務課	三郷市	1988	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
667	本庄特別支援学校	体育館	教育局財務課	本庄市	1985	新基準	S	2	799.00	A-④	-	I b	
668	本庄特別支援学校	教室棟	教育局財務課	本庄市	1987	新基準	RC	2	1,439.00	A-④	-	I b	
669	上尾特別支援学校	体育館	教育局財務課	上尾市	1988	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
670	上尾特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	上尾市	1992	新基準	RC	2	814.00	A-④	-	I b	
671	東松山特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	東松山市	1985	新基準	RC	2	811.00	A-④	-	I b	
672	東松山特別支援学校	体育館	教育局財務課	東松山市	1986	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
673	東松山特別支援学校	高等部教室棟	教育局財務課	東松山市	2004	新基準	RC	2	636.00	A-④	-	I b	
674	狭山特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	狭山市	1988	新基準	RC	3	628.00	A-④	-	I b	
675	狭山特別支援学校	体育館	教育局財務課	狭山市	1990	新基準	RC	3	816.00	A-④	-	I b	
676	浦和特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	1,026.00	A-④	-	I b	
677	浦和特別支援学校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1992	新基準	RC	3	472.00	A-④	-	I b	
678	浦和特別支援学校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
679	浦和特別支援学校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	2005	新基準	S	2	225.00	A-④	-	I b	
680	日高特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	日高市	1984	新基準	RC	1	1,328.00	A-④	-	I b	
681	日高特別支援学校	給食棟	教育局財務課	日高市	1984	新基準	RC	1	309.00	A-④	-	I b	
682	日高特別支援学校	管理棟	教育局財務課	日高市	1985	新基準	RC	1	792.00	A-④	-	I b	
683	日高特別支援学校	中学部・特別教室棟	教育局財務課	日高市	1985	新基準	RC	1	1,725.00	A-④	-	I b	
684	日高特別支援学校	高等部・特別教室棟	教育局財務課	日高市	1985	新基準	RC	1	952.00	A-④	-	I b	
685	日高特別支援学校	体育館	教育局財務課	日高市	1988	新基準	S	2	716.00	A-④	-	I b	
686	日高特別支援学校	プール上屋	教育局財務課	日高市	1994	新基準	S	1	548.00	A-④	-	I b	
687	日高特別支援学校	職員室	教育局財務課	日高市	1992	新基準	RC	1	386.00	A-④	-	I b	
688	久喜特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	久喜市	1985	新基準	RC	2	2,479.00	A-④	-	I b	
689	久喜特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	久喜市	1985	新基準	RC	2	1,819.00	A-④	-	I b	
690	久喜特別支援学校	給食棟	教育局財務課	久喜市	1985	新基準	RC	1	300.00	A-④	-	I b	
691	久喜特別支援学校	体育館	教育局財務課	久喜市	1988	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
692	久喜特別支援学校	小中学校教室棟	教育局財務課	久喜市	2004	新基準	RC	2	600.00	A-④	-	I b	
693	大宮北特別支援学校	小学部・中学部棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	2,606.00	A-④	-	I b	
694	大宮北特別支援学校	管理・高等部棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	1,763.00	A-④	-	I b	
695	大宮北特別支援学校	食堂棟・昇降口	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	607.00	A-④	-	I b	
696	大宮北特別支援学校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1989	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
697	大宮北特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	さいたま市	2003	新基準	S	2	600.00	A-④	-	I b	
698	越谷西特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	2	2,489.00	A-④	-	I b	
699	越谷西特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	2	1,766.00	A-④	-	I b	
700	越谷西特別支援学校	給食棟	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	1	302.00	A-④	-	I b	
701	越谷西特別支援学校	昇降口	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	2	226.00	A-④	-	I b	
702	越谷西特別支援学校	体育館	教育局財務課	越谷市	1990	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
703	越谷西特別支援学校	高等部作業棟	教育局財務課	越谷市	1998	新基準	RC	3	1,882.00	A-④	-	I b	
704	宮代特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	1,455.00	A-④	-	I b	
705	宮代特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	1,619.00	A-④	-	I b	
706	宮代特別支援学校	高等部・食堂棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	1,722.00	A-④	-	I b	
707	宮代特別支援学校	事務管理棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	823.00	A-④	-	I b	
708	宮代特別支援学校	体育館	教育局財務課	春日部市	1990	新基準	S	2	761.00	A-④	-	I b	
709	宮代特別支援学校	職員室	教育局財務課	春日部市	1996	新基準	S	1	334.00	A-④	-	I b	
710	騎西特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	加須市	1990	新基準	RC	2	2,443.00	A-④	-	I b	
711	騎西特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	加須市	1990	新基準	RC	2	1,811.00	A-④	-	I b	
712	騎西特別支援学校	給食棟	教育局財務課	加須市	1990	新基準	RC	1	302.00	A-④	-	I b	
713	騎西特別支援学校	体育館	教育局財務課	加須市	1991	新基準	S	2	824.00	A-④	-	I b	
714	毛呂山特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	毛呂山町	1991	新基準	RC	2	2,225.00	A-④	-	I b	
715	毛呂山特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	毛呂山町	1991	新基準	RC	2	1,815.00	A-④	-	I b	
716	毛呂山特別支援学校	給食棟	教育局財務課	毛呂山町	1991	新基準	RC	1	282.00	A-④	-	I b	
717	毛呂山特別支援学校	体育館	教育局財務課	毛呂山町	1992	新基準	RC	2	824.00	A-④	-	I b	
718	川島ひばりが丘特別支援学校	管理棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	2,043.00	A-④	-	I b	
719	川島ひばりが丘特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	1,746.00	A-④	-	I b	
720	川島ひばりが丘特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	948.00	A-④	-	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
721	川島ひばりが丘特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	938.00	A-④	-	I b	
722	川島ひばりが丘特別支援学校	ひばりホーム	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	276.00	A-④	-	I b	
723	川島ひばりが丘特別支援学校	特別教室・給食棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	2,487.00	A-④	-	I b	
724	川島ひばりが丘特別支援学校	情報処理廊下棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	572.00	A-④	-	I b	
725	川島ひばりが丘特別支援学校	プール・体育館棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	2,041.00	A-④	-	I b	
726	さいたま桜高等学園	実習棟	教育局財務課	さいたま市	2007	新基準	S	3	1,807.00	A-④	-	I b	
727	さいたま桜高等学園	生活ホーム棟	教育局財務課	さいたま市	2007	新基準	S	2	437.00	A-④	-	I b	
728	羽生ふじ高等学園	管理特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1988	新基準	RC	4	3,528.00	A-④	-	I b	
729	羽生ふじ高等学園	実習棟	教育局財務課	羽生市	1988	新基準	RC	1	890.00	A-④	-	I b	
730	羽生ふじ高等学園	屋内体育館	教育局財務課	羽生市	2007	新基準	S	1	946.00	A-④	-	I b	
731	深谷はばたき特別支援学校	プレイルーム棟	教育局財務課	深谷市	1985	新基準	S	2	849.00	A-④	-	I b	
732	総合教育センター	相談棟	教育局財務課	行田市	1986	新基準	RC	2	988.00	A-④	-	I b	
733	総合教育センター	多目的研修棟	教育局財務課	行田市	1989	新基準	S	1	420.00	A-④	-	I b	
734	総合教育センター	講堂棟	教育局財務課	行田市	2010	新基準	RC	2	1,270.00	A-④	-	I a	
735	総合教育センター江南	バイオ実験実習棟	教育局財務課	熊谷市	1989	新基準	S	1	405.00	A-④	-	I b	
736	久喜図書館	収蔵庫	教育局財務課	久喜市	1989	新基準	RC	3	763.00	A-④	-	I b	
737	さいたま川の博物館	本館	教育局財務課	寄居町	1996	新基準	RC	2	3,998.00	A-④	-	I b	
738	さきたま史跡の博物館(旧さきたま資料館)	古墳展示館	教育局財務課	行田市	1995	新基準	RC	2	268.00	A-④	-	I b	
739	埼玉県文化財収蔵施設(旧埋蔵文化財センター)	本館	教育局財務課	熊谷市	1990	新基準	RC	1	3,194.00	A-④	-	I b	
740	埼玉県文化財収蔵施設(旧埋蔵文化財センター)	倉庫	教育局財務課	熊谷市	1990	新基準	S	1	243.00	A-④	-	I b	
741	埼玉県文化財収蔵施設(旧埋蔵文化財センター)	第2収蔵庫	教育局財務課	熊谷市	1997	新基準	S	1	1,560.00	A-④	-	I b	
742	文書館	本館	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	4	6,507.00	A-④	-	I b	
743	長瀬げんきプラザ	管理研修棟	教育局財務課	長瀬町	1992	新基準	RC	3	737.00	A-④	-	I b	
744	長瀬げんきプラザ	宿泊棟	教育局財務課	長瀬町	1992	新基準	RC	3	1,932.00	A-④	-	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
745	長瀬げんきプラザ	体育館	教育局財務課	長瀬町	1992	新基準	RC	1	846.00	A-④	-	I b	
746	加須げんきプラザ	本館	教育局財務課	加須市	1984	新基準	RC	2	3,467.00	A-④	-	I b	
747	加須げんきプラザ	体育館	教育局財務課	加須市	1984	新基準	RC	2	1,420.00	A-④	-	I b	
748	小川げんきプラザ	活動センター	教育局財務課	小川町	1993	新基準	S	2	945.00	A-④	-	I b	
749	神川げんきプラザ	体育館	教育局財務課	神川町	1986	新基準	S	1	852.00	A-④	-	I b	
750	大滝げんきプラザ	センター棟	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	2,755.00	A-④	-	I b	
751	大滝げんきプラザ	宿泊棟A	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	866.00	A-④	-	I b	
752	大滝げんきプラザ	宿泊棟B	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	866.00	A-④	-	I b	
753	大滝げんきプラザ	宿泊棟C	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	867.00	A-④	-	I b	
754	大滝げんきプラザ	宿泊棟D	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	867.00	A-④	-	I b	
755	大滝げんきプラザ	作業機棟	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	1	470.00	A-④	-	I b	
756	大滝げんきプラザ	屋外炊事場	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	W	1	828.00	A-④	-	I b	
757	大滝げんきプラザ	セミナー棟	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	1	832.00	A-④	-	I b	
758	大滝げんきプラザ	体育館	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	2	1,400.00	A-④	-	I b	
759	さいたま川の博物館	レストハウス	教育局財務課	寄居町	1996	新基準	RC	2	824.00	A-④	-	I b	
760	さいたま文学館	本館	教育局財務課	桶川市	1997	新基準	SRC	4	13,281.00	A-④	-	I b	
761	草加かがやき特別支援学校	北教室棟	教育局財務課	草加市	1970	旧基準	RC	3	2,990.00	A-④	0.78	I b	
762	草加かがやき特別支援学校	中央教室棟	教育局財務課	草加市	2013	新基準	RC	4	2,163.00	A-④	-	I a	
763	草加かがやき特別支援学校	南教室棟	教育局財務課	草加市	1970	旧基準	RC	3	1,852.00	A-④	0.76	I b	
764	草加かがやき特別支援学校	体育館	教育局財務課	草加市	1973	旧基準	S	2	932.00	A-④	0.93	I b	
765	入間わかかさ特別支援学校	A棟	教育局財務課	入間市	1979	旧基準	RC	5	4,164.00	A-④	0.75	I b	
766	入間わかかさ特別支援学校	B棟	教育局財務課	入間市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
767	入間わかかさ特別支援学校	C棟	教育局財務課	入間市	1982	新基準	RC	2	950.00	A-④	-	I b	
768	入間わかかさ特別支援学校	D棟	教育局財務課	入間市	1986	新基準	RC	2	865.00	A-④	-	I b	

(23)「教育局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
769	入間わかかさ特別支援学校	屋内運動場	教育局財務課	入間市	1980	旧基準	S	2	1,861.00	A-④	0.96	I b	
770	さきたま古墳公園	大型休憩舎(事務所)	教育局財務課	行田市	1989	新基準	S	1	400.19	A-④	-	I b	
771	戸田かけはし高等特別支援学校	教室棟	教育局財務課	戸田市	2021	新基準	RC	4	6,682.00	A-④	-	I a	
772	戸田かけはし高等特別支援学校	昇降口棟	教育局財務課	戸田市	2021	新基準	RC	4	1,431.00	A-④	-	I a	
773	戸田かけはし高等特別支援学校	屋内運動場	教育局財務課	戸田市	2021	新基準	RC	4	1,502.00	A-④	-	I a	
774	岩槻はるかぜ特別支援学校	1校舎・2校舎	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	2	3,478.00	A-④	-	I b	新校(改修)
775	岩槻はるかぜ特別支援学校	3校舎	教育局財務課	さいたま市	2023	新基準	RC	3	3,272.00	A-④	-	I a	新校(新築)
776	岩槻はるかぜ特別支援学校	給食・プール棟	教育局財務課	さいたま市	2023	新基準	RC	3	812.00	A-④	-	I a	新校(新築)
777	岩槻はるかぜ特別支援学校	体育館	教育局財務課	さいたま市	2023	新基準	S	2	1,155.00	A-④	-	I a	新校(新築)