

(11)「総務部」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1	県庁	本庁舎	管財課	さいたま市	1951	旧基準	RC	5+B1	22,835.76	A-①	0.75	I b	
2	県庁	第2庁舎	管財課	さいたま市	1974	旧基準	SRC	10+B2	33,513.66	A-①	0.80	I b	
3	県庁	第3庁舎	管財課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4+B1	6,358.23	A-①	0.75	I b	
4	県庁	別館	管財課	さいたま市	1967	旧基準	RC	3+B1	2,783.84	A-①	0.75	I b	
5	県庁	衛生会館	管財課	さいたま市	1961	旧基準	RC	3+B1	3,090.77	A-①	0.75	I b	
6	県庁	職員会館	管財課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5+B1	6,458.00	A-①	0.80	I b	
7	川口地方庁舎	南部地域振興センター・川口県税事務所	管財課	川口市	1965	旧基準	RC	2	1,514.89	A-①	0.90	I b	
8	朝霞地方庁舎	南西部地域振興センター・朝霞県税事務所	管財課	朝霞市	1972	旧基準	RC	2	1,100.99	A-①	0.96	I b	
9	東松山地方庁舎	庁舎棟	管財課	東松山市	1976	旧基準	RC	3	3,024.96	A-①	0.80	I b	
10	本庄地方庁舎	本館	管財課	本庄市	1964	旧基準	RC	3+B1	2,013.24	A-①	0.76	I b	
11	浦和合同庁舎	庁舎棟	管財課	さいたま市	1985	新基準	SRC	5+B2	15,167.48	A-①	-	I a	
12	浦和合同庁舎	別館	管財課	さいたま市	1985	新基準	RC	2+B1	2,194.91	A-①	-	I b	
13	越谷合同庁舎	越谷県税事務所棟	管財課	越谷市	1969	旧基準	RC	3+B1	2,043.68	A-①	0.64	I b	
14	越谷合同庁舎	越谷建築安全センター棟	管財課	越谷市	1969	旧基準	RC	2	1,128.73	A-①	0.93	I b	
15	越谷合同庁舎	越谷県土整備事務所棟	管財課	越谷市	1969	旧基準	RC	2	1,368.25	A-③	0.76	I b	
16	飯能合同庁舎	飯能県税事務所棟	管財課	飯能市	1973	旧基準	RC	3	2,404.38	A-①	0.75	I b	
17	別所沼会館		職員健康支援課	さいたま市	1981	旧基準	RC	3	2,034.00	B	0.62	I b	