

熱量範囲計算表

設定項目	実績値・計算値	単位	備 考
① 発電電力量(実績値)	3,540,000	kWh	令和元年度 排水処理実績の合計 万未満四捨五入
② 使用電力量(実績値)	2,170,000	kWh	令和元年度 排水処理実績の合計 万未満四捨五入
③ 送電電力量(計算値) (①－②)	1,370,000	kWh	使用電力量は発電電力量から全て供給されているものとし、受電 電力量は考慮しない
④ 送電電力量を熱量に換算 (③×9.76)	13,371,200	MJ	単位当たり発熱量 9.76 MJ/kWh
⑤ ガス使用量(実績値)	1,600,000	m ³	令和元年度 排水処理実績の合計 万未満四捨五入
⑥ ガス使用量を熱量に換算 (⑤×45)	72,000,000	MJ	単位当たり発熱量 45 MJ/m ³
熱量範囲 (⑥－④)	58,628,800	MJ	排水処理施設で使用した熱量

※ 実績値は公表資料(企業局水道管理課HP)の「別紙2 排水処理実績」を参照