移動木造応急住宅整備工事（活樹推進プロジェクト事業）
簡易公募型プロポーザルに関する質問に対する回答

令和 8 年 11 月 24 日
埼玉県農林部森づくり課

| 資料の名称 | 質問項目 | 質問内容 | 回答 |
|---|---|---|---|
| 要求水準書 | 3工事目的物の要求水準(1)基本条件 | ○「平屋１棟を基本とすること。」ですが、形態としては平屋で、小屋裏利用等で部分的に法的な２階建てとなることは事業趣旨に合致すれば認められますか。 | ○基本的な利用形態を平屋とした上で、小屋裏の利用等を提案することは、差し支えありません。 |
| 要求水準書 | 3工事目的物の要求水準(1)基本条件 | ○「ボックスモジュール」ユニットの大きさですが、W2.15mについて、技術的、実用上問題ない範囲で、効率化やコストダウンのため変更することは可能ですか。 | ○W2.15m×L6.37m のユニットの規格は、本県の統一仕様であり、変更できません。<br>なお、W2.15m×L6.37m は芯芯寸法とします。 |
| 説明書 | 5手続き（3）技術提案書等の提出ウ提出書類(オ)技術提案の内容 | ○平面図・立面図・パース等の設計図書に関しても A4 とする必要がありますか。 | ○技術提案書として提出する場合はA4判としてください。 |
| 説明書 | 5手続き（3）技術提案書等の提出ウ提出書類(オ)技術提案の内容 | ○提案会社名、ロゴなどを記載してもよろしいでしょうか。 | ○差し支えありません。 |
| 説明書 | 5手続き（3）技術提案書等の提出ウ提出書類（カ）参考見積書 | ○参考見積内訳書ですが、別途見積明細書を添付することは可能でしょうか。 | ○可能です。なお、任意の様式による見積書を添付する場合は、次の費目の計上額が確認できる仕様としてください。<br>■設計業務<br>・直接人件費<br>・直接人経費以外の経費<br>■施工業務<br>・本体工事（外構等含む）<br>・外部付帯工事<br>・説明会開催等<br>・上記経費以外の経費 |

以上