友沼橋（思川）

	試験項目		定量下限値	令和8年									令和9年			年間		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月8日	5月13日	6月24日												
	採水時刻			10:50	10:55	11:15												
	天候			晴	晴	曇												
	気温	℃		14.8	23.9	26.6												
	水温	℃		14.9	23.1	23.4												
一般項目	pH値			7.5	7.7	7.4												
	導電率	μS/cm	1	151	223	151												
	濁度	度	0.1	3.8	11	4.6												
	色度	度	1	8	11	8												
	アルカリ度	mg/L	0.2	39.4	52.5	36.7												
	臭気			藻臭	藻臭	藻臭												
	臭気（塩素添加）			–	–	–												
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.3	4.6	4.9	3.4												
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.05	0.09	0.00												
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	ジェオスミン	μg/L	0.002	0.000	0.002	0.000												
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00												
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000												
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.02												
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.03	0.12	0.04												
	クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000	0.000												
	マンガン	mg/L	0.01	0.02	0.03	0.01												
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00												
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00												
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000												
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000												
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000												
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000												
	鉄	mg/L	0.06	0.11	0.18	0.09												
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
	ナトリウム	mg/L	3	9	12	7												
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	50	74	49												
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.92	2.14	1.70												
	硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.86	2.05	1.66												
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.059	0.087	0.040												
	フッ素イオン	mg/L	0.08	0.00	0.00	0.00												
	塩化物イオン	mg/L	0.3	8.1	12	7.0												
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.11	0.06	0.09												
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.00	0.05	0.00												
	硫酸イオン	mg/L	5	16	24	16												
	塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00												
	亜塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00												