

関宿橋(江戸川)

	試験項目		定量 下限値	令和8年								令和9年			年間				
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	
採水条件	採水日			4月21日	5月19日	6月16日													
	採水時刻			9:55	10:05	10:15													
	天候			曇	晴	晴													
	気温	℃		19.4	29.4	24.7													
	水温	℃		17.7	22.1	23.5													
一般項目	pH値			7.4	7.6	7.5													
	導電率	μS/cm	1	168	159	218													
	濁度	度	0.1	4.9	5.4	13													
	色度	度	1	11	9	13													
	アルカリ度	mg/L	0.2	30.0	19.2	28.7													
	臭気			藻臭	藻臭	藻臭													
	臭気(塩素添加)			-	-	-													
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.3	5.5	4.9	6.4													
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.02													
	フェノール類	mg/L	0.2	不検出	不検出	不検出													
	発色法	シアン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
		MBAS	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00												
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.002	0.000	0.000													
VOC等	ジェオスミン	μg/L	0.002	0.002	0.000	0.002													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	(シストランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00													
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000													
	ブromホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000													
	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000													
	金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.04	0.05	0.05												
		アルミニウム	mg/L	0.02	0.06	0.08	0.10												
		クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000	0.000												
		マンガン	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01												
		ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000												
銅		mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00													
亜鉛		mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00													
モリブデン		mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000													
カドミウム		mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000													
アンチモン		mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000													
鉛		mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000													
ウラン		mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000													
鉄		mg/L	0.06	0.10	0.11	0.12													
ヒ素		mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000													
セレン		mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000													
ナトリウム		mg/L	3	11	9	11													
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		mg/L	10	46	47	65													
イオン類		硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.33	0.92	1.76												
	硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.32	0.91	1.74													
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.012	0.007	0.015													
	フッ素イオン	mg/L	0.08	0.08	0.10	0.16													
	塩化物イオン	mg/L	0.3	14	13	17													
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.21	0.12	0.20													
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.06													
	硫酸イオン	mg/L	5	20	26	37													
	塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00													
	亜塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00													
	亜硝酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00													
	亜硝酸イオン	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00													