

庄和浄水場の浄水発生土の測定結果

単位：Bq/Kg

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	合計
令和6年4月10日	不検出	不検出	29	29
令和6年4月24日	不検出	不検出	23	23
令和6年5月8日	不検出	不検出	46	46
令和6年5月22日	不検出	不検出	30	30
令和6年6月5日	不検出	不検出	35	35
令和6年6月19日	不検出	不検出	43	43