

## 吉見浄水場の浄水発生土の測定結果

単位：Bq/Kg

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	合計
平成28年4月1日	—	—	—	—
平成28年4月15日	不検出	不検出	17	17
平成28年4月29日	不検出	不検出	13	13
平成28年5月13日	不検出	不検出	39	39
平成28年5月27日	不検出	不検出	14	14
平成28年6月10日	不検出	不検出	43	43
平成28年6月24日	不検出	不検出	35	35
平成28年7月8日	不検出	不検出	21	21
平成28年7月22日	不検出	不検出	32	32
平成28年8月5日	不検出	不検出	42	42
平成28年8月19日	不検出	不検出	26	26
平成28年9月2日	不検出	不検出	41	41
平成28年9月16日	不検出	不検出	34	34
平成28年9月30日	不検出	不検出	34	34
平成28年10月14日	不検出	不検出	26	26
平成28年10月28日	不検出	不検出	18	18
平成28年11月11日	不検出	不検出	28	28
平成28年11月25日	不検出	不検出	34	34
平成28年12月9日	不検出	不検出	30	30
平成28年12月22日	不検出	不検出	39	39
平成29年1月6日	不検出	8	37	45
平成29年1月20日	不検出	不検出	35	35
平成29年2月3日	不検出	不検出	19	19
平成29年2月17日	不検出	不検出	28	28
平成29年3月3日	不検出	不検出	15	15
平成29年3月14日	不検出	不検出	18	18
平成29年3月31日	不検出	不検出	14	14