

## 庄和浄水場の浄水発生土の測定結果

単位: Bq/Kg

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	合計
平成24年4月6日	不検出	150	210	360
平成24年4月20日	不検出	130	200	330
平成24年5月2日	不検出	160	240	400
平成24年5月18日	不検出	200	250	450
平成24年6月1日	不検出	140	260	400
平成24年6月15日	不検出	170	260	430
平成24年6月29日	不検出	130	200	330
平成24年7月13日	不検出	130	210	340
平成24年7月27日	不検出	170	270	440
平成24年8月10日	不検出	150	230	380
平成24年8月24日	不検出	170	280	450
平成24年9月7日	不検出	130	250	380
平成24年9月21日	不検出	86	160	246
平成24年10月5日	不検出	130	190	320
平成24年10月19日	不検出	140	190	330
平成24年11月2日	不検出	140	260	400
平成24年11月16日	不検出	110	180	290
平成24年11月30日	不検出	120	210	330
平成24年12月14日	不検出	86	160	246
平成24年12月28日	不検出	84	140	224
平成25年1月11日	不検出	63	140	203
平成25年1月25日	不検出	63	120	183
平成25年2月8日	不検出	67	110	177
平成25年2月22日	不検出	58	98	156
平成25年3月8日	不検出	56	120	176
平成25年3月22日	不検出	47	94	141