

大久保浄水場の敷地境界における空間放射線量の測定結果

単位: μ Sv(マイクロシーベルト)/h(時間)

測定日	空間放射線量	
	最小値	最大値
平成30年4月3日	0.057	0.064
平成30年4月17日	0.051	0.064
平成30年4月27日	0.046	0.067
平成30年5月11日	0.044	0.054
平成30年5月25日	0.044	0.060
平成30年6月8日	0.047	0.055
平成30年6月22日	0.050	0.057
平成30年7月6日	0.034	0.058
平成30年7月20日	0.037	0.064
平成30年8月3日	0.038	0.057
平成30年8月17日	0.035	0.070
平成30年8月31日	0.047	0.068
平成30年9月14日	0.049	0.067
平成30年9月28日	0.048	0.058
平成30年10月12日	0.050	0.062
平成30年10月26日	0.050	0.062
平成30年11月9日	0.043	0.072
平成30年11月22日	0.044	0.066
平成30年12月7日	0.053	0.062
平成30年12月21日	0.050	0.075
平成31年1月4日	0.047	0.053
平成31年1月18日	0.047	0.058
平成31年2月1日	0.046	0.069
平成31年2月15日	0.056	0.064
平成31年3月1日	0.040	0.056
平成31年3月15日	0.039	0.055

平成31年3月29日	0.046	0.069
------------	-------	-------