

新三郷浄水場の敷地境界における空間放射線量の測定結果

単位: μ Sv(マイクロシーベルト)/h(時間)

測定日	空間放射線量	
	最小値	最大値
平成27年4月8日	0.098	0.109
平成27年4月22日	0.099	0.119
平成27年5月7日	0.089	0.116
平成27年5月20日	0.081	0.121
平成27年6月3日	0.076	0.116
平成27年6月17日	0.076	0.112
平成27年7月1日	0.078	0.125
平成27年7月15日	0.084	0.121
平成27年7月29日	0.072	0.114
平成27年8月12日	0.075	0.110
平成27年8月26日	0.068	0.104
平成27年9月9日	0.075	0.116
平成27年9月24日	0.074	0.119
平成27年10月2日	0.075	0.108
平成27年10月21日	0.086	0.111
平成27年11月4日	0.083	0.104
平成27年11月18日	0.078	0.108
平成27年12月2日	0.070	0.122
平成27年12月16日	0.072	0.101
平成28年1月5日	0.087	0.116
平成28年1月13日	0.089	0.103
平成28年1月27日	0.070	0.103
平成28年2月10日	0.069	0.123
平成28年2月24日	0.069	0.099
平成28年3月9日	0.066	0.119
平成28年3月23日	0.075	0.107